

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯƠNG 3 **QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3**

KT3-01008ACK8/29

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

28/03/2018 Page 01/01

1. Tên mẫu:

Yếm cáp

Name of sample

Gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình "Xây dựng đường dây trung thế 22kV để kết vòng giữa trạm 110kV_Tân Thành và tuyến 472&473 - trạm 110kV_Hàm Tân" Gói thầu: Xây dựng 02 lộ ra 22kV trạm 110kV Tân Thành hướng về thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuân Nam

2. Số lương mẫu:

Quantity

3. Mô tả mẫu:

Xem hình

Sample description

See picture



4. Ngày nhận mẫu:

20/03/2018

Date of receiving

5. Ngày thử nghiệm:

28/03/2018

Date of testing

6. Nơi gửi mẫu: Customer

- CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT

42 Vành Đai, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

- CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM NHA TRANG

7. Phương pháp thử:

Test method

TCVN 5878:2007

8. Kết quả thử nghiệm: Test results

Tên chỉ tiêu Specification		Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>	
THỬ LỚP PHỦ/COATING TEST		180	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ Average of coating thickness	μm		

P. TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ DEPUTY HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.

Pham Văn Út

TL. GIÁM DÓC/ PP. DIRECTOR TRƯỚNG PHONG THỦ NGHIÊM HEAD OF TESTING LAB.

KY THUÂY TIÊU CHUÂN ĐO LƯƠNG

Nguyễn Tân Tùng

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.

N/A: không áp dung. Not applicable

3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ đưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn 7 Road I, Biện Hòa I Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn Testing: