



Số:  
0390.CTTL.20/02

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### TEST REPORT

29/04/2020  
Trang: 1/1

- Tên sản phẩm : SỨ CHẰNG NHỎ
- Mã hiệu sản phẩm : ML-SCH1
- Số lượng : **36** cái.
- Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH THU LỘC
- Địa chỉ : 215 HÙNG VƯƠNG, KP.4, TT GIA RAY, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI
- Tên công trình : .....
- Thiết bị thử nghiệm : Thiết bị thử cao thế 600 kV.
- Tiêu chuẩn thử nghiệm : ANSI C29.1-1976; TCVN 7998-1: 2019 (IEC 60383-1: 1993)
- Kết quả thử nghiệm :

Stt	Chỉ tiêu thử nghiệm	Mức qui định	Kết quả
1	Ngoại quan. (100 % lô)	TCVN 7998-1: 2019 (IEC 60383-1: 1993)	Đạt
2	Chiều dài đường rò điện. (01 mẫu)	> 50 mm	Đạt
3	Điện áp phóng điện, tần số công nghiệp (01 mẫu)	+ Trạng thái khô: 30 kV + Trạng thái ướt: 15 kV	Đạt Đạt

**KẾT LUẬN** : Số lượng **36** cái sứ đạt yêu cầu nêu trên

NGƯỜI THỬ NGHIỆM  
TRẦN MINH QUỐC  
PHẠM TRUNG GIAN

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

*Le Bao Toan*

*Le Bao Toan*



GIÁM ĐỐC

*Huynh Van Hong*  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**HUỲNH VĂN HỒNG**

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của PTN Điện - Cơ Minh Long 2.  
This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Electrical - Mechanical laboratory Minh Long 2
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.  
Name of sample and customer are written as customer's request.