

BẢNG TRỤ ĐƯỜNG DÂY HẠ THỂ

Công trình: Đường dây trung, hạ thế và TBA Xuân Hiệp 17, ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp

Địa điểm: Xã Xuân Hiệp - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai

Số trụ hạ thế	Số trụ trung thếHH	Kh.cách	ABC4x95	Hình thức trụ mới				Tiếp địa lặp lại cấp ABC	Bulon 16x250+2 rondel vuông	Bulon móc l6x250+2 rondel vuông	Bulon móc l6x450+2 rondel vuông				Hộp phân phối rỗng 9 cực	Cáp CV25mm2	Móc treo chữ A	Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2	Ghi chú
					BTLT 8.4	M8	M8BT Đôi					Ghép nối IPC95-25	Bịt đầu cấp 95	Kẹp treo cấp 95	Kẹp ngừng cấp 95				
	015			2DT							2	5			2			8	
01/01		34.9	34.9	2DT	2		1	1	2		2	5			2	1	4		
01/02		35.0	69.9	IG	2		1		1		1	5		2		1	4	1	
01/03		35.0	104.9	I	1	1				1		0		1			0		
01/04		35.0	139.9	IG	2		1		1		1	5		2		1	4	1	
01/05		40.0	179.9	I	1	1				1		0		1			0		
01/06		40.0	219.9	IG	2		1		1		1	5		2		1	4	1	
01/07		35.0	254.9	I	1	1		1		1		0		1			0		
01/08		35.0	289.9	I	1	1			1	1		5		1		1	4		
01/09		35.0	324.9	I	1	1				1		0		1			0		
01/10		35.0	359.9	2DT	2		1		1		2	5	8		2	1	4	8	
01/11		35.0	394.9	I	1	1				1		0		1			0		

Số trụ hạ thế	Số trụ trung thếHH	Kh.cách	ABC4x95	Hình thức trụ mới				Tiếp địa lặp lại cáp ABC	Bulon 16x250+2 rondel vuông	Bulon móc 16x250+2 rondel vuông	Bulon móc 16x450+2 rondel vuông						Cáp CV25mm2	Móc treo chữ A	Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2	Ghi chú
					BTLT 8.4	M8	M8BT Đôi					Ghép nối IPC95-25	Bịt đầu cáp 95	Kẹp treo cáp 95	Kẹp ngừng cáp 95	Hộp phân phối rỗng 9 cực				
01/12		35.0	429.9	IG	2		1		1		1	5		2		1	4	1		
01/13		35.0	464.9	I	1	1		1		1		0		1			0			
01/14		35.0	499.9	I	1	1			1	1		5		1		1	4			
01/15		35.0	534.9	I	1	1				1		0		1			0			
01/16		35.0	569.9	DT	2		1	1	1		1	5	4		1	1	4			
Tổng cộng		569.9	569.9		23	9	7	4	10	9	11	50	12	17	7	9	36	4	16	

GIÁM SÁT THI CÔNG

KỸ THUẬT THI CÔNG

.....

.....