

KT3-01636CK4/22

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

23/05/2014  
Trang 01/01

1. Tên mẫu : **TY SỨ ĐỨNG Ø 20 mm**  
**HỢP ĐỒNG SỐ 37/ĐLBH2-KHKT, NGÀY 31/03/2014**
2. Số lượng mẫu : 01
3. Mô tả mẫu : Ty sứ Ø 20 mm
4. Ngày nhận thử nghiệm: 28/04/2014
5. Ngày thử nghiệm: 15/05/2014
6. Nơi gửi mẫu: **CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT**  
**242/25/5 An Dương Vương, Quận 8, TP Hồ Chí Minh**  
**ĐIỆN LỰC BIÊN HÒA 2**
7. Phương pháp thử : TCVN 4392 :1986 Mạ kim loại – Các phương pháp kiểm tra
8. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
<b><u>THỬ LỚP PHỦ</u></b>	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ $\mu\text{m}$	110

**P.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ**  
**Phạm Văn Út****KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**Trần Thị Mỹ Hiền**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.  
Not applicable


Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn  
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn

KT3-03149CK4/14

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

18/06/2014  
 Trang 01/01

1. Tên mẫu : **TY SỨ ĐỨNG Ø 20 mm**  
**HỢP ĐỒNG SỐ : 36/ĐLTB-2 NGÀY 14/05/2014**
2. Số lượng mẫu : 01
3. Mô tả mẫu : Xem hình
4. Ngày nhận mẫu : 04/06/2014
5. Ngày thử nghiệm : 17/06/2014
6. Nơi gửi mẫu : **- CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT**  
**242/25/5 An Dương Vương, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh**  
**- ĐIỆN LỰC TRẮNG BOM**
7. Phương pháp thử : TCVN 4392:1986 Mạ kim loại - Các phương pháp kiểm tra
8. Kết quả thử nghiệm :



Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
<b><u>THỬ LỚP PHỦ</u></b>	
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ, $\mu\text{m}$	90

**P.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ**



**Phạm Văn Út**

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Trương Thanh Sơn**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với  $k = 2$ , mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.  
 Estimated expanded uncertainty of measurement with  $k = 2$ , at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.  
 Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn  
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn