



Số phiếu (No):
2158/2018/
SVIBM/PCL

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Page 01/03

1. Đơn vị yêu cầu/ *Client*: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI, HỢP ĐỒNG SỐ: 74/-PCĐN-QLĐTB
KÝ NGÀY 20/12/2018 GIỮA CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN BTLT
THỦ ĐỨC.

- Gói thầu số 1: Mua sắm trụ điện BTLT và đá cân các loại.
- Dự toán: Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL-SCTX-DPSC kế hoạch năm 2019.

2. Tên mẫu/ *Name of sample*: CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỘT THÉP LY TÂM TIỀN ÁP-LOẠI 12m- 5.4 KN
PRESTRESSED CENTRIFUGAL REINFORCED CONCRETE ELECTRICAL POLE 12 - 5.4 KN

KÝ HIỆU MẪU/ CODE OF SAMPLE : No 2.09 - NSX 17/11/2018

3. Số lượng mẫu/ *Quantity* : 01 cột/ *Pole*

Ngày thử nghiệm/ *Date testing* : 20/12/2018

4. Nơi gửi mẫu/ *Customer* : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
356A XA LỘ HÀ NỘI, PHƯỚC LONG A, Q9, TP HỒ CHÍ MINH

5. Phương pháp thử: Tham khảo/ *Refer to* TCVN 5847: 2016; TCVN 9334:2012.
Test method

6. Điều kiện thử nghiệm/ *Test condition*:


- Mẫu được thử nghiệm tại Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức vào ngày 20/12/2018, có sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan.
The sample was tested at Thu Duc Centrifuged Concrete Joint Stock Company on 20/12/2018, with the witness of the customer and related parties.
- Số lượng và loại mẫu thử theo chỉ định của khách hàng
Quantity and type of sample were determined by the customer
- Theo thông báo của khách hàng/ *The customer provided the information as below:*
 - ♦ Cột điện được sản xuất theo bản vẽ số 12-5.4(k=2)-LTTĐ/N/01, T05/2017 của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức.
Prestressed Centrifugal Reinforced Concrete Electrical Pole was produced base on the designed drawing ref. 12-5.4(k=2)-LTTĐ/N/01, May. 2017 of Thu Duc Centrifuged Concrete Joint Stock Company.
 - ♦ Lực thử kéo đầu cột danh định $P_0 = 5.40$ KN
Nominal load test of PCRC Electrical Pole
 - ♦ Lực thử kéo đầu cột phá hủy $P_b = 10.80$ KN
Breaking test load at the top of PCRC Electrical Pole
 - ♦ Bê tông mác thiết kế/ *Concrete with design grade M 500 (50MPa)*

HCM City, 28/12/2018

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

KIỂM TRA
CHECK BY

THÍ NGHIỆM
TESTER



Eng. Phạm Toàn Thang

Eng. Nguyen Ngoc Nam

Eng. Phạm Tuan Anh

