



CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN
TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT 117LA.KCS0820/16

**PHIẾU KIỂM NGHIỆM
XUẤT XUỞNG**

BM: 8.1 - 06
24/08/2020

- Tên sản phẩm : Cáp lõi đồng 25 mm², cách điện XLPE - 24kv, vỏ bảo vệ PVC.
- Ký hiệu : C/XLPE/PVC 25 mm² - 24kv. MSNB: 08B02E2015
- Số lượng : 400m.
- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH THU LỘC.
- Phương pháp thử : TCVN 5935 - 2: 2013 & TCVN 6612 - 2007.
- Kết quả thử nghiệm :

	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Đường kính ngoài	mm	Không qui định	20,6
6.2	Chiều dày vỏ bọc nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ	mm	min 1,09	1,60
6.3	Loại ruột dẫn		Cấp 2	Cấp 2
6.4	Số sợi tối thiểu của ruột dẫn	Sợi	7	7
6.5	Đường kính sợi dẫn		Không qui định	2,140
6.6	Đường kính ruột dẫn	mm	max 6,6	6,4
6.7	Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C.	mm	max 0,7270	0,6932
6.8	Chiều dày cách điện <ul style="list-style-type: none">Giá trị trung bìnhGiá trị nhỏ nhất	Ω/km	min 5,50 min 4,85	5,50 5,47

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5935 - 2: 2013 & TCVN 6612 - 2007.

GIÁM ĐỐC

HỌ GIÁM ĐỐC



Phạm Trung Sĩ

KCS TRƯỞNG

HL

Phạm Hoàng Ân