

## DANH SÁCH VẬT TƯ B CẤP ĐƯỢC NGHIỆM THU TẠI CÔNG TRƯỜNG

**Công trình: Đường dây trung thế 22kV & TBA 3P-1000kVA Công ty TNHH MTV Hòn Đất**

*Xuân Hưng, ngày            tháng            năm 2020*

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCD Cty ĐL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	
1	Máy biến áp 22/0,4kV- 1000kVA	máy	1	Shihlin	Shihlin			Đạt
2	ACB 3P - 1600A - 65KA (nạp lò xo bằng tay)	cái	1	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	28274/BB-ACB	24/08/2020	Đạt
3	FCO 24kV - 100A	cái	3	Chance	Cty TNHH MTV Đại Thiên An	28275/BB-FCO	24/08/2020	Đạt
4	Chống sét van LA-18KV-10KA	cái	6	Cooper	Cty TNHH MTV Đại Thiên An			Đạt
5	Sứ đứng 24KV	cái	13	Minh Long	Minh Long	28280/BB-SCĐ	24/08/2020	Đạt
6	Sứ treo polymer	chuỗi	6	DTR	Cty TNHH MTV Đại Thiên An	28281/BB-SCĐ	24/08/2020	Đạt
7	Cáp đồng bọc CV240	mét	72	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	28278/BB-LVC	24/08/2020	Đạt
8	Cáp đồng bọc 24KV-CXV-25	mét	36	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	28277/BB-MVC	24/08/2020	Đạt
9	Cáp CVV 4x4mm2	mét	33	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	TTT-027KCS0119/14	29/01/2019	Đạt
10	Cáp 24KV ACXH 50mm2	mét	91,8	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	28279/BB-MVC	24/08/2020	Đạt
11	Cáp đồng trần M25mm2	kg	11,87	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	TTT - 061KCS0718/112	13/09/2019	Đạt
12	Cáp nhôm lõi thép AC-50/8	kg	8,45	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành	TTT-056KCS0719/16	19/07/2019	Đạt
13	Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực	trụ	3	Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức	Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức	136/NTXX-KHKD/TDC	03/02/2020	Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCĐ Cty ĐL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	
14	Đà 1,66m X-16Đ	Cái	1	Cty TNHH MTV Đại Thiên An	Cty TNHH MTV Đại Thiên An	01.2019/BBXX/DTA-TL	01/03/2019	Đạt
15	Thanh chống đà 810	cái	2	nt	nt			Đạt
16	Boulon 10x50+ 2 long đèn vuông D12-50x50x3/Zn	bộ	24	nt	nt			Đạt
17	Boulon 14x350+ 2 long đèn vuông D16-50x50x3/Zn	bộ	36	nt	nt			Đạt
18	Boulon 16x250+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	8	nt	nt			Đạt
19	Boulon 16x300+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	6	nt	nt			Đạt
20	Boulon 16x300VRS+ 4 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	10	nt	nt			Đạt
21	Boulon 16x350+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	nt	nt			Đạt
22	Boulon 16x50+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	18	nt	nt			Đạt
23	Boulon 16x500+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	nt	nt			Đạt
24	Boulon 16x550VRS+ 4 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	2	nt	nt			Đạt
25	Boulon 16x600+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	nt	nt			Đạt
26	Boulon 16x650VRS+ 4 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	nt	nt			Đạt
27	Boulon 16x750VRS+ 4 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	nt	nt			Đạt
28	Lưới B40 - 1800-3/Zn	mét	14,2	nt	nt			Đạt
29	Bakelit 550x450 dày 10mm	cái	1	nt	nt			Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCĐ Cty ĐL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	
30	Bảng tên trạm, bảng báo nguy hiểm + đinh vít	bộ	1	nt	nt			Đạt
31	Băng keo cách điện	cuộn	2	nt	nt			Đạt
32	Băng keo cách điện trung thế	cuộn	1	nt	nt			Đạt
33	Bass LI bắt FCO	Bộ	3	nt	nt			Đạt
34	Bass LL bắt FCO, LA	bộ	3	nt	nt			Đạt
35	Boulon mắt 16x300+ 2 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	nt	nt			Đạt
36	Boulon mắt 16x550+ 1 long đèn vuông D18-50x50x3/Zn	bộ	1	nt	nt			Đạt
37	Cổ dê CDDKĐT( bắt thùng điện kế)	bộ	1	nt	nt			Đạt
38	Cổ dê kẹp ống PVC Ø 60	bộ	4	nt	nt			Đạt
39	Chụp đầu cosse 240mm2	cái	28	nt	nt			Đạt
40	Chụp đầu cực FCO (bộ 2 cái)	bộ	3	nt	nt			Đạt
41	Dây chày 40K	Sợi	3	nt	nt			Đạt
42	Chụp đầu cực LA	cái	6	nt	nt			Đạt
43	Chụp đầu MBA	cái	3	nt	nt			Đạt
44	Chụp đầu cực TI, TU	Cái	9	nt	nt			Đạt
45	Xà composite 110x800x5 dài 2,4m	cái	1	nt	nt			Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCĐ Cty DL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	
46	Chống composite 40x10x920	cái	1	nt	nt			Đạt
47	Đầu cosse ép Cu 240mm2	cái	28	nt	nt			Đạt
48	Đầu cosse ép Cu 4mm2 + bao PVC	cái	16	nt	nt			Đạt
49	Chân sứ đứng D20	cái	12	nt	nt			Đạt
50	Chân sứ đỉnh thẳng dài 870mm	cái	2	nt	nt			Đạt
51	Cọc tiếp đất B 16- 2,4m + kẹp cọc mạ đồng	bộ	10	nt	nt			Đạt
52	Co 90 độ PVC 60	cái	6	nt	nt			Đạt
53	Dây rút cáp	bọc	3	nt	nt			Đạt
54	Gạch ống	viên	350	nt	nt			Đạt
55	Giáp núu dừng dây bọc ACX50	cái	6	nt	nt			Đạt
56	Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2	cái	2	nt	nt			Đạt
57	Keo dán ống PVC (500gr)	lon	1	nt	nt			Đạt
58	Keo silicon bít miệng ống:	ống	5	nt	nt			Đạt
59	Kẹp hotline 2/0	cái	3	nt	nt			Đạt
60	Kẹp hotline 4/0	cái	3	nt	nt			Đạt
61	Khóa néo dây cỡ dây 50	cái	1	nt	nt			Đạt

STT	Tên và chủng loại vật tư	Đvt	Số lượng	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Phiếu thử nghiệm của QUATEST , PXCĐ Cty ĐL Đồng Nai		Kết luận
						Số	Ngày	
62	Khóa néo dây cỡ dây 70	cái	2	nt	nt			Đạt
63	Kẹp quai 2/0	cái	3	nt	nt			Đạt

**GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG**

**KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP**

**Nguyễn Văn Quả**

**Nguyễn Anh Tú**