

Số (Nº): 3912-TN/KT2-K7

Ngày/Date of issue: 27/9/2016

Trang/Page: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

- Tên mẫu/Name of sample: **GIÁP BUỘC ĐẦU SỬ ĐÔI CHO DÂY BỌC 240**
(Đường kính sử dụng: 33.04 – 38.10mm²)
Hãng sản xuất: PLP - Indonesia
- Khách hàng/Client: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LÊ KHÔI**
- Địa chỉ/Address: **958/28A đường Lò Gốm, Phường 8, Quận 6, TP Hồ Chí Minh**
- Ngày nhận mẫu/Date of receiving: **23/9/2016**
- Ngày thử nghiệm/Date of testing: từ ngày/from: 26/9/2016 đến ngày/to: 27/9/2016
- Mẫu mới, chưa qua sử dụng.
- Tình trạng mẫu/State of sample: - Mẫu lắp với dây AAWBCC 240mm²
- Ký hiệu mẫu/Mark of sample: **DTTF-1206SC**
- Số lượng mẫu/Quantity: **01 mẫu**
- Kết quả thử nghiệm/Test results:

TT Items	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ Test properties, unit	PHƯƠNG PHÁP THỬ/ Test methods	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results
1	Thử lực giữ (chịu trượt)	AS 1154.3:1985	
	- Tăng tải đến 50% lực giữ đánh định P= 0,561 kN trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh		Mẫu không bị tuột
	- Tăng tải đến 100% lực giữ đánh định P= 1,122 kN trong thời gian 1 phút sau khi lắp đặt hoàn chỉnh		Mẫu không bị tuột
2	Thử lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, kN		1,76

Ghi chú/Notes:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu của khách hàng /The sample, mark, client and contract are named by client's requirements.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/ The test results are valid only for received sample from client.
- Phiếu kết quả này không được trích sao một phần khi không có văn bản chấp thuận của Trung tâm kỹ thuật 2/This test report not be reproduced except in full without the written approval of QUATEST 2.

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 7
Head of Technical Division 7


PHAN QUANG CẢNH

GIÁM ĐỐC
Director

PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN PHÚ QUỐC

KT2.QT.30/B.05/15.7.2016