

Relatório de Análise de QEE

Variação de tensão

Indicador	Tensão	Obtido	PRODIST
DRP	V2_Avg [V]	5.06%	3.00%
DRC	V2_Avg [V]	5.95%	0.50%

Variação de tensão

Indicador	Tensão	Obtido	PRODIST
DRP	V12_Avg [V]	8.93%	3.00%
DRC	V12_Avg [V]	6.35%	0.50%

Distorções harmônicas V1_Avg [V]

Indicador	Obtido	PRODIST
DTT_95	1.65%	10.00%
DTT_p_95	0.17%	2.50%
DTT_i_95	1.63%	7.50%
DTT_3_95	0.38%	6.50%

Distorções harmônicas V2_Avg [V]

Indicador	Obtido	PRODIST
DTT_95	1.83%	10.00%
DTT_p_95	0.19%	2.50%
DTT_i_95	1.80%	7.50%
DTT_3_95	0.52%	6.50%

Distorções harmônicas V3_Avg [V]

Indicador	Obtido	PRODIST
DTT_95	1.80%	10.00%
DTT_p_95	0.18%	2.50%
DTT_i_95	1.70%	7.50%
DTT_3_95	0.71%	6.50%

Desequilíbrio de tensão

Indicador	Obtido	PRODIST
FD_95	1.37%	3.00%

Variação de frequência

Classificação	Quantidade
Baixa	0
Alta	0
Adequada	1008