ATM200



Codice schema elettrico

Electrical diagram code

Descrizione schema elettrico Electrical diagram description

Codice materiale Material code

Ordine di Vendita

Sales Order Cliente

Customer

Nazione Nation

ATM20086004

Data Creazione

Create Date

Disegnatore

Drawer

Verificato da Revised by

Responsabile

Responsible Note Notes

20/04/2006

11/11/6

LANZONI

FRANCESCHELL

C9501V

Alimentazione di rete

Mains electricity supply

Tensione ausiliaria Auxiliary tension

Normativa

Rule

Colore carpenteria Carpentry colour

Grado di protezione Protection degree / limit

Matricola Serial number

Icc Interruttore generale Icc general switch

Temperatura massima interno quadro Maximum temperature inside the electrical cabinet

Temperatura massima ambiente Maximum ambient temperature

Quadro elettrico principale slave 3 e 4

220...480Vac 50-60Hz

110-220Vac

CEI/IEC

RAL 7035

IP54

50°C / 122°F

Condizionatore Air conditioner

Ventilatore Fan

50°C / 122°F

40°C / 104°F

Revisioni disegno Drawing overhauls

 	Rev	Descrizione Description	Data Date	Firma Signature
	1	AGGIORNATO DOPO COSTRUZIONE	07-12-2006	LL/11/6
	2	UNIFICATO GRAFICA	12-01-2007	LL/11/6
F	3	MODIFICATO GRAFICA	28-02-2007	LL/11/6
	4	AGGIORNATO P.107, 132	22-05-2007	LL/11/6
	5	MODIFICA CONTATTO KA1 Pg.111	25-06-2007	LL/11/6
[[6	COMANDO MOTORE M13 RESO OPT.	26-09-2007	LL/11/41
[[7	AGGIORNAMENTO. VEDERE NOTE P.9	26-10-2007	LL/11/6
[8	AGGIUNTO KA84L A PAG. 130	17-03-2008	LL/11/6
[9	AGGIORNATA GRAFICA A PAG. 132	15-04-2008	LL/11/6
[]	10	AGGIORNATA PAG.108 (SERIE FUNGHI)	21-10-2008	LANZONI

Non é permesso consegnare a terzi, o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto, o renderlo comunque noto a terzi, senza la nostra esplicita autorizzazione. This document can neither be given or disclosed to third parties nor reproduced in any form without our prior consent.

> Ogni infrazione comporterà il risarcimento dei danni subiti. É fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli. Failure to observe shall entitle SACMI to claim civil damages. All rights on patents or models reserved

				DATA CREAZIONE Create Date	20/04/2006	CLIENTE
				DISEGNATORE Drawer	LL/11/6	Customer
9	AGGIORNATO	15/04/2008		VERIFICATO DA Revised by	LANZONI	1
REVISIONI	DESCRIZIONE Description	DATA	FIRMA	RESPONSABILE Responsible	FRANCESCHELLI	SOSTITUISCE IL



SCHEMA EL. ATM PROFIBUS ISOLA 3 E 4

ORDINE DI VENDITA C9501V Sales Order CODICE SCHEMA ELETTRICO

Electrical diagram code

ATM20086004

Pagina_legenda_convenzioni_1

Colore dei fili Wire coulour

	IEC		NEC-UL		A Cliente Customer
Potenza Power switchboard	Nero Black	BK	Nero Black	BK	
Potenza - Lato collegato a terra Power - ground connected side	Nero Black	BK	Grigio Gray	GR	
Ausiliari AC Ancillaries AC	Rosso Red	RD	Rosso Red	RD	
Ausiliari AC - Lato collegato a terra Ancillaries AC - Ground connected side	Rosso Red	RD	Bianco White	HM	
Ausiliari DC Ancillaries DC	Blu Blue	BU	Blu Blue	BN	
Ausiliari DC - Lato collegato a terra Ancillaries DC - Ground connected side	Blu Blue	BU	Bianco-Blu White-Blue	NH-BN	
Terra (circuito equipotenziale) Ground (equipotential circuit)	Giallo-Verde Yellow-Green	GN-YE	Giallo-Verde Yellow-Green	GN-YE	
Circuiti SPDT SPDT Circuits	Arancione Orange	90	Arancione Orange	90	
Circuiti SPDT - Lato collegato a terra SPDT circuits - Ground connected side	Arancione Orange	90	Bianco-Arancione White-Orange	90-HM	
Ponticelli Jumpers	Bianco White	MH	Marrone Brown	BN	

Codici dei colori Color coding

J				
Sigla Label	Colore Colour	Sigla Label	Colore Colour	Sigla Label
ВК	Grigio Gray	GY	Viola Purple	VT
BN	Arancione Orange	OG	Bianco White	WH
BU	Rosa Pink	PK	Giallo Yellow	YE
GN	Rosso Red	RD		
GN-YE	Turchese Turquoise	TQ	Schermo Cable screen	SH
	Sigla Label BK BN BU GN	Sigla Colore Label Colour BK Grigio Gray BN Arancione Orange BU Rosa Pink GN Rosso Red CNLYE Turchese	Sigla Colore Sigla Label BK Grigio Gray GY BN Arancione Orange OG BU Rosa Pink PK GN Rosso Red RD COLORE Sigla Label GY GY BY GN COLORE Sigla Label Arancione OG RY BY GN ROSSO RED Turchese TO	Sigla Colore Sigla Colore Colour BK Grigio Gray GY Viola Purple BN Arancione Orange OG Bianco White BU Rosa Pink PK Giallo Yellow GN Rosso Red RD Schermo

Numeri dei fili standard Standard wire numbers

Distribuzione trifase alla tensione di linea Three-phase supply at the line voltage	L1 - L2 - L3
0Vdc ingressi digitali 0Vdc Digital input	02 / 02.n
+24Vdc alimentazione isole Profibus +24Vdc Unit PROFIBUS power supply	23
+24Vdc ingressi digitali +24Vdc Digital input	24 / 24.n
OVdc elettrovalvole OVdc Electrovalves	2 / 2.n
+24Vdc elettrovalvole - Non condizionato da dispositivi di sicurezza +24Vdc electrovalves - Not submitted to safety device	25 / 25.n
+24Vdc elettrovalvole - Condizionato da dispositivo di sicurezza 1 +24Vdc electrovalves - Submitted to safety device 1	26 / 26.n
+24Vdc elettrovalvole - Condizionato da dispositivo di sicurezza 2 +24Vdc electrovalves - Submitted to safety device 2	27 / 27.n
OVac OVac	3 / 3.n
110/220Vac - Non condizionato da dispositivi di sicurezza 110/220Vac - Not submitted to safety device	35 / 35.n
110/220Vac - Condizionato da dispositivo di sicurezza 1 110/220Vac - Submitted to safety device 1	36 / 36.n
110/220Vac - Condizionato da dispositivo di sicurezza 2 110/220Vac - Submitted to safety device 2	37 / 37.n
220Vac - Prese interno quadro 220Vac - Plug inside electrical board	32

Caratteristiche conduttori di collegamento Connecting cable characteristics

Ausiliari: sezione minima conduttori unipolari interno quadro Aux.equipment: Min. cross-section of unipolar conductors in the electrical cabinet	0,75 mm²
Potenza: sezione minima conduttori unipolari interno quadro Power switchboard: min. cross section of unipolar conducts in electrical cabinet	1,5 mm²
Densità di corrente massima per singolo conduttore Max. current density/single conductor	4 A/mm²

20/04/2006 LL/11/6 LANZONI CLIENTE Customer AGGIORNATO DESCRIZIONE 15/04/2008 LL/11/6 FRANCESCHELLI




SCHEMA EL. convenzioni e normative El. diagram Conventions & specifications

C9501V	ORDIN Sales 0

INE DI VENDITA Order

CODICE SCHEMA ELETTRICO ATM20086004 Electrical diagram code


Modalità di lettura riferimenti incrociati Cross-reference read mode



Modalità siglatura dei componenti Component marking

			ZIONE ation	TIPO MATERIALE Type of material	NUMERO Number	SUFFISSO Suffix
Formato codice Code format	+Xnn-YmmZ	+X	nn	-Y	mm	Z
Esempio Example	+A1-KA412C	+A	1	-KA	412	С

Modalità di lettura dei morsetti PLC PLC terminal read mode



Pagina_legenda_convenzioni_2

Modalità di lettura dei selettori Selector read mode

-SA POS.1 13	-SA 21 POS.2 22	
13	121	1 0 2
113	122	
\right\big _{14}^{13}	L21 122	

←2						
				DATA CREAZIONE Create Date	20/04/2006	CLIENTE
				DISEGNATORE Drawer	LL/11/6	Customer
9	AGGIORNATO	15/04/2008	LL/11/6	VERIFICATO DA Revised by	LANZONI	
REVISIONI	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA	RESPONSABILE		SOSTITUISCE IL




	DESCRIZIONE Description	
	SCHEMA EL.	siglatu
•	FI diagram	Markir

C9501V	ORDINE DI VENDITA Sales Order		IMPIANTO Plant = MAC	L	BICA ocatio +	AZIO on A1
	CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code	ATM200860	004	FOGL Sheet		3

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8


 Pagina legenda convenzioni 2a

Modalità di lettura dei blocchi funzionali Functional unit read mode



I due dispositivi fanno parte dello stesso blocco funzionale pur essendo in ubicazioni diverse The two devices are part of the same functional unit although they are located in different places

Modalità di lettura delle note dinamiche Dynamic Notes read mode



La descrizione delle note inserite si trova a fine schema, nelle pagine gruppo 500 The description of the Dynamic Notes entered is at the bottom of diagram, on Unit 500 pages



Description

SCHEMA EL. siglature

El. diagram Marking

C9501V	ORDINE DI VENDITA Sales Order
	CODICE SCHEMA ELE Electrical diagram code

DI VENDITA IMPIANTO LOGICA LOCATO LOC

8

Pagina legenda convenzioni 3

Criteri di designazione del tipo materiale Material-type designation criteria

> Insieme, Sotto-insieme Assebly, Sub-assembly Dispositivo elettronico - Scheda Modulo di sicurezza **Amplificatore** AD Flectronic device - Circuit board Safety module Amplifier Amplifier Trasduttori da una grandezza non elettrica a una elettrica e viceversa В Transducers for converting non-electric variables into electric variables or vice-versa BG Encoder Termocoppia Trasduttore di pressione ВТ BW VCella di carico Pressure transducer BS Encoder Thermocouple Condensatore Capacitor Elemento binario, dispositivo di memorizzazione D Binary element - storage device Elemento non specificato in tabella Item not specified in the table Resistenza di riscaldamento Condizionatore - Ventilatore Air conditioner - fan unit Electric heating element Dispositivo di protezione Protection device Relè differenziale Relè termico Interruttore automatico Fusibile FA FU FR Differential relay Thermal relay Automatic switch Fuse Generatore, alimentatore di corrente G Generator, power supply Dispositivo di segnalazione Н Signaling device HA Segnalatore acustico di allarme Audible warning device Segnalazione luminosa Indicator light Da non usare Do not use Relè, contattori Relays, contactors Relè ausiliario Contattore Relè temporizzato Contactor Auxiliary relay Timed relay Induttore, reattore Inductor, reactor Motore M Motor Elemento analogico Ν Analog element

IEC 750|IEC 750|IEC 750 SACM |IEC 750 |IEC 750 SACM |IEC 750 |IEC 750 SACM |IEC 750 SACM |IEC 750 |IEC

SACMI

DESCRIZIONE
Description
SCHEMA EL. normativa
El. diagram Rule

C9501V ORDINE DI VENDITA Sales Order

CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code

ATM20086004

FOGLIO Sheet

Location + A1

8

Pagina legenda convenzioni 4

Criteri di designazione del tipo materiale Material-type designation criteria

Strumento di misura, strumento di prova Measuring instrument, Testing equipment Ampermetro Contatore di energia Voltmetro PA Ammeter Energy meter Voltmeter Apparecchio di connessione per circuiti di potenza Power supply circuit connector Interruttore generale Interruttore magnetotermico Sezionatore QS QF Breaker switch Main switch Disconnect switch Resistenza R Resistor Dispositivo di commutazione per circuiti di controllo, selettore Control circuit changeover device, selector switch Selettore Pulsante Sensore di livello Pressostato Microcontatto, int. di prossimità, fotocellula SP SA SB Selector Pushbutton Level sensor Pressure switch Microswitch, prox. switch, photocell Termostato Thermostat Trasformatore, autotrasformatore Transformer, autotransformer Trasformatore amperometrico Trasformatore circuiti ausiliari Altri trasformatori Alimentatore TS Current transformer Transformer, Auxiliary circuits Other transformers Power supply Modulatore, convertitore, inveter Modulator, converter, inveter Tubo, semiconduttore Tube, semiconductor Diodo, varistore, RC Ponte raddrizzatore VC Rectifier bridge Diode, varistor, RC Percorso di trasmissione, guida d'onda, antenna W Transmission route, wave guide, antenna Morsettiera, spina, presa, connettore Terminal block, plug, socket, connector Spina Plug Connettore Morsetto/morsettiera Presa ΧР ΧB Connector Terminal/terminal block Socket Dispositivo meccanico azionato elettricamente Electrically-powered device Elettrovalvola Solenoid valve Terminazione, trasformatore differenziale, filtro, equalizzatore, limitatore Termination, diff. transformer, filter, equalizer, limiter

| SATA CARAZONE | 20/04/2006 | CLIENTE | Customer | SATA CARAZONE | LL/1176 | Customer | SATA CARAZONE | LL/1176 | Customer | SATA CARAZONE | LL/116 | SATA CARAZONE | LANZONI | SATA FRANCE SCHELLI | SOSTIMASCEL | SATA FRANCE SCHELLI | SOSTIMASCEL | SATA CARAZONE | SATA FRANCE SCHELLI | SOSTIMASCEL | SATA CARAZONE | S

SACMI IEC 750 SA

IEC 750

SACMI SACMI

Description
SCHEMA EL. normativa
El. diagram Rule

C9501V ORDINE DI VENDITA Sales Order

CODICE SCHEMA ELETTRICO ATM20086004

4 FOGLIO 6

Pagina_riassunto_ubicazioni

Elenco delle ubicazioni List of locations

SCATOLA ARMADIO TASTIERA BORDO MACCHINA +Kn +Sn +Pn +An Cabinet Keyboard Вох On board machine

Quadro elettrico principale Main electrical cabinet

+P0 Impianto Plant

Slave 5 (LAF-PPB) Unit 5 (LAF-PPB)

+A6 Slave 6 – piano servizio Unit 6 - Service floor

+A7 Slave 7 (Lance) Unit 7 (Lances)

20/04/2006 LL/11/6 LANZONI CLIENTE Customer AGGIORNATO DESCRIZIONE 15/04/2008 LL/11/6 FRANCESCHELLI



	DESCRIZIONE Description	
ı	SCHEMA EL. ubicazione	
_	El. diagram Location	

ORDINE DI VENDITA Sales Order C9501V

CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code

ATM20086004

Pagina_vuota

Morsetto/morsettiera Terminal/terminal block

XT0 Morsettera sicurezze

Safety terminal block

XT1 Morsettiera ausiliaria 1 Auxiliary terminal block 1

XT4 Morsettiera di potenza Power terminal board

XT5 Alimentazione SLAVE 5 Power supply UNIT 5

XT6 Alimentazione SLAVE 6 Power supply UNIT 6

XT7 Alimentazione SLAVE 7 Power supply UNIT 7

XT113 Condizionatore Air conditioner

20/04/2006 LL/11/6 LANZONI CLIENTE Customer AGGIORNATO DESCRIZIONE 15/04/2008 LL/11/6 FRANCESCHELLI



SCHEMA EL. morsettiera El. diagram Terminal block

ORDINE DI VENDITA Sales Order C9501V

CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code

ATM20086004

ELENCO NOTE List of notes

REV. 7 26-10-2007 Lanzoni/11/6

Aggiornato collegamento TS102, perchè era preso a valle dell'interruttore differenziale. Prima era alimentato con i fili 35 e 3.

Ora va collegato con i fili 813 e 814.

DATA CREAZIONE 20/04/2006	CLIENTE
Circuit Date	Contains
DISEGNATORE LL/11/6	Customer
Drawer LL/ 1170	
AGGIORNATO 15/04/2008 LL/11/6 VERIFICATO DA LANZON	
Reiseady	
/ISIONI DESCRIZIONE DATA FIRMA RESPONSABLE EDANICECLEII	SOSTITUISCE IL



I	DESCRIZIONE Description	
	SCHEMA EL.	Note
_	El. diagram	Note

ORDINE DI VENDITA Sales Order C9501V CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code

ATM20086004

Pagina_vuota_per_note

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

 Indice_pagine_dinamico

Sommario delle pagine Page summary

Pagina Page	Descrizione della pagina Page description	Ultima modifica Last modification
1	ATM PROFIBUS ISOLA 3 E 4	15/04/2008
2	convenzioni e normative Conventions & specifications	15/04/2008
3	siglature Marking	15/04/2008
4	siglature Marking	15/04/2008
5	normativa Rule	15/04/2008
6	normativa Rule	15/04/2008
7	ubicazione Location	15/04/2008
8	morsettiera Terminal block	15/04/2008
9	Note Notes	15/04/2008
21	Indice pagine Page index: (1 - 124)	18/04/2008
22	Indice pagine Page index: (125 - 506)	15/04/2008
51	Tabelle comandi motori Motor command table	15/04/2008
101	Interconnessione armadi Electrical cabinet interconnection	15/04/2008
102	Interconnessione armadi Electrical cabinet interconnection	15/04/2008
103	Alimentazioni Power supply	15/04/2008
104	Alimentazioni Power supply	15/04/2008
105	Alimentazioni Power supply	15/04/2008
106	Alimentazioni Power supply	15/04/2008

Pagina Page	Descrizione della pagina Page description	Ultima modifica Last modification
107	Modulo di sicurezza Safety module	15/04/2008
108	Emergenza Emergency	15/04/2008
109	Elettromeccanica Electro-mechanical parts	15/04/2008
110	Elettromeccanica Electro-mechanical parts	15/04/2008
111	Elettromeccanica Electro-mechanical parts	15/04/2008
112	Tastiere - PC - PLC Keyboards - PC - PLC	15/04/2008
113	Tastiere - PC - PLC Keyboards - PC - PLC	15/04/2008
114	Tastiere - PC - PLC Keyboards - PC - PLC	15/04/2008
115	Tastiera comando macchina Machine control keyboard	15/04/2008
116	Modulo Interfaccia Profibus Interface module Profibus	15/04/2008
117	Alimentazione a isola successiva Power delivered to next unit	15/04/2008
118	Motore Ventilatore principale Motor, Main fan	15/04/2008
119	Motore Ventilatore principale Motor, Main fan	15/04/2008
120	Motore M6 Motor M6	15/04/2008
121	Motore Ventilatore pressurizzazione Motor, Pressurization fan unit	16/04/2008
122	Motore serranda pressurizzazione Motor, Pressurization baffle control	15/04/2008
123	Motore serranda pressurizzazione Motor, Pressurization baffle control	16/04/2008
124	Motore pompa 1 barbottina Motor, Slip pump 1	15/04/2008

← 9						
				DATA CREAZIONE Create Date	20/04/2006	CLIENTE
				DISEGNATORE Drawer	LL/11/6	Custome
9	AGGIORNATO	15/04/2008		VERIFICATO DA Revised by	LANZONI	
REVISIONI	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA	RESPONSABLE	FRANCESCHELL	SOSTITUISCE IL



ı	DESCRIZIONE	
	Description	
	SCHEMA EL.	Indice pagine
_	FI diagram	Page index: (1 - 12

C9501V	ORDINE DI VENDITA Sales Order	IMPIANTO Plant = MA
	CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code	ATM20086004

FOGLIO 21

Indice_pagine_dinamico

Sommario delle pagine Page summary

Ultima modifica Last modification 15/04/2008 15/04/2008 15/04/2008
15/04/2008 15/04/2008
15/04/2008
4510 : 10005
15/04/2008
15/04/2008
15/04/2008
15/04/2008
18/04/2008
15/04/2008
15/04/2008
15/04/2008
15/04/2008
15/04/2008
15/04/2008
15/04/2008
15/04/2008
15/04/2008
15/04/2008

Pagina Page	Descrizione della pagina Page description	Ultima modifica Last modification
143	Cablaggio moduli profibus Profibus module wiring	15/04/2008
501	Note Notes: (+A1-?NOTA1 - +A1-NOTA3)	18/04/2008
505	Elenco dispositivi Devices List: (+A1-AJ100 - +A1-ST115)	18/04/2008
506	Elenco dispositivi Devices List: (+A1-TA100 - +P0-ST84B)	18/04/2008

	←21						
1/3					DATA CREAZIONE Create Date	20/04/2006	CLIENTE
0.5/10/					DISEGNATORE Drawer	LL/11/6	Custome
ARTGU	9	AGGIORNATO	15/04/2008	LL/11/6	VERIFICATO DA Revised by	LANZONI	7
	REVISIONI	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA	RESPONSABLE	FRANCESCHELLI	SOSTITUISCE IL



DESCRIZIONE
Description
SCHEMA EL. Indice pagine
FL diagram Page index: (125 - 50)

						51
C9501V	ORDINE DI VENDITA Sales Order		IMPIANTO Plant =		UBICA Locati +	AZIONE ion A1
	CODICE SCHEMA ELETTRICO	VTN1200840	<u> </u>	FOO	GLIO	22

A I WI 2008 6004 | Sheet

						3			7				J			U				,					
DEVIC	E 50Hz	60Hz	PROTECTION	220V-	50Hz	220V-	60Hz	380V-	50Hz	380V-	60Hz	400V-	50Hz	400V-	60Hz	415V-	50Hz	440V-	50Hz	440V-	60Hz	460V-	60Hz	480V-	60
				SIZE	I LINE	SIZE	I LINE	SIZE	I LINE	SIZE	I LINE	SIZE	I LINE	SIZE	I LINE	SIZE	I LINE	SIZE	I LINE	SIZE	I LINE	SIZE	I LINE	SIZE	1.1
	<u>'</u>																								
M3		FU3	80A	52.7A	100A	63.2A	50A	30.5A	63A	36.6A	50A	29A	50A	34.8A	50A	27.9A	50A	26.3A	50 A	31.6A	50A	30.2A	50A		
IVI3	15kW	18Kw	FR3	45-63A		57 - 75A		28-40A		28-40A		22-32A		28-40A		22-32A		22-32A		28-40A		28-40A		22-32A	
M3	22KN	26 7811	FU3	100A	77.7A	125A	93.3A	63A	45A	80A	54A	63A	42.7A	80A	51.3A	63A	41.2A	63A	38.8A	63A	46.6A	63A	44.6A	63A	4
1015	M3 22KW	26.4KW	FR3	70-90A		50-200A		40-50A		45-63A		40-50A		45-63A		36-45A		36-45A		40-50A		40-50A		40-50A	
M3	7.5 KW	9 KW	QM3	22-32A	28A	28-40A	33,6A	14-20A	16,2A	17-22A	19,44	14-20A	15.4A	14-20A	18.5A	11-16A	14,8A	11-16A	14A	14-20A	16,8A	14-20A	16.1A	14-20A	
M3	15 kW	18 kW	QM3	45-63A	52.7A	57-75A	63.2A	28-40A	30.5A	28-40A	36.6A	22-32A	29A	28-40A	34.8A	22-32A	27.9A	22-32A	26.3A	28-40A	31.6A	28-40A	30.2A	22-32A	2
M3	22 KW	26.4 KW	- QM3	70-90A	77.7A	40-100A	93.3A	40-50A	45A	45-63A	54A	40-50A	42.8A	45-63A	51.3A	36-45A	41.2A	36-45A	38.9A	40-50A	46.6A	40-50A	44.6A	40-50A	4
M6	0.12kW	0.14kW	QM6	1,1-1,6A	1,27A	1,4-2A	1,5A	0,55-0,8A	0,74A	0,7-1,0A	0,87A	0,55-0,8A	0,7A	0,7-1,0A	0,82A	0,55-0,8A	0,67A	0,55-0,8A	0,64A	0,55-0,8A	0,75A	0,55-0,8A	0,72A	0,55-0,8A	
1.47			0147	111/4	1 074	1.4.24	1 5 4	0.55.0.04	0.744	0.7.1.04	0.074	0.55.0.04		0.7104	0.004	0.55.0.04		0.55.0.04	0.744	0.55.0.04		0.55.0.04	0.704	0.55.0.04	Τ,

M7

QM7

1,1-1,6A

1,27A

1,4-2A

1,5A

0,55-0,8A

0,74A

0,7-1,0A

0,87A

0,55-0,8A

0,7A

0,7-1,0A

0,82A

0,55-0,8A 0,67A

0,55-0,8A

0,64A

0,55-0,8A 0,75A

0,55-0,8A

0,72A 0,55-0,8A

0,65A

0.12kW | 0.14kW

20/04/2006 LL/11/6 LANZONI FRANCESCHELLI CLIENTE AGGIORNATO
REVISIONI DESCRIZIONE 15/04/2008 LL/11/6 DATA FIRMA

SCHEMA EL. Tabelle comandi motori El. diagram Motor command table


C9501V ORDINE DI VENDITA Sales Order

CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code

IMPIANTO Plant = MAC ATM20086004

UBICAZIONE Location + A1


101






	DESCRIZIONE
ı	Description
l	SCHEMA EL. Interconnessione armadi
-	FL diagram Electrical cabinet interconnection


C9501V ORDINE DI VENDITA Sales Order Sales Order SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code ATM20086004 She








←102

| Comparison | Compariso










NOTA 1 IN ALTERNATIVA A KA57, CHE VIENE MONTATO SE PRESENTE U1, O U4 NOTE 1 ALTERNATIVE AT KA57, ISTALLED IF PRESENT U1 OR U4


←106 20/04/2006 LL/11/6 LANZONI CLIENTE Customer AGGIORNATO
EVISIONI DESCRIZIONE 15/04/2008 LL/11/6 FRANCESCHELLI


SCHEMA EL. Modulo di sicurezza El. diagram Safety module


ORDINE DI VENDITA Sales Order UBICAZIONE C9501V Location + A1 CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code FOGLIO 107 ATM20086004


108-


















AGGIORNATO

15/04/2008 LL/11/6


FRANCESCHELLI

SCHEMA EL. Tastiere - PC - PLC CODICE SCHEMA ELETTRICO ATM20086004 El. diagram Keyboards - PC - PLC Electrical diagram code



←114

| Control | Control




20/04/2006 LL/11/6 LANZONI CLIENTE Customer AGGIORNATO VISIONI DESCRIZIONE 15/04/2008 LL/11/6 DATA FIRMA FRANCESCHELLI

SCHEMA EL. Modulo Interfaccia Profibus El. diagram Interface module Profibus


C9501V


117-CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code ATM20086004





←116


| Comparison | Compariso











































AGGIORNATO DESCRIZIONE 15/04/2008 LL/11/6 ATM20086004 FOGLIO 132 El. diagram Electro-mechanical parts Electrical diagram code FRANCESCHELLI






SACM


DESCRIZIONE Description


SCHEMA EL. Cablaggio moduli profibus El. diagram Profibus module wiring C9501V ORDIN


CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code ATM20086004


FOGLIO 134























1 2 3 4 5 6 7 8

Note Notes Elenco_note_dinamico

Sigla Label	Descrizione Description	XRef
©	Opzionale Optional	//////////////////////////////////////
0	Ponticellare se non presente Provide jumpers if not installed	708.4; 710.1; 7110.2; 7119.2; 7119.2; 7119.3; 7119.4; 7125.6; 7125.6; 7125.6; 7130.4; 7130.7; 7130.7; 7130.7;
2	Vedere schema di cablaggio condizionatore See air conditioner wiring diagram	/119.5;
O	Opzionale Optional	710.3 717.7 717.7 712.7 712.9 713.5

←143

DATA CREATORS 20/04/2006 CLIENTE Customer Custom

SACM

DESCRIZIONE
Description
SCHEMA EL. Note
El. diagram Notes: (+A1-?NOTA1 - +A1-NOTA3)

				505→
C9501V	ORDINE DI VENDITA Sales Order		IMPIANTO Plant =	UBICAZIONE Location + A1
	CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code	ATM200860	004	FOGLIO 501

Elenco_utenze_dinamico

Elenco dispositivi Devices List

Xref	Sigla Label
/107.3	A1 -AJ100
/115.1	A1 -AP103
/112.1	A1 -AP105
/114.4	A1 -AP106
/114.5	A1 -AP107
/114.3	A1 -AP108
/113.1	A1 -AP401
/114.1	A1 -AP404
/105.6	A1 -AP410
/115.5	A1 -AP103-XB1
/113.2	A1 -AP401-XB1
/114.3	A1 -AP404J
/114.3	A1 -AP404K
/104.5	A1 -FA1
/124.1	A1 -FR13
/125.1	A1 -FR23

Xref	Sigla Label
/126.1	A1 -FR33
/127.1	A1 -FR43
/128.1	A1 -FR53
/129.1	A1 -FR63
/106.6	A1 -FS102
/104.5	A1 -FS104
/104.6	A1 -FS105
/105.6	A1 -FS101A
/107.6	A1 -FS105A
/105.6	A1 -FS101B
/124.1	A1 -FU13
/125.1	A1 -FU23
/126.1	A1 -FU33
/127.1	A1 -FU43
/128.1	A1 -FU53
/129.1	A1 -FU63

Xref	Sigla Label
/107.3	A1 -FU100
/109.3	A1 -HA100
/118.1	A1 -KA1
/119.1	A1 -KA8
/111.3	A1 -KA9
/109.5	A1 -KA57
/111.6	A1 -KA87
/109.1	A1 -KA100
/121.3	A1 -KA6A
/123.3	A1 -KA7A
/121.4	A1 -KA6C
/123.4	A1 -KA7C
/130.3	A1 -KA84I
/130.4	A1 -KA84L
/130.4	A1 -KA84P
/130.6	A1 -KA84V

Xref	Sigla Label
	A1 -KM1
	A1 -KM2
/119.3	A1 -KM8
/124.5	A1 -KM13
/125.5	A1 -KM23
/126.5	A1 -KM33
/127.5	A1 -KM43
/128.5	A1 -KM53
/129.5	A1 -KM63
	A1 -KM113
	A1 -KM5A
/120.5	A1 -KM6A
/122.5	A1 -KM7A
/119.3	A1 -KM8A
	A1 -KM5B
/119.4	A1 -KM8B

Xref	Sigla Label
/120.6	A1 -KM6C
/122.6	A1 -KM7C
/119.3	A1 -KM8L
/107.1	A1 -KT100
/104.3	A1 -PA100
/120.1	A1 -QM6
/122.1	A1 -QM7
/124.3	A1 -QM13
	A1 -QM14
	A1 -QM15
/125.3	A1 -QM23
	A1 -QM24
	A1 -QM25
/126.3	A1 -QM33
	A1 -QM34
	A1 -QM35

Xref	Sigla
viei	Label
/127.3	A1 -QM43
	A1
	-QM44
/128.3	A1 -QM53
	A1
	-QM54
/129.3	-QM63
	A1
	-QM64
/105.5	A1 -QM101
/104.5	A1 -QM102
	A1
	-QM113
/103.1	A1 -QS100
/130.1	A1 -SA84
/115.2	A1 -SA110
/130.5	A1 -SQ84A
/130.5	A1 -SQ84C
/119.5	A1 -ST113
/119.5	A1 -ST115

20/04/2006 LL/11/6 LANZONI FRANCESCHELLI CLIENTE Customer AGGIORNATO EVISIONI DESCRIZIONE 15/04/2008 LL/11/6 DATA FIRMA



DESCRIZIONE
Description

' SCHEMA EL. Elenco dispositivi
El. diagram Devices List: (+A1-AJ100 - +A1-ST115)

C9501V	ORDINE DI VENDITA Sales Order

506— UBICAZIONE Location + A1

CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code ATM20086004 FOGLIO 505

Elenco_utenze_dinamico

Elenco dispositivi Devices List

Xref	Sigla Label
/104.3	A1 -TA100
/104.5	A1 -TC1
/105.5	A1 -TS101
/106.5	A1 -TS102
	A1 -X113
	A1 -X115
	A1 -XB1B
	A1 -XB31B
/112.1	A1 -XP1
/112.3	A1 -XP2
/112.1	A1 -XS1
/112.3	A1 -XS2
/112.4	A1 -XS3
/132.2	P0 -AP84
/132.1	P0 -AP84.
/132.4	P0 -BQ84

Xref	Sigla Label
/132.1	P0 -BT84
/110.2	P0 -KA110
/110.3	P0 -KA112
/130.1	P0 -KA84B
/118.1	P0 -KA87L
/120.1	P0 -M6
/122.1	P0 -M7
/124.1	P0 -M13
/125.1	P0 -M23
/126.1	P0 -M33
/127.1	P0 -M43
/128.1	P0 -M53
/129.1	P0 -M63
/124.6	P0 -SL13
/125.6	P0 -SL23
/126.6	P0 -SL33

Xref	Sigla Label
/127.6	P0
	-SL43
/128.6	P0
7120.0	-SL53
/129.6	P0
,	-SL63
/130.7	P0
	-SP84B
/110.1	P0
	-SQ58
/121.3	P0
	-SQ6A
/123.3	P0
	-SQ7A
/121.4	P0
	-SQ6C
/123.4	P0
	-SQ7C
/130.7	. •
	-ST84A
/130.6	-ST84B
	-3104D

Xref	Sigla Label	Xref	Sigla Label		Xref	Sigla Label
				•"		

(505 20/04/2006 LL/11/6 LANZONI FRANCESCHELLI CLIENTE Customer AGGIORNATO DESCRIZIONE 15/04/2008 LL/11/6



DESCRIZIONE
Description
SCHEMA EL. Elenco dispositivi
El. diagram Devices List: (+A1-TA100 - +P0-ST84B)

073014	ORDINE DI VENDITA Sales Order
	CODICE SCHEMA ELETTRICO Electrical diagram code

ATM20086004

FOGLIO 506