



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון – מחוז מרכז
חטיבה טכנית- מחלקת תכנון



כ"א כסלו תש"פ
19/12/2019

לכבוד

גב' מלי לוי
מתכנתת ערים ואזורים,
תכנון סביבתי, משרד להגנת הסביבה,
מחוז המרכז

הנדון : בית דגן, הרחבה מזרחית- חו"ד המשרד הגנה"ס

סימוכין : מכתבך אל אורית פיילר מלשכת התכנון מתאריך 09.12.2019

קיבלנו את התייחסותכם לנושא קו המתח העליון, ולהלן תגובתנו :
במסגרת התכנון נבחנו על ידינו שלוש חלופות להתמודדות עם קו המתח העליון העובר ממזרח לשכונה המתוכננת :

1. השארת הקו במקומו וביצוע שיכול פאזות
2. הטמנת הקו
3. העתקת הקו מזרחה

א. חלופת שיכול הפאזות ירדה מהפרק מאחר ולא ניתן להבטיח כי השיכול יצמצם את טווח הקרינה באופן קבוע.

בנוסף לכך, השארת הקו במקומו עלולה לייצר מחסום פסיכולוגי שיקשה על שיווק ושימוש ייעודי קרקע רגישים כגון מגורים ומבני ציבור, כך מניסיון במקרים דומים ברחבי הארץ.

ב. חלופת הטמנת הקו כוללת סוגיות מהותיות המקשות על מימושה כמפורט להלן :

1. נערכו שיחות עם גורמים בחח"י, מהן עלה כי מדיניות חח"י ומשרד האנרגיה היא כי יש להימנע מהטמנת קו המתח עליון בשטחים פתוחים, גם אם ההטמנה אפשרית מבחינה טכנית. הטמנת קו מתח עליון דורשת טיפול ואחזקה מסובכים ויקרים למדי. בנוסף לכך, הציוד הנדרש להטמנה יקר הרבה יותר ואינו מותאם לעבודה הסטנדרטית של חח"י. הטמנת קווי מתח עליון נעשית בדרך כלל בין תחנות משנה של חח"י באזורים עירוניים מיושבים, לא זה המקרה בתכנית זו.
2. הפער בין עלות הטמנה לעלות העתקה הינו משמעותי ביותר. לא נמצאה הצדקה כלכלית להטמנה עבור תכנית זו.
3. העלות המוערכת להטמנת הקו עומדת על כ-21 מלש"ח לק"מ, במקרה של תכנית זו יש צורך בהטמנת 1.3 ק"מ בעלית כוללת של כ-28 מלש"ח. לעומת זאת, עלות העתקת הקו עומדת על כ-3.5 מלש"ח לק"מ, ובמקרה של תכנית זו יש צורך בהעתקת 1.52 ק"מ בעלות כוללת של 5.32 מלש"ח – **פער גדול של כ-22 מלש"ח**.
3. באזור מתקיימת פעילות חקלאית של פרדסים ומטעים. הטמנת הקו תמנע את המשך הפעילות החקלאית הרציפה לאורך התוואי, היות וחל איסור על נטיעת עצים מעליו.



מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון – מחוז מרכז
חטיבה טכנית- מחלקת תכנון



ג. בטרם גיבוש חלופה להעתקת קו, נעשתה מדידה בשטח ונקבע מרחק התרחקות משימושים רגישים של 80 מ', המסמך הוצג לכם בפגישת העבודה ואומץ על ידכם.
כמו כן, על בסיס המדידה, נבחרה חלופת העתקת קו המתח העליון לכיוון מזרח, כחלופה המועדפת.
הנני מבקש להתייחס למכלול מלא של הנימוקים המפורטים לעיל בטרם גיבוש המלצתכם בפני לשכת התכנון.

בכבוד רב,

טימור מגרלי
אדריכל מחוז מרכז

העתקים :

מר אלי דדון, ראש מ"מ בית דגן
גב' אורית פיילר, ראש צוות, לשכת תכנון מחוזית רמלה, מינהל תכנון
מר עדי גיא, מהנדס מ"מ בית דגן
גב' רויטל קסטרו, מהדסת ועדה מרחבים אפק
גב' ורד אדרי, סגנית מנהל ומתכננת המחוז, משרד להגני"ס, מחוז המרכז
מר ארתור קולנגייב, ממונה קרינה בלתי מייננת מתקני חשמל, משרד להגני"ס
גב' יוליה פלדמן, מרכזת תכנון, משהב"ש, מחוז המרכז
מר תומר פרג'ון, יועץ חשמל, משהב"ש
מר אלעד וייסמן, חברת אתוס, ניהול תכנון
משרד קורין אדריכלים, עורכי התכנית