

עמוד: 1
תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

ועדה מקצועית למים וביוב
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

פרוטוקול לישיבה מספר 2020008

תאריך הישיבה : יום : שלישי , כ"ו אלול תש"ף , 15/09/2020
מקום הישיבה :

מספר	שם	סטטוס
1	תוכנית - 455-0780981 . צריפין, מתחם 8	נדון
2	תוכנית - 455-0685917 . תכנית מתאר בית דגן	נדון
3	תוכנית - 455-0812289 . בית דגן שכונת האתרוג	נדון
4	תוכנית - 415-0792036 . רח' לוחמי ביתר - מגורים, מסחר, תעסוקה ושימושים ציבוריים	נדון
5	תוכנית - 410-0463307 . Global Towers - תוספת זכויות - פת/25/1223	נדון
6	תוכנית - 453-0465849 . תכנית מתאר כוללנית מזכרת בתיה	נדון

עמוד: 2
תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

חברי הועדה

רבקה עדי - מ"מ יו"ר הועדה - מנהלת יחידת שיפוט ומו"פ, רשות המים
אתי בורלא, מהנדסת מחוזית לבריאות הסביבה, נציג שר הבריאות
רימה גנזל, סגנית מהנדסת המחוז לבריאות הסביבה, נציגת שר הבריאות
דוד פיק, מנהל תחום, פרוגרמות ותשתיות, נציג מנהל התכנון
רון זהבי, מרכז בכיר מים ושפכים, נציג שר הגנת הסביבה

מוזמנים

מרום סינאני, יועץ תשתיות ל מנהל התכנון
ויטלי רויטמן, רשות המים
גורגי זק, מרכז בכיר למים וביו, נציג שר הבינוי והשיכון
ליאורה עובדיה, מזכירת הועדה המקצועית למים ולביו

עמוד: 3
 תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

1. תוכנית - 455-0780981 : צריפין, מתחם 8 נדון. לצפיה במסמכי הישות לחץ כאן

מוזמנים :

נוכחים

אורית פיילר, מתכנתת אזורית צוות צפון, רמלה
 רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק
 רימה לבדב, מהנדסת באר יעקב
 דו קוניאק, יועץ מנהל התכנון
 הרטל שבתאי, פרו שיא ניהול פרויקטים
 נעמן יוגב, בלשה ילון
 מיכל אפפלברג, מזור פירסט הנדסה
 נטע אבידור, תיק פרויקטים
 אלון ברש, סירקין בוכנר

נעדרים

אלי פירשט, עורך התכנית, עורך ראשי, אדם מזור-אלי פירשט אדריכלים, , תל אביב-יפו,
 יאיר קורנברג, עורך התכנית, יועץ תשתיות, סירקין-בוכנר-קונברג מהנדסים יועצים בע"מ, פתח תקוה,
 אפרת לוי, מתכנתת אזורית (סגנית ראש צוות), , רמלה,
 דב בוגייסקי, חגם תלם, מתכנן תכנית האב ראשל"צ
 עומר קרונטל, מהנדס תאגיד תמר
 ויקי שרייר, מהנדסת איגוד ערים איילון
 משה כהן, קשת ניהול פרויקטים

מטרות התכנית : הקמת אזור תעסוקה בצפון מזרח באר יעקב.

מקום התוכנית :

מחוז : מרכז, מרחב תכנון : מצפה אפק, תחום שיפוט :

יחס לישויות :

מסמכים :

בעלי עניין :

מטרת הדיון : דיון בתכנית

רקע:

התכנית המוצעת הינה חלק מפרויקט צריפין בתחום באר יעקב וגובלת במתחם צריפין 7-ב' ממערב לה ובכביש 44 ממזרח. מדובר
 על תכנית בשטח 195 ד' לאזור תעסוקה עם זכויות בניה בהיקף של 380,000 מ"ר, מתוך זה 10,000 מ"ר למסחר.
 תמ"א/47/2 – מתוכנן קו מאסף ביוב לאורך כביש 44 לטובת חיבור פרויקט צריפין למט"ש איילון. הצינור מתחיל בבי"ח
 אסף הרופא ומגיע עד ניר צבי לתחנת שאיבה קיימת, המתוכננת לעבור שדרוג והרחבה.
 התכנית הומלצה להפקדה ע"י הועדה המחוזית בתאריך 15.1.18 .

עמוד: 4
תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

ספיקת ביוב : כ- 760 מק"י - פתרון קצה-מט"ש איילון.

מהלך הדיון:

מתכנן התכנית :

הציג את הפרויקט, הוצגו נספחי המים והביוב ע"י מתכנן התשתיות.

מהנדסת המועצה באר יעקב :

עדכנה את הנושאים הבאים :

- א. קו המים לאורך כביש 4313 - יצא למכרז.
- ב. שני מאגרים (נפח האיגום סה"כ 9,000 מ"ק) למים ותחנת שאיבה למים - נמצאים בשלב מכרז.
- ג. קו ביוב מאסף מבית חולים אסף הרופא עד ניר צבי - יש קבלן מבצע.
- ד. תחנת שאיבה לביוב - נכון להיום מספיקה ל-2,000 יח"ד ששווקו, במקביל יוצאים למכרז לתחנת שאיבה חדשה.

נציגת משרד הבריאות :

יש לבדוק האם התחנה הקיימת לאחר השדרוג הזמני ולאחר קליטת השפכים של אסף הרופא תהיה מסוגלת לקלוט את שפכי 2,000 יח"ד שכבר שווקו. כמו כן, ציינה כי התקבלה בקשה להיתר בנייה לתחנת שאיבה חדשה לביוב ניר צבי (על כביש 44).

מנהל הפרויקט מטעם חב' פרוסי :

החברה שמתכננת ומבצעת את מערכת הביוב, חלק ממאסף הביוב (בגלל עומקו) אמור להתחבר לתחנת השאיבה החדשה, נדרש להקים תחנת שאיבה זמנית, (מאושר ע"י משרד הבריאות). כושר השאיבה של התחנה הזמנית 120 מק"ש וייתן מענה לבית החולים אסף רופא ולכ- 600 יח' דיור שישווקו (במתחם 2).
לוח הזמנים לביצוע התחנה הזמנית והקו המאסף מבית החולים אסף הרופא עד ניר צבי, מוערך ב- 10 חודשים. בתוך כ-3 שנים תושלם הקמת התחנה החדשה בניר צבי.

נציג רשות המים :

כדי לתת מענה לשכונות החדשות מבחינת תשתית המים חייבים את כל המערכת :

- א. קו מים ראשי בין חיבור מקורות עד מרכז המים בצריפין.
- ב. הקמת מרכז מים צריפין, איגום ותחנת שאיבה.
- ג. קו מים שמחבר את מרכז המים דרך מתחמים 1-3 למתחם 8.
- ד. ביצוע קו מים של מקורות לאורך כביש 44.

נציג המשרד להגנת הסביבה :

א. מט"ש איילון הגיע לספיקת תכן של 85% מהקיבולת שלו ולפיכך נדרש לבצע תכנון הנדסי מפורט למודול הרביעי (27,000 מק"י) לספיקה כוללת של 108,000 מק"י. כאשר המט"ש יגיע לספיקה של 90% יש להתחיל את ביצוע מודול 4 (מאושר בתכנית המט"ש).

ב. בנוגע לתחנת השאיבה ניר צבי הקיימת, היו מספר תקלות לאחרונה ולכן יש בעיה להוסיף עוד שפכים לתחנה, עד להשלמת תחנת שאיבה קבועה, למעט חיבור בפועל של בית החולים אסף הרופא שזה הפתרון היחידי הקיים.

דיון פנימי :

הוועדה מציינת כי לבאר יעקב אין עדיין תוכניות אב למים וביוב מאושרות, הדבר מעכב מתן אישור למתחמי בינוי בתחום השיפוט של המועצה.

החלטה :

הועדה ממליצה על אישור התכנית בתנאים הבאים :

עמוד: 5
 תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

1. יש להגיש, לרשות המים, למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה בהקדם תוכנית אב לביוב של באר יעקב.
2. יש לקדם אישור תוכנית האב למים מול רשות המים.
3. יש להגיש נספח אחד המשלב את מערכות המים והביוב בתחום התוכנית כולל פרשה טכנית שיהווה חלק ממסמכי התוכנית הסטטוטורית. בנוסף יש להפיק נספחים (תשריטים) נפרדים עבור מערכות המים והביוב בתחום התוכנית לשימוש רשות המים.
4. תנאים למתן היתרי בניה:
בנושא מים:
 - א. הקמת מרכז מים, איגום ותחנת שאיבה.
 - ב. ביצוע קו מים לאורך כביש מס' 4313.
 - ג. ביצוע קו מים (מקורות) לאורך כביש מס' 44 בין צומת משמר השבעה עד רמלה.
 - ד. ביצוע קו מים שמחבר את מרכז המים דרך מתחמים 1-3 למתחם 8.

בנושא ביוב:

- א. ביצוע קו מאסף ביוב לאורך כביש 44 ושדרוג תחנת ניר צבי על פי תמא/47/א/2.
 - ב. שדרוג תחנת שאיבת שפכים רמלוד.
 - ג. גמר תכנון הנדסי למודול 4 של מט"ש איילון לספיקת יעד של 108,000 מק"י.
- ההחלטות התקבלו פה אחד למעט סעיף ג'- תנאים למתן היתר בנושא הביוב, בהסתייגות רשות המים.

2. תוכנית - 455-0685917 : תכנית מתאר בית דגן נדון. לצפיה במסמכי הישות לחץ כאן

מוזמנים:

נוכחים

עדי גיא, מהנדס מועצה מקומית בית דגן, בית דגן
 רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק
 אורית פיילר, מתכנתת אזורית צוות צפון, רמלה
 ענבל אברהם, מתכנן מים וביוב, ענבל הנדסה
 דני לזר, דני לזר אדריכלים
 אלון ברש, מתכנן מים וביוב, סירקין וביוב
 ליבנה שואף, צוות מזרח
 לילך רדזי, מתאמת סטטוטורית, חב מקורות
 חגית טלאור, מהנדסת מ.א. שדות דן
 ריטה ליפקין
 גיל ברקאי, יזם

נעדרים

יצחק פרבמן, סמנכל הנדסה, תאגיד מי שקמה

מקום התוכנית :

מחוז : מרכז, מרחב תכנון : שדות דן, תחום שיפוט : מחוז : מרכז, מרחב תכנון : מצפה אפק, תחום שיפוט : בית דגן

עמוד: 6
תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

בעלי עניין :

מטרת הדיון : דיון בתכנית

רקע:

שטח התוכנית – כ-1,864 דונם.
מטרת התוכנית : תכנית מתאר כוללת לשוב בית דגן עם אוכלוסייה קיימת כ-7,200 תושבים, ליעד אוכלוסייה של כ-19,000 תושבים.

איגום מים

התוכנית כוללת בריכת איגום בנפח של 2,500 מ"ק, הממוקמת בדרום הישוב (מגרש 601).

ביוב:

מערכת הביוב של הישוב נסנקת אל אור יהודה וממנה אל השפד"ן.
ספיקת ביוב: כ-3,600 מ"ק"י (כולל מגורים ותעסוקה) פתרון קצה-שפד"ן.

מהלך הדיון:

מתכנן התכנית:

הציג את התוכנית, הוצגו נספחי המים והביוב ע"י מתכנן התשתיות.
תוכנית האתרוג מוסיפה 2,200 יח"ד לבית דגן ותוכנית הבאר מוסיפה 250 יח"ד, מה שמביא את הישוב לכ-18,000 תושבים.
תוכנית האב למים כללה את שכונת האתרוג ושטח האיגום נכלל (כולל מקדם תכנון גבוה).

נציג רשות המים:

תוכנית האב למים שהוצגה לרשות המים דיברה על כ-23,000 תושבים.

נציג לשכת התכנון:

לפי הנתונים של לשכת התכנון צריך לעדכן את יעד האוכלוסייה לשנת 2040 ל-19,000 תושבים.

מהנדס המועצה:

תוכנית המתאר מתואמת עם המועצה באופן מלא, לא היה תאום לגבי מיקום בריכת האיגום.
מהנדס המועצה ציין כי שטח האיגום שמופיע בתוכנית המתאר לא מתאים.

מתכנן התכנית:

מיקום בריכת האיגום הוא ברמת של סימבול, צריך למצוא את המקום המדויק בשלב התוכנית המפורטת של בריכת האיגום.

נציגת מקורות:

אנחנו עובדים בתאום עם נתיבי ישראל, אני מעריכה כי ייקח עוד שנתיים עד להקמת הבריכה (מותנה בעבודות הכביש).

נציג המשרד להגנת הסביבה:

עמוד: 7
 תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

למרות פניות של המשרד לקבלת חישובים הידראוליים של קו הסניקה, לא הועברו נתונים. אני מבקש שיהיה תחשיב הידראולי כולל של כל המערכת האזורית ושהנתונים יועברו לבדיקת המשרד להגנת הסביבה. לאשר תוכניות במצב של חוסר מידע הידראולי בסיסי מהווה בעיה, צריך לעשות תוכנית של קו הביוב המשותף כולל חשיבה על תוכניות עתידיות שיוזמו דרך הקו.

מתכנן התכנית:

חסר לנו את הנתונים של מ"א שדות דן, פנינו מספר פעמים לקבל את הנתונים. לאחר קבלת הנתונים נוכל לבצע חישובים שיועברו למשרד להגנת הסביבה.

אנחנו בשלבי תכנון של קו הסניקה המקביל, בוצע תאום מול המועצה המקומית. אשמח לקבל עזרה של מוסדות המדינה לקבל את הנתונים משדות דן.

החלטה:

הועדה ממליצה על אישור התוכנית בתנאים הבאים:

1. יש להגיש נספח אחד המשלב את מערכות המים והביוב בתחום התוכנית כולל פרשה טכנית שיהווה חלק ממסמכי התוכנית הסטטוטורית. בנוסף יש להפיק נספחים (תשריטים) נפרדים עבור מערכות המים והביוב בתחום התוכנית לשימוש רשות המים.
2. יש לתקן את תחזית האוכלוסייה לשנת היעד בפרשה הטכנית ל- 19,000 תושבים.
3. מערכת הביוב המוצעת תתוכנן בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמשרד להגה"ס לעניין מגבלות בניה למגרשים בתחום רדיוסי מגן מקידוחי מים.
4. בתוכניות מפורטות הכוללות יותר מ-300 יח"ד ייקבעו תנאים להיתר :
 - א. ביצוע בריכת האיגום המתוכננת בנפח של כ- 2,500 מ"ק ותחנת שאיבה.
 - ב. ביצוע קו מים חדש לאורך כביש 44 בין צומת משמר השבעה עד רמלה.
 - ג. מיקום בריכת האיגום יקבע בתוכנית המפורטת.

3. **תוכנית - 455-0812289 : בית דגן שכונת האתרונג** נדון. לצפיה במסמכי הישות [לחץ כאן](#)

מוזמנים:

נוכחים
 ליבנה שואף, צוות מזרח
 אורית פיילר, ראש צוות, מנהל התכנון
 אלון ברש, מתכנן מים וביוב, סירקין בוכנר קורנברג
 רדזי לילך, מתאמת סטטוטורית חברת מקורות
 חגית טל אור, מהנדסת מ.א. שדות דן
 אלעד וייסמן, קבוצת אתוס
 גיל ברקאי, מנכ"ל תאגיד מים מי שקמה
 אילן הלבץ
 רוני סולימן, אתוס יזם
 רויטל קסטרו, מהנדסת הועדה המקומית מצפה אפק
 עדי גיא, מהנדס מועצה מקומית בית דגן

נעדרים

יחיאל קורין, עורך התכנית, עורך ראשי, יחיאל קורין אדריכלים בע"מ, שד נחמה 8, 5248311, רמת גן, טלפון: 03-6736090,
 פקס: 03-6701304
 יצחק פרבמן, סמנכ"ל הנדסה, תאגיד מי תקוה

עמוד: 8
תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

עיקרי הוראות לתוכנית :

1. לשנות את יעוד הקרקע מקרקע חקלאית, ודרך מאושרת למגורים ב', מגורים ג', מגורים ד', מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטח לתעסוקה ומסחר, דרך מוצעת ודרך מאושרת.
2. קביעת הוראות בניה : זכויות בניה, קווי בנין, מספר קומות, מס' יח"ד במגרש.
3. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

מטרות התכנית : יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת כ- 2,200 יח"ד, שטחי מסחר ותעסוקה וכן, מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

מקום התוכנית :

מחוז : מרכז, מרחב תכנון : שדות דן, תחום שיפוט : מחוז : מרכז, מרחב תכנון : מצפה אפק, תחום שיפוט : בית דגן

מסמכים :

בעלי עניין :

מטרת הדיון : דיון בתכנית

רקע :

שטח התכנית – כ-614 דונם.
מטרת התכנית : הקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת כ-2,200 יח"ד ושטח תעסוקה ומסחר-18,500 מ"ר.
אוכלוסייה מתוכננת – כ-7,700 נפש (לפי גודל משק בית 3.5)

איגום מים

התוכנית כוללת בריכת איגום בנפח של 2,500 מ"ק, הממוקמת בדרום הישוב (מגרש 601).

ביו

ע"פ תכנית האב לביו ביישוב תחנת השאיבה הראשית הקיימת מיועדת לקלוט את כמויות השפכים שיתווספו, יהיה צורך בהגדלת קו הסניקה שמוביל שפכים של שדות דן עד לאור יהודה.

ספיקת ביו : כ-1,400 מק"י (לפי 180 ליטר/נפש)

מהלך הדיון :

מתכנן התכנית :

התוכנית נכללה בתוכנית האב למים אשר אושרה לפני כ-שנה. נושא בריכת האיגום נבחן ע"פ בקשת ראש המועצה, מוצגות 3 חלופות למיקום.

- א. מבחינת מערכת הביוב, התוכנית נכללה בתוכנית האב לביו ביי לפני כ-שנתיים.
- ב. המערכת הפנימית מתחברת לקווים פנימיים כולל שדרוג של חלק מהקווים.
- ג. התוכנית הועברה לרשות המים ולמשרד הבריאות וטרם התקבלה התייחסות.

עמוד: 9
תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

נציג המשרד להגנת הסביבה:

המשרד בעד קו אחד, יחד עם זאת ראש המועצה של שדות דן עדכן שיש אפשרות של הנחת קו מקביל היות והקו הקיים לא מספיק. נתנגד לתוכנית כל עוד לא יועברו כל הנתונים והנושא ההידראולי של המערכת האזורית למשרד להגנת הסביבה.

נציגת משרד הבריאות:

לגבי מיקום בריכת האיגום צמוד לתחנת הדלק, אנחנו מתנגדים, יש לנו ניסיון רע בנושא זה. נדרש לאתר מגרש במרחק של 80 מ' לפחות מתחנת הדלק.

החלטה :

הועדה ממליצה על אישור התוכנית בתנאים הבאים:

1. תשריטי מים וביוב - יש להכין בנוסף לתשריט המאוחד גם תשריטים נפרדים למים וביוב לפי דרישת רשות המים.
2. מיקום בריכת האיגום ייקבע כך שהמרחק בין הבריכה לתחנת הדלק (או גורם מזהם אחר) לא יפחת מ-80 מ'.
3. תנאים למתן היתרי בניה : (יוטמעו בהוראות התוכנית)

בנושא מים:

- א. ביצוע בריכת האיגום המתוכננת בנפח של כ- 2,500 מ"ק.
- ב. ביצוע קו מים חדש לאורך כביש 44 בין צומת משמר השבעה עד רמלה.

בנושא ביוב:

העברת הנתונים ההידראוליים של הקו המאסף וקבלת האישור המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות המוכיחים כי הקו עומד בספיקות המתוכננות.

4. תוכנית - 415-0792036 : רח' לוחמי ביתר - מגורים, מסחר, תעסוקה ושימושים ציבוריים נדון. לצפייה במסמכי הישות [לחץ כאן](#)

מוזמנים :

נוכחים

ברוך מרדכי רזניק, עורך התכנית, עורך ראשי, מרדכי אביב מפעלי בניה בע"מ, ירושלים
ניב סוטובסקי, מתכנן מים וביוב
אבו וואסל מרים

נעדרים

מיכל לשם, מחוז מרכז- מתכננת אזורית צוות, רמלה 0, 12345, רמלה
יהודית שמידט, סגן ראש צוות, שד הרצל 91, 72430, רמלה
יהונתן חיים, מנהל מח תכנון ועדה מקומית רמלה
עומר קרונטל, תאגיד תמר
ויקי שרייר, מהנדסת איגוד ערים איילון

עמוד: 10
 תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

איג'י ז'אנה סולובייצ'יק, מהנדסת העיר רמלה
 שראל וינקלר, עיריית רמלה, מבצע משה 0, 1, רמלה

מטרות התכנית : הקמת מתחם מעורב שימושים למגורים, מסחר, תעסוקה ומבני ציבור

מקום התוכנית :
 מחוז : מרכז, מרחב תכנון : רמלה, תחום שיפוט : רמלה

מטרת הדיון : דיון בתכנית

החלטה :

רקע:

מדובר על שכונה קיימת-מתחם צמרת ברחוב לוחמי ביתר בקרית מנחם בגין, צפון רמלה. בתוכנית שימושים מעורבים ל-365 יח"ד ב-3 מגדלים ומבנה משרדים בשטח 20,000 מ"ר, בנוסף 2,000 מ"ר מסחר בפרויקט.

ספיקת ביוב: 430 מק"י

מתכנן התכנית:

המתכנן הציג את התוכנית, נספחי המים והביוב הוצגו ע"י מתכנן התשתיות.
 התוכנית תואמה עם תאגיד תמ"ר.

החלטה :

הועדה ממליצה על אישור התוכנית בתנאים הבאים:

1. באחריות המתכננים לתאם את התוכנית מול תאגיד המים תמ"ר.
2. יש להגיש נספח אחד המשלב את מערכות המים והביוב בתחום התוכנית כולל פרשה טכנית שיהווה חלק ממסמכי התוכנית הסטטוטורית. בנוסף יש להפיק נספחים (תשריטים) נפרדים עבור מערכות המים והביוב בתחום התוכנית לשימוש רשות המים.
3. תנאי למתן היתרי בניה
שדרוג תחנת שאיבת שפכים רמלוד.

5. תוכנית - 410-0463307 : 25/1223 תוספת זכויות - פת/ - Global Towers נדון. לצפייה במסמכי הישות [לחץ כאן](#)

מוזמנים :

נוכחים

איציק אוז'לבו, מהנדס פתח תקוה

רועי שקדי, גלבוע מהנדסים

רונית דווי, יזם

משה שמרלר, ו.מ. פתח תקוה

עמוד: 11
תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

שמוליק בזה, מתכנן

נעדרים

יוסי סיון, עורך התכנית, עורך ראשי, יסקי מור סיון שותפות
ארז גלבוע, גלבוע מהנדסים
יגאל לסין, תאגיד מיתב
אבישג מאור, מתכנתת אזורית
רגב ליאור, ראש צוות
שני ברדה, מתכנתת אזורית

מטרות התכנית : תוספת זכויות והוראות בנייה להקמת מגדל תעסוקה נוסף ושטחי מסחר וצרכי ציבור, לטובת פיתוח המתחם באופן המשתלב עם תכנון ציר ז'בוטינסקי, וכן חיזוק המתחם על ידי ייעוד הקרקע לתעסוקה.

מקום התוכנית :

מחוז : מרכז, מרחב תכנון : פתח תקוה, תחום שיפוט : פתח תקוה, בית : 52 מחוז : מרכז, מרחב תכנון : פתח תקוה, תחום שיפוט : פתח תקוה, בית : 2

מטרת הדיון : דיון בתכנית

רקע:

התכנית עניינה מתחם בשטח 19 דונם הממוקם במפגש הרחובות ז'בוטינסקי ורבין בפתח תקוה.
התכנית מציעה תוספת של כ- 41,000 מ"ר עיקרי עבור מבנה המשרדים החדש (סה"כ 82,000 מ"ר עיקרי), מתוך שטח זה מבוקש תוספת של כ- 4,000 מ"ר עבור שימוש מסחר (סה"כ 10,000 מ"ר עיקרי למסחר). הבינוי המוצע הינו שני מבנים בגובה של עד 38 קומות לא כולל מתקנים טכניים (מגדל על ז'בוטינסקי בן 34 קומות לא כולל קומות טכניות ומגדל על רבין בן 38 קומות לא כולל קומות טכניות).
ספיקת ביוב : כ- 400 מק"י

מתכנן התכנית:

המתכנן הציג את התוכנית, נספחי המים והביוב הוצגו ע"י מתכנן התשתיות.
מרתפים בתת הקרקע של המגדל הראשי (מגדל B) בוצעו ולא נמצאים בתחום התוכנית.
התוכנית תואמה מול תאגיד מית"ב.

נציגת משרד הבריאות:

בנושא התשתיות בתת הקרקע, הבקשה שלכם היא בדיעבד, ההיתר פוצל לשניים :
א. היתר לתת הקרקע לא מגיע לבדיקה של משרד הבריאות.
ב. היתר על פני הקרקע.
יש בעייתיות בפיצול ההיתר היות ובתת הקרקע יש מערכות תשתית של מים וביוב רציניות מאוד שלא מגיעות לדיון במשרד הבריאות, נדרש לתת לנושא זה פתרון בעתיד.

החלטה :

עמוד: 12
תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

הוועדה ממליצה על אישור התכנית בתנאים הבאים:

1. יש לקבל את התייחסות רשות המים כי התוכנית תואמת את נספחי המים והביוב של תכנית המתאר של קריית אריה 410-0411132 (פת/2200).
2. תשריטי מים וביוב - יש להכין בנוסף לתשריט המאוחד גם תשריטים נפרדים למים וביוב לפי דרישת רשות המים.
3. יש להוסיף להוראות התוכנית בסעיף 1.7 את נספחי המים והביוב כחלק ממסמכי התוכנית.
4. יש לתקן את זכויות הבנייה בפרשה הטכנית ע"פ החלטת הוועדה המחוזית מיום 26.04.2020.
5. יש להטמיע בהוראות התכנית את הנחיות משרד הבריאות לנושא תכנון תת הקרקע לאזורי מסחר לטיפול בשפכים וחיבור למערכת הביוב.

6. **תוכנית - 453-0465849 : תכנית מתאר כוללנית מזכרת בתיה** נדון. לצפיה במסמכי הישות [לחץ כאן](#)

מוזמנים:

נוכחים

אדרי' ציפי טאוב, מהנדסת ועדה מקומית מזכרת בתיה
גיא דייגי, ל. התכנון מחוז ירושלים,
אורית פיילר, ראש צוות, רמלה
אפרת לוי, מתכנתת אזורית (סגנית ראש צוות),
רינה קטיף, מנכל תאגיד, מטש ענבר
דורון צפיר, יזם
קוריץ בני, יזם
שרעבי ניר, מהנדס תאגיד מי ציונה
נועם פרחי, יזם
יעל כתב בורגר, חושן ניהול פרויקטים
רויטל סאטרן, לביא נטיף הנדסה

נעדרים

חובב אלגביש, משרד לביא נטיף אלגביש
יוסי פרחי, עורך התכנית
אורן יוסף, פלגי מים, מתכנן
יעל קרמה, מהנדסת ו. מקומית גדרה, ביל"ו סנטר 0, 70500, קרית עקרון, טלפון: 050-6995010, פקס: 08-9353332

מטרות התכנית: מתן מענה תכנוני כולל ליישוב, בהיקף של כ- 28,500 תושבים.

פיתוח היצע מגוון של דיור לצרכי הקהילות והגילאים
יצירת שלד עירוני ברור המחבר את כל חלקי העיר, בדגש על רציפות בין השכונות השונות, כולל ההרחבה במזרח, ובין מרכז היישוב וחלקיו השונים.

חיזוק והעצמת מרכז היישוב

הרחבת מערך נכסי המורשת המיועדים לשימור ביישוב, כך שישקפו את ההיסטוריה של היישוב ואת התפתחותו לאורך השנים.

פיתוח אזורי תעסוקה מטופחים, אטרקטיביים וברי תחרות והוספת אזורי מסחר שמירה ופיתוח על המרקם ההיסטורי של היישוב והפיכתו למוקד תיירותי

מתן מענה לנושאי קיימות ואיכות סביבה

פיתוח אזורי תעסוקה מטופחים, אטרקטיביים וברי תחרות והוספת אזורי מסחר שמירה ופיתוח על המרקם ההיסטורי של היישוב והפיכתו למוקד תיירותי

מתן מענה לנושאי קיימות ואיכות סביבה

פיתוח רשת ירוקה המקשרת לפארקים, מרחבים ירוקים וטבע עירוני

עמוד: 13
תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

פיתוח מערך מגוון של שטחים ציבוריים המשולב בשלד העירוני, תוך שיפור איכות המרחב הציבורי הסדרת מערך התנועה ביישוב כמערך משולב, כולל חיבור וגיבוש תנועה מוטורית, תחבורה ציבורית, שבילי הולכי רגל ורכבי אופניים, ושילוב שיפור ושילוב במערך התנועה האזורי. הרחבת הרשת ההמשכית לאזורי החקלאות באמצעות דרכים חקלאיות עם זיקת הנאה לשבילי הולכי רגל ואופניים וכן הוספת פעילות תיירותית חקלאית. שמירה ועיגון ציביון מזכרת בתיה כיישוב חקלאי, מינוף החקלאות ביישוב.

מקום התוכנית :

מחוז : מרכז, מרחב תכנון : גזר, תחום שיפוט : גזרמחוז : מרכז, מרחב תכנון : זמורה, תחום שיפוט : מזכרת בתיה

מסמכים :

בעלי עניין :

מטרת הדיון : דיון בתכנית

רקע:

במועצה המקומית מזכרת בתיה מתגוררים, נכון לסוף 2018 כ- 16,000 תושבים ושטחה המוניציפאלי הינו כ- 7,500 דונם. השטח המבונה של היישוב משתרע רק על כשליש מתחום השיפוט.

היישוב שוכן בסמוך לשני צירי תנועה ארציים חשובים : האחד הוא כביש 6, עליו מתוכנן להיבנות מחלף חולדה, אשר יחבר את היישוב בקלות אל צירי התנועה הראשיים. הציר השני הוא קו הרכבת תל אביב באר שבע, עליו הוקמה תחנת מזכרת בתיה, אשר מאפשרת נגישות גבוהה ליישוב.

ביישוב ישנו ביקוש גבוה למגורים -הגידול בעשור האחרון כ-5% לשנה. יעד האוכלוסייה כ- 25,000 תושבים בשנת 2040. התוכנית מציעה תוספת שטח של 344 ד' למגורים ובכך תאפשר תוספת של כ- 2,000 יח"ד לשנת 2040, בנוסף לכ- 3,900 יח"ד במסגרת עיבוי המרקם הקיים.

איגום מים

התוכנית כוללת בריכת האיגום בנפח של 3,500 מ"ק, ממוקמת בתחום אזור התעסוקה מדרום לנחל.

מערכת הביוב

מערכת האיסוף - רשת ביוב גרביטציונית הכוללת שלושה אזורי איסוף. מאספים בקוטר 2 - שלושת האזורים, מתכנסים לקו בקוטר 450 מ"מ לאורך כביש 411. המאסף מסתיים בתחנת שאיבה ראשית אשר סונקת את שפכי קריית עקרון ומזכרת בתיה למט"ש גבעת ברנר.

פתרון הקצה - מט"ש ברנר - עמב"ר. יש צורך בהגדלת קיבולת המט"ש והוספת יחידות בתחנת השאיבה. המט"ש תוכנן ל- 6,000 מק"י, מטפל כיום בכ- 4,500 מק"י. התשתית של ההנדסה האזרחית מותאמת ל- 9,000 מק"י. הרחבת היישוב מחייבת את הרחבת המט"ש.

בוועדת היגוי לתוכנית מיום 23.10.19 סוכם :

- יש להביא את התוכנית לדיון בוועדת מים וביוב.
- ביוב- יש צורך בקביעת התניות לשדרוג מט"ש ברנר.
- מים - יש צורך בהקמת בריכת איגום וכן הגדלת צינור ראשי לקוטר - 30 ".

ספיקת ביוב : כ- 4,300 מק"י

עמוד: 14
תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

מהלך הדיון:

מתכנן התכנית:

התוכנית מוצגת ע"י מתכנן התוכנית, נספחי המים והביוב הוצגו ע"י מתכננת תשתיות המים והביוב. המתכננים מבקשים שטח עבור בריכת איגום נוספת שיאושר במסגרת תוכנית מפורטת, היות והשטח של הבריכה המתוכננת לא מאפשר את הגדלת הבריכה. כל קו הביוב (המערכת החיצונית) ממזכרת בתיה דרך קריית עקרון וקו הסניקה עד המט"ש נדרש לשדרג, כל המערכת קטנה ולא תישא בניה חדשה. יש צורך בתוכנית אזורית כוללת לשדרוג המערכת. המערכת תוכננה לפי ערכים ריאליים (25,000 תושבים) ולא נומינליים, תכנון נומינלי (35,000 תושבים) יצריך הגדלה של הקטרים או הנחת קו מקביל.

נציג המשרד להגנת הסביבה:

תחנת שאיבה – שודרגה לאחרונה, מבחינת משאבות היא לא תוכל להזרים את כל תמ"ל קרית עקרון. הראיה של כל המערכת צריכה להיות דו-ישובית, מדובר במערכת שמשרתת את שני הישובים, מזכרת בתיה וקריית עקרון. יש תאגיד אחד משותף, נדרש לראות שיש פתרון לכל התוכניות העתידיות של שני הישובים. נדרשים להציג אבני דרך, ושלבויות ביצוע של המערכת. לגבי המט"ש ממליצים לשדרג את המט"ש מקיבולת 6,000 מק"י לקיבולת של 9,000 מק"י.

מתכנן התכנית:

מזכרת בתיה לא מוסיפה הרבה, אם לוקחים את תמ"ל עקרון בחשבון צריך להכפיל את גודל התחנה ואת השטח שלה, יתרת המגרש יחסית קטנה ולא תאפשר תוספת של יותר ממודול אחד (בתכנון קומפקטי). צריך להגיע לוודאות תכנונית של התחנה כבר בשלב תוכנית המתאר הכוללנית או דרך התניה בתוכניות מפורטות עתידיות. כרגע אין בעיה עם תחנת השאיבה, אנחנו מכוסים למספר שנים קדימה. לגבי מט"ש ברנר (עמב"ר) זה במגרש של רשות המים, אם המט"ש יבוטל. פתרון להעברת השפכים ניתן לבצע דרך הקו הקיים לאורך נחל גמליאל דרך רחובות. המנגנון צריך להיקבע יחד עם כל ההשלכות, כיום אנחנו נמצאים בקצה גבול היכולת של קיבולת המט"ש. אני ממליץ שההחלטה תילקח בהקדם האפשרי.

נציג משרד הבריאות:

אנחנו רוצים לדעת מתי ובאיזה שלב צריך להגדיל את הקווים של מערכת הביוב ואת תחנת השאיבה כולל הגדלת קו הסניקה. לגבי הפתרון המידי, תומכת בהגדלת המט"ש הקיים בשלב א' לקיבולת של 9,000 מק"י לגבי שלב ב' נדרש לדון בחלופות אפשריות, לא נאפשר הזרמה של שפכים לנחל.

נציג לשכת התכנון:

ממליצים לשדרג ולהרחיב את המט"ש מקיבולת 6,000 מק"י לקיבולת של 9,000 מק"י לפי הצעת המשרד להגה"ס ומשרד הבריאות.

החלטה :

הועדה ממליצה על אישור התוכנית בתנאים הבאים:

- יש לעדכן את יעד האוכלוסייה לשנת 2040 ע"פ התוכנית האסטרטגית של מינהל התיכנון ליעד של 33,300 תושבים (לפי תוספת של 5,400 יח"ד). באחריות תאגיד המים לעדכן את תוכנית האב למים וביוב בהתאם לתוכנית זו.
- ברכת האיגום למי שתייה תתוכנן בהתאם להנחיות משרד הבריאות ורשות המים, יש לסמן ע"ג נספח המים ובהוראות התכנית את מיקום בריכות האיגום בהתאם לנפחים הנדרשים.

עמוד: 15
תאריך: 17/09/2020

פרוטוקול ישיבה מספר : 2020008 תאריך הישיבה : 15/09/2020

3. תחנת שאיבה – יש להתאים סטטוטורית את תחנת השאיבה לתכנון העתידי של כל התורמים.
4. קווי הביוב – נדרשת בדיקה של קיבולת הקווים בהתאם לתוכניות הבינוי המקודמות באופן שתציג את הזיקה בין התוכניות לבין הגדלת הקו או בניית קו חדש.
5. מט"ש – נדרש לשדרג את מט"ש עמב"ר ולהרחיבו לקיבולת של 9,000 מק"י בשלב מידי. פתרונות לתוכניות עתידיות ידונו בהמשך.
6. נציגת רשות המים הסתייגה מסעיף מס' 5 וציינה כי רשות המים הודיעה לראש מועצת מזכרת בתיה כי הם מטפלים בהכנת פתרון לשפכים המגיעים למט"ש ברנר : פתרון מידי -שדרוג המט"ש הקיים ל-3 שנים והזרמת עודפי השפכים לשפד"ן ולטווח הארוך- ביטול המט"ש והזרמת השפכים לשפד"ן. הפתרון יוצג לוועדה המקצועית למים וביוב ובהתאם לפתרון האזורי שיגובש יידרש לעדכן את התוכנית.