



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Agustus 2024

No	Hari / tanggal	Tangki	Area	Level Liquid (mm)				Temperature (°C)				Level Water (mm)				Operator	
				Pengukuran		Koreksi						Pengukuran		Koreksi		Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Feb, 28-24	A-1		1011	1012	1			34.5	34.0	0.5					dayo	Dr
2	Feb, 19-8-24	A-2		10770	10773	3			41.3	41.9	0.6					dayo	Dr
3	Feb, 7-8-24	A-3		10804	10834	30	10834	10834	0	45.9	45.2	0.7				dayo	Dr
4	Mar, 19-8-24	A-4		1063	1061	2			37.8	37.9	0.1						
5		A-5		CLEANING													
6		A-6		OVERHAUL													
7		A-7		MODTANK													
8	Feb, 7-8-24	A-15		9476	7477	1			47.8	47.2	0.6					Feb, 7	Dr
9		A-16		MODTANK													
10		A-17		OVERHAUL													
11		A-18		CLEANING													
12	Feb, 7-8-24	A-19		12835	12832	3			28.0	29.7	0.3					Feb, 7	Dr
13	Feb, 7-8-24	A-20		9192	9189	3			31.5	31.0	0.5					Feb, 7	Dr
14		A-21		OVERHAUL													
15	Feb, 21-8-24	A-22		92348	2347	1			28.5	28.0	0.5	0.000	0.000	0		Feb, 21	Dr
16	Feb, 5-8-24	A-23		9807	2817	10	2817	2817	0	28.5	27.0	0.9					
17	Feb, 21-7-24	A-24		12885	12852	3			30.5	30.8	0.3	0.000	0.000	0		Feb, 21	Dr
18	Feb, 5-8-24	A-25		8636	8633	3			29.5	28.1	0.4					Feb, 5	Dr
19	Feb, 22-7-24	A-26		6683	6680	3			29.3	28.8	0.5	0.021				Feb, 22	Dr
20	Feb, 5-8-24	A-27		2718	2712	3			28.9	28.5	0.4						
21		A-28		OVERHAUL													
22	Feb, 8-8-24	A-29		1916	1918	2			27.9	28.0	0.1					Feb, 8	Dr
23		A-30		CLEANING													
24	Feb, 15-8-24	A-31		7444	- Tankle	1800	1800	1800	0	29.6		0.113				Feb, 15	Dr
25	Feb, 14-8-24	A-32		72479	12489	20	12489	12489	0	30.5	29.8	0.6					
26	Feb, 18-8-24	A-33		7694	7692	2			27.9	27.2	0.6					Feb, 18	Dr

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih														
27	Jum, 2-8-24	E-1	POMPA A	10682	10680	-2				28,7	28,9	0,2										Das. D	
28	Jum, 2-8-24	E-2		2683	2680	-3				33,5	34,2	0,7										Das. D	
29		E-3																					
30	Jum, 2-8-24	E-4		10143	10140	-3				33,9	34,8	0,9										Das. D	
31	Jum, 2-8-24	E-5		10180	10179	-1				37,9	38,0	0,1										Das. D	
32		E-6																					
33	Jum, 2-8-24	E-7		10127	10124	-3				30,1	40,0	0,9										Das. D	
34	Sel, 20-8-24	T-901		5859	5850	OPERASIONAL				BERKELABUTAN													
35	Sel, 23-7-24	T-902		1067	1070	3				28,2	28,7	0,5										Das. D	
36	Sel, 23-7-24	T-903		835	833	-2				28,9	29,7	0,8										Das. D	
37	Sel, 23-7-24	T-904		394	393	-1				29,6	29,9	0,3										Das. D	
38	Jen, 5-8-24	T-201	270	293	23	293	293	0													Das. D		
39	Jen, 5-8-24	T-202	1317	1322	5	1322	1322	0	28,3	28,7	0,4										Das. D		
40	Jen, 5-8-24	T-203	2181	2180	-1				28,7	29,2	0,5										Das. D		
41	Sel, 23-7-24	V-1	3844	3842	-2				31,5	32,2	0,7										Das. D		
42	Sel, 23-7-24	V-2	1390	1387	-3				30,3	30,8	0,5										Das. D		
																						</	

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)				Temperature (°C)				Level Water (mm)				Operator	
				Pengukuran		Koreksi		ATG		Selisih		Pengukuran		Koreksi		Nama	Paraf
				ATG	Manual	ATG	Manual	ATG	Manual	ATG	Manual	ATG	Manual	ATG	Manual		
1	Reb, 24/7/2024	D20-05A	STATION 5	3677	3680	+3		28.7	28.9	0.2						Tomo	
2	Reb, 24/8/2024	D20-05B		3049	3047	-2		28.6	28.5	0.1						Reb, 24/8/2024	
3	Reb, 24/7/2024	D20-05C		4746	4749	+3		30.7	30.6	0.1						Tomo	
4	Reb, 24/7/2024	D20-05D		2440	2437	-3		27.3	27.2	0.1						Tomo	
5		D20-06A															
6	Reb, 24/7/2024	D20-06B		1785	1787	+2		27.7	27.6	0.1						Tomo	
7	Reb, 14/8/2024	D20-07A		14402	14405	+3		55.7	55.2	0.5							
8	Reb, 14/8/2024	D20-07B		7298	7302	+3		59.0	59.8	0.8							
9	Reb, 14/8/2024	D20-07C		9305	9303	-2		54.1	54.5	0.4							
10	Sen, 15/8/2024	D20-04A		6702	6702	0		30.2	30.0	0.2							
11	Sen, 15/8/2024	D20-04B		5740	5740	0		28.0	28.5	0.5							
12	Jum, 16/8/2024	D20-04C		12853	12856	+3		98.6	98.5	0.1							
13	Sei, 6/8/2024	D20-01A		10308	10321	+3		33.3	33.3	0							
14	Sei, 6/8/2024	D20-01B		10524	10527	+3		39.6	39.5	0.1							
15		D20-13A															
16	Jum, 9/8/2024	D20-13B	POMPA R	4519	4522	+3		20.6	20.4	0.2							
17	Sei, 13/8/2024	D20-15A		723	726	+3		25.5	25.4	0.1							
18		D20-15B															
19	Sei, 13-8-24	R-1		8811	8812	1		36.5	36.0	0.5							
20		R-2															
21	Sei, 13-8-24	R-3		2097	2100	3		45.6	45.0	0.6							
22		R-4															
23	Jum, 16/8/2024	R-5		2112	2109	-3		35.2	34.6	0.6							
24	Reb, 20/8/2024	R-6		9986	9996	OPERATIONAL		BERKELANJUTAN									
25	Sei, 13-8-24	R-7		6332	6330	-2		31.9	31.2	0.7							
26	Reb, 20/8/2024	R-8		9922	9922	OPERATIONAL		BERKELANJUTAN									
27	Reb, 20/8/2024	R-9		2246	2246	OPERATIONAL		BERKELANJUTAN									
28		R-10															
29	Jum, 16/8/2024	D20-08		838	825	-13	825	825	0	28.5	28.0	0.5					
30	-	R-11				CLEANING											

No	Hari / tanggal	Tangki	Area	Level Liquid (mm)				Temperature (°C)				Level Water (mm)				Operator	
				Pengukuran		Koreksi		ATG		Manual		Pengukuran		Koreksi		Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
61	sd, 6/8/24	O-24		5369	5359	-10	5359	5319	0	649	648	0.1				Handy	
62	sd, 6/8/24	O-25		11601	11602	1				846	842	0.4				Handy	
63	sd, 28/8/24	D20-11		9293	9290	-3				30						Handy	
64	sd, 28/8/24	D20-12		8643	8633	-10	8633	8633	0	50						Handy	
65	sd, 13/8/24	P-31		957	957	0				29.4						Handy	
66	sd, 13/8/24	P-32		1252	1255	3				29.1						Handy	
67	sd, 22/7/2024	P-1		980	987	-3				28.6	28.0	0.6				Handy	
68	sd, 22/7/24	P-2		900	902	+2				28.0	28.5	0.5				Handy	
69	sd, 22/7/24	P-3		6183	6181	-2				25.4	25.0	0.4				Handy	
70	sd, 25/7/24	P-4		2876	2874	-2				29.3	29.1	0.2				Handy	
71		P-5														Handy	
72	sd, 25/7/24	P-7		2703	2706	+3				28.2	28.0	0.2				Handy	
73	sd, 25/7/2024	P-8		1063	1068	+5	1068	1068	0	28.1	28.4	0.3				Handy	
74	sd, 23/7/2024	D20-03		11895	11892	-3				30.7						Handy	
75		D-320-12		4317	4317	0				BERKAWANAN						Handy	
76		D-320-02A		18.392	18.392	0				BERKAWANAN						Handy	
77	sd, 18/8/24	D-320-02B		18.350	18.252	+2				87.2	87.5	0.3				Handy	
78	sd, 15/8/2024	C20-01A		1793	1791	-2				28.3						Handy	
79	sd, 15/8/2024	C20-01B		620	622	2				28.0						Handy	

OVERHAUL

NOTE : TU 08011 → 13433

TU 018 → 12507

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

QM

MA.4