



Control Systems

# Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : Juni 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	Rabu, 14/6/23	U-10	UTL	7691	7691	-10				Diana	M
2	Rabu, 14/6/23	U-11		7600	7590	-10					
3	Senin, 13/6/23	U-12		6630	6620	-10				Joni	S.
4	Senin, 13/6/23	U-13		10541	10534	-7					
5	Senin, 13/6/23	U-14		5729	5720	-9					

NOTE :

