





Monthly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Tuesday, March 19, 2024


ATG PERFORMANCE



PROBLEM FOUND

LIST ITEM	STATUS
• Kurang Power FJB14 dan FJB 17 "Menunggu MCB dan orang listrik"	Hold
• Troubleshoot temperatur ATG D20-04C "Menunggu tanki stanby, Perlu ganti card"	Hold
• Jalur kabel P-31, P-32, R-11 Putus by RDMP	Fix
• Pergantian MST A-4 "FWL error"	Fix
• Troubleshoot Power R-3"jumper melalui R-6"	Fix
• Troubleshoot port systemhub FJB05 dan FJB02	Fix

Total Resetting level Monthly



KERUSAKAN SPARE PART

LIST ITEM	STATUS
• Display GWR U-11 dan U-10 (UTL).	Rusak
• MST D20-17 "Menunggu Overhaul".	Rusak

Assist re-Calibration ATG

A-20, A-15, E-02, O-12, T-902

Total Verifikasi : 102
Total On Call : 5
Total Kerusakan SparePart :
Total Assist re-Calibration ATG : 5

PT. Control Systems

[Signature]
Robby

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

[Signature]
Ridwan S.