





Monthly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Tuesday, December 19, 2023


ATG PERFORMANCE



PROBLEM FOUND

LIST ITEM	STATUS
• Troubleshoot Kabel Power P3 "Sort"	✓
• Repeater TT DHP "Battery Drop"	Rusak
• Kurang Power FJB 11 dan FJB 17	Hold
• Troubleshoot temperatur ATG D20-04C	Hold
• D20-11 Sinyal lost "Over pressure"	✓
• O-8 level dibawah 1300 terbaca noise	✓
• Troubleshoot FWL N-4 "Reconfiguration"	✓
• Troubleshoot R-3 FWL Error	Hold
• Gwr V-17 tidak bisa baca sensor "Ganti Card"	✓

Total Resetting level Monthly



KERUSAKAN SPARE PART

LIST ITEM	STATUS
• Display GWR U-11 dan U-10 (UTL).	Rusak
• MST D20-17 "Menunggu Overhaul".	Rusak
• Spot 4 Temperature D20-05A Rusak	Rusak
• Sensor FWL A-4	Rusak

Assist re-Calibration ATG

P3, P7, O-22

Total Verifikasi : 105
Total On Call : 5
Total Kerusakan SparePart : 4
Total Assist re-Calibration ATG : 3

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan