



**Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN**

Hari, Tanggal	: Jumat, 3 Maret 2023	Nama Pekerja		
Jam Masuk	: 07.30	Roby (Site Manager)		David (Teknisi) ✓
Jam Keluar	: 11.00	Titin Agustina (Admin)		Achmad Rudi (Safetyman) ✓
Area	: DHP	Achmad Jainudin (Teknisi)		Arya Buana (Safetyman)
		Maulana Rachman(Teknisi)	✓	Ridho Syuhada (Driver)
		Hendi Adi Gama (Teknisi)	✓	Munadi Iskandar (Driver) ✓
		M Awalludin (Teknisi)		
		Total pekerja : 5 Orang		
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan	
1. Verifikasi <del>tangki</del> ATG T-01A, T-01B, V16 V17, V17B  . T-01A selisih - 12 mm T-01B selisih - 2 mm V16 selisih 47 mm V17 selisih 100 mm V17b selisih -13 mm		Done		

## PT. Control Systems

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan

Emily Raby

M. A. Soni