

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Juni 2022

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
1	Sen, 22-5-23	A-1		2221	2218	-3				58.7	59.5	0.8	0.281					J. W. S.	J. 9		
2	Sen, 22-5-23	A-2		1095	1049	-1				35.5	36.3	0.8	0								
3	Kam, 15-6-23	A-3		1621	1629	3				77.9	78.9	1	0.000			0.000					
4	Sen, 22-5-23	A-4		12753	12757	3				73	73.5	0.5						J. W. S.	J. 9		
5	Sen, 22-5-23	A-5		1353	1350	-3				35.8	36.3	0.6	0.885								
6		A-6		OVERHAUL																	
7		A-7		Mod Tank			Mod Tank			Mod Tank			Mod Tank			Mod Tank					
8	Rob, 29-5-23	A-15		10867	10865	-2				34.0	34.6	0.6	0.076								
9		A-16		MODTANK																	
10	Sen, 19-5-23	A-17		1979	1971	3				35.9	35.7	0.7	0.334			0.334					
11	Sen, 19-5-23	A-18		1537	1540	3				31.2	31.5	0.3	0.734			0.734					
12		A-19		CLEANING																	
13	Sen, 19-5-23	A-20		2113	2115	2				38.3	29.1	0.8	0								
14	Sen, 23-5-23	A-21		1069	1062	3				28.9	29.5	0.6						- W. S.	- H		
15		A-22		7959	7956	3				32.1	33.9	0.9	0.041			0.041					
16	Sen, 23-5-23	A-23		12732	12733	1				36.3	36.5	0.2	0					J. W. S.	J. 9		
17	Sen, 23-5-23	A-24		2213	2216	3				29.6	30.0	0.4	0								
18	Sen, 23-5-23	A-25		402	405	3							0								
19	Sen, 23-5-23	A-26		12431	12432	1				44.8	45.1	0.3	0.021								
20	Sen, 23-5-23	A-27		1429	1427	3				30.5	30.9	0.4	0.1020								
21		A-28		Tank Cleaning			Tank Cleaning			Tank Cleaning			Tank Cleaning			Tank Cleaning					
22	Sen, 19-5-23	A-29		4279	4282	3				28.9	29.5	0.4	0.011			0.011					
23	Sen, 23-5-23	A-30		3415	3412	3				32.9	33.5	0.4	0.001			0.001					
24	Kam, 19-6-24	A-31		3842	3842	0				OPERATIONAL BERKELANTIKAN											
25	Kam, 19-6-24	A-32		8149	8144	0				OPERATIONAL BERKELANTIKAN											
26	Sen, 19-5-23	A-33		8437	8434	3				30.9	31.4	0.3	-			-					


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
27	Sen, 22-5-23	E-1	POMPA A	3841	3840	-1				29.2								Wahy	4		
28	Sen, 22-5-23	E-2		1053	1057	-2				35.9			0.011						Wahy	4	
29	Sen, 28-5-23	E-3		7150	7147	-3				44.6											
30		E-4		OVERHAUL																	
31	Sen, 22-5-23	E-5		8956	8955	-1				46.2			0.117						Wahy	4	
32	Rab, 24-5-23	E-6		1683	1680	-3				32.6	31.9	0.7	0.1041						Wahy	4	
33	Sen, 12-6-23	E-7		302	301	-1				29.6	29.5	0.1	0.187						Wahy	4	
34		T-901		TANK CLEANING																	
35	Sen, 23-5-23	T-902		1986	1983	-3				28.6	29.6	1	0.062						Wahy	4	
36	Sen, 23-5-23	T-903		2180	2181	1				28.6	30	1.4	0						Wahy	4	
37	Sen, 23-5-23	T-904		3933	3931	-2				31.9	32.4	0.5	0.1998						Wahy	4	
38	Sen, 12-6-23	T-201		472	470	-2				30.0	30.5	0.5	0.005						Wahy	4	
39	Sen, 23-5-23	T-202		929	927	-2				29.7	29.9	0.2	0.1036						Wahy	4	
40	Salasa, 23-5-24	T-203		1103	1104	1				29.8	30.2	0.4	0.1280						Wahy	4	
41	Sen, 12-6-23	V-1		3773	3772	-1				34.1	34.0	0.1	0.478						Wahy	4	
42	Sen, 12-6-23	V-2		503	528	25	528	528	0				0.001						Wahy	4	


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
1	Sen, 23-5-2023	D20-05A	STATION 5	9242	9245	+3				37.1	37.0	0.1	1.196				Hayati				
2	Kum, 26-5-2023	D20-05B		3418	3417	-1				32.9	32.3	0.6	1.223				Hayati				
3	Sen, 29-5-23	D20-05C		10531	10529	-2				38.0	38.5	0.5	0.010				Hayati				
4	Kum, 26-5-2023	D20-05D		7982	7982	0				33.8	34.0	0.2	0.047				Hayati				
5		D20-06A		MODTANK																	
6	Sen, 19-6-23	D20-06B		3.663	3.663	0				OPERASIONAL	BERKELANJUTAN							Soegi			
7	Sen, 22-5-23	D20-07A		14.459	14457	-2				59.3	59.3	0	0					Soegi			
8	Sen, 29-5-23	D20-07B		11.685	11687	+2				61.3	61.0	0.3						Soegi			
9	Sen, 30-5-23	D20-07C		12.128	12.131	+3				64.0			0					Soegi			
10		D20-04A		TANK CLEANING																	
11	Rab, 7-6-2023	D20-04B	POMPA R	13317	13319	+2				24.6			0.029					Soegi			
12	Sen, 19-6-23	D20-04C		4313	4313	0				OPERASIONAL	BERKELANJUTAN							Soegi			
13	Sen, 19-6-23	D20-01A		10.127	10.124	0				OPERASIONAL	BERKELANJUTAN							Soegi			
14	Sen, 19-6-23	D20-01B		10.263	10.263	0				OPERASIONAL	BERKELANJUTAN							Soegi			
15	Sen, 22-5-23	D20-13A		2896	2893	-3				27.8	28.0	0.2	0					Soegi			
16	Sen, 22-5-23	D20-13B		2526	2524	+3				31.7	31.7	0	0					Soegi			
17		D20-15A		MODTANK																	
18	Sen, 19-6-23	D20-15B																	Soegi		
19	Rab, 31-5-23	R-1		9111	9109	-3				33.9			0						Soegi		
20		R-2		MODTANK																	
21	Sen, 19-6-23	R-3		8.966	8.966	0				OPERASIONAL	BERKELANJUTAN								Soegi		
22	Rab, 31-5-23	R-4		666	663	-3				31.9			0						Soegi		
23	Sen, 19-6-23	R-5		10.675	10.675	0				OPERASIONAL	BERKELANJUTAN								Soegi		
24	Sen, 13-6-23	R-6		9277	9272	-5	9242	9272	0	34.9			0						Soegi		
25	Rab, 31-5-23	R-7		4521	4518	-3				33.5			0						Soegi		
26	Sen, 19-6-23	R-8		4.731	4.731	0				OPERASIONAL	BERKELANJUTAN								Soegi		
27		R-9		OVERHAUL																	
28		R-10		OVERHAUL																	
29	Sen, 19-6-23	D20-08		8.779	8.774	0				OPERASIONAL	BERKELANJUTAN								Soegi		
30	Kam, 25-5-23	R-11		2192	2192	0				35.1	35.9	0.8						ADI ON			


No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
31	—	V-3	STATION 8 \ POMPA P	OVER	HAUL					OVER	HAUL										
32	—	V-4		OVERHAUL																	
33	—	V-5		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																	
34	Kam. 25.5.23	V-6		2816	2814	-2				33.0	32.2	0.8	0					ADI PW			
35	Kam. 25.5.23	V-7		1512	1521	+9	1521	1521	0	30.1	29.3	0.2	0					ADI PW			
36	Sel. 23.5.23	N-2		3947	3950	+3				30.5	29.9	0.6	0								
37	Sel. 23.5.23	N-4		4959	4961	+2				31.3	31.7	0.4	0								
38	Sel. 23.5.23	O-1		10978	10975	-3				81.3	81.6	0.3	0.477								
39	Sel. 23.5.23	O-2		9326	9324	-2				84.4	84.2	0.2	0.680								
40	Sel. 22.5.23	O-3		10.442	10.445	+3				86.0			0.013								
41	Sel. 22.5.23	O-4		79.27	79.25	-2				88.6			0.453								
42	Sel. 22.5.23	O-6		10.843	10.841	-2				88.0			1.000								
43	Sel. 22.5.23	O-8		11.026	11.025	-1				88.3			0.687								
44	Jum. 26.5.23	O-9		9068	9066	-2				68.4			0.364								
45	—	O-10		OVERHAUL																	
46	Jum. 26.5.23	O-11		1024	1025	+1				28.3			0.001								
47	Jum. 26.5.23	O-12		171	171	0				Invalid			0								
48	Jum. 26.5.23	O-13		10510	10509	-1				45.9			0								
49	Jum. 26.5.23	O-14		2.238	2.239	+1				46.8			0								
50	Rab. 24.5.23	D20-17		7180	7579	+399				Invalid			0.277								
51	Rab. 24.5.23	D20-18		11.198	11.195	-3				32.7			0.035								
52	Rab. 24.5.23	O-15		974	971	-3				30.2			0.004								
53	Rab. 24.5.23	O-16		4916	4913	+3				31.2			0.022								
54	Jum. 26.5.23	O-17		8.682	8.682	0				OPERATIONAL			BERKESANAN								
55	Jum. 26.5.23	O-18		10.860	10.863	3				56.1	56.7	0.6	0								
56	Sel. 23.5.2023	O-19		8390	8389	-6	8389	8389	0	72.5			0.001								
57	Sel. 23.5.2023	O-20		5509	5507	3				39.9			0.019								
58	Rab. 24.5.2023	O-21		976	967	-9	967	967	0	34.4	34.4	0	0.070								
59	Rab. 24.5.2023	O-22		900	902	2				27.8	29.5	1.7	0.018								
60	Rab. 24.5.2023	O-23		2511	2511	0				36.1	36.2	0.1	0.325								

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
61	Jum. 20.8.23	O-24		11516	11516	0				27.4	27.9	0.5	0.963					Rudani	me		
62		O-25		TANK CLEANING																	
63	Sen. 19.6.23	D20-11		6960	6958	-2				40.5			0					P			
64	Sen. 19.6.23	D20-12		4821	4821	0				30.8			0								
65	Kam. 25.5.23	P-31		11.852	11.852	0				35.9			0.014					ADI PW	-		
66	Sen. 30.5.23	P-32		2410	2410	0				32.7	33.1	0.4									
67	Sel. 23-5-2023	P-1		3953	3950	-3				30.3			0.012					Agus	J. fe		
68	Sel. 23-5-2023	P-2		10533	10536	+3				36.8			0.013								
69	Sen. 19.6.23	P-3		MODTANK			BY WIKI			MODTANK			BY WIKI								
70	Sen. 19.6.23	P-4		2809	2809	0				OPERASIONAL			BERKELANJUTAN								
71	Sen. 24-5-23	P-5		10.437	10.440	+3				39.4	39.3	0.1	0.000					Rahmat	me		
72	Sel. 23-5-2023	P-7		2554	2553	-1				27.3			0.013					Agus	J. fe		
73	Sel. 30-5-23	P-8		10.503	10.500	-3				30.7			0.135					Sueji	J. fe		
74	Sen. 19.6.23	D20-03		OVERFLOW						OVERFLOW											
75	Jom. 9.6.23	D-320-12		18.303	18.302	-1				39.8			0								
76	Sel. 30.5.23	D-320-02A		16987	16985	-2				81.4			0					Sueji	J. fe		
77	Kam. 8.6.23	D-320-02B		18472	18475	+3				79.1			0					Sueji	J. fe		
78	Sen. 19.6.23	C20-01A		11.123	11.123	0				OPERASIONAL			BERKELANJUTAN								
79	Sel. 6-6-2023	C20-01B		1996	1994	2				28.6								Sueji	J. fe		

NOTE :

PT.CS


OM


MA 4

 ALFAN ZP.