



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : April 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	Kam, 10/4/23	U-10	5	7602	7592	-10				J. Suda	
2	Kam, 10/4/23	U-11		7789	7779	-10					
3	Kam, 10/4/23	U-12		6873	6863	-10				Y. Virpan	
4	Kam, 6/4/23	U-13		10.604	10.594	-10					
5	Kam, 10/4/23	U-14		12.953	12.943	-10					

NOTE :

PT.CS

Robby

UTL

Virpan

MA-1

M. D. F. S.