







Control Systems

# Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area LAWE-Lawe RU V BALIKPAPAN

Bulan : Nov - Des 2022

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1		TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE																	
2	Rabu/30-11-22	TK-101-T1B		12849	12848	-1				32.6	32.6	0	0,868			0,868			- DHAMA	
3	Jumat/02-12-22	TK-101-T1C		6868	6868	0				30.1	30.1	0	0,256			0,256			- Dhama	
4	Rabu/30-11-22	TK-101-T1D		17688	17686	-2				32.4	32.4	0	0,021			0,021			- DHAMA	
5		TK-101-T1E																		
6	Rabu/30-11-22	TK-101-T1F		13341	13343	+2				29.4	29.4	0	0,622			0,021			- DHAMA	
7		TK-101-T1G																		

NOTE :

PT.CS  
Achmad J

Terminal Lawe  
Nurono S

MA-4  
HERHARDY-S