



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : April 2024

No	Hari / tanggal	Tangki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Senin, 15/4/24	U-10	UTL	7503	7510	7				HARI Wijaya	
2	Selasa, 16/4/24	U-11		7490	7500	10					
3	Sal, 16/4/24	U-12		6345	6335	-10					
4	Sal, 16/4/24	U-13		10.667	10.652	-15					
5		U-14		OPERANONAL BERKELANJUTAN							

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

UTL

MA-1