



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-LAWE RU V BALIKPAPAN

Bulan : Mei 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi															Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish		
1	Sel, 7 Mei 2024	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	15912	15913	+1				30,4												Andhika	
2	Sel, 8 Mei 2024	TK-101-T1B																				Andhika	
3	Sel, 9 Mei 2024	TK-101-T1C		17586	17583	-2				32,1												Andhika	
4	Sel, 9 Mei 2024	TK-101-T1D		15851	15849	-2				31,3												Andhika	
5	Sel, 6 Mei 2024	TK-101-T1E		17497	17497	0				31,1												Andhika	
6	Sel, 9 Mei 2024	TK-101-T1F		14957	14956	+1				30,8												Andhika	
7	Sel, 5 Mei 2024	TK-101-T1G		15090	15091	1				32,2												Andhika	

NOTE :

PT.CS

Terminal Lawe

MA-4