



Control Systems

# Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : *Agustus 2023*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	<i>Salara, 1/8/23</i>	U-10	UTL	<i>7438</i>	<i>7578</i>	<i>-10</i>				<i>UTL</i>	
2	<i>Salara, 1/8/23</i>	U-11		<i>7458</i>	<i>7445</i>	<i>-13</i>					
3	<i>Salara, 1/8/23</i>	U-12		<i>6908</i>	<i>6898</i>	<i>-10</i>					
4	<i>Salara, 1/8/23</i>	U-13		<i>10.585</i>	<i>10.545</i>	<i>-10</i>					
5	<i>Pabu, 16/8/23</i>	U-14		<i>10075</i>	<i>10065</i>	<i>-10</i>					

NOTE :

