



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-LAWE RU V BALIKPAPAN

Bulan : September - Oktober

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°c)						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi															Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish		
1	Kam, 3/10/24	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	9588	9580	-8	9580	9580	0	31.7	31.5	0.2										- Surawo	
2	-	TK-101-T1B		0	0	0	0	0	0	31.7	31.5	0.2										- Surawo	
3	Kab, 2/10/24	TK-101-T1C		15462	15460	-2				34.7	34.3	0.4										- Surawo	
4	Jum, 4/10/24	TK-101-T1D		0	0	0	0	0	0	32.1	32.6	0.5										- Surawo	
5	Kam, 3/10/24	TK-101-T1E		9997	9998	+2				32.1	32.6	0.5										- Surawo	
6	Jum, 4/10/24	TK-101-T1F		0	0	0	0	0	0	31.7	31.5	0.2										- Surawo	
7	Kab, 2/10/24	TK-101-T1G		17469	17470	+1				31.7	31.5	0.2										- Surawo	

NOTE :

TK-101-T1D dan TK-101-T1F Sedang beroperasi

PT.CS

Terminal LAWE

MA-4