



Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : *Februari 2024*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Kam, 15/2/24	T-01A	DHP	6551	6538	-13											
2	Kam, 15/2/24	T-01B		4861	4836	-25											
3	Kam, 15/2/24	V-16		1260	1246	-14											
4	Kam, 15/2/24	V-17		823	800	-23	800	800	-10								
5	Kam, 15/2/24	V-17B		4981	4968	-13											

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

[Signature]

DHP

[Signature]

MA-2

[Signature]
M. Armi D.