



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-Lawe RU V BALIKPAPAN

Bulan : Januari 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran									Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish		
1	Sabtu, 9/1/24	TK-101-T1A	OM LAWE-Lawe	16.033	16.051	-2				32.5	33.0	0.5	0.036									MSIN	
2	Kamis, 11/1/24	TK-101-T1B		1.458	-	-				-	-	-	-									River	
3	Kamis, 11/1/24	TK-101-T1C		15.843	15.843	0				31.3	30.6	0.7	0.252									River	
4	Rabu, 10/1/24	TK-101-T1D		15.197	15.198	1				32.0	31.8	0.2	0.030									River	
5	Kamis, 11/1/24	TK-101-T1E		3647	3648	1				32.3	32.6	0.3	0.869									MSIN	
6	Sabtu, 9/1/24	TK-101-T1F		8353	8354	1				30.8	30.9	0.1	0.018										
7	Kamis, 11/1/24	TK-101-T1G		5809	-	-				OPERATIONAL	BERES	CAKUPAN											

NOTE :

PT.CS

Terminal Lawe

MA-4

IME Halim