



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : April 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Feb, 17/4/24	T-01A	DHP	5171	5170	1	5428	5428	0	5089	5079	-10				I. R. P.	P.S.
2	Feb, 17/4/24	T-01B		5300	5428	128	5428	5428	0								
3	Feb, 17/4/24	V-16		2486	2609	123	2609	2609	0								
4		V-17		OPERASIONAL			BERFELAKTIVASI										
5	Feb, 17/4/24	V-17B		5039	5029	-10											

NOTE :

a. V-16 penabahan inside lubang ukur menjadi gantung

* ATG = Automatic Tank Gauge

PTCS

DHP

MA-2