

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : *November 2023*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
1	Sen, 24-10-23	A-1		1329	1332	3				41.7	41.3	0.4	0.278				} A/c	} Al			
2	Sen, 24-10-23	A-2		4541	4544	3				45.1	44.7	0.4	0.000								
3	Sen, 24-10-23	A-3		10764	10767	3				45.7	45.0	0.7	0.001								
4	Jum, 11-11-23	A-4		12414	12411	3				51.5	51.0	0.5	-								
5	Sen, 24-10-23	A-5		0.592	0.595	3				34.2	35.0	0.8	0.001								
6		A-6		OVERHAUL																	
7		A-7		MODTANK																	
8	Jum, 17-11-23	A-15		1058	1056	2				42.3	42.8	0.5	0.066								
9		A-16		MODTANK																	
10		A-17		OVERHAUL																	
11	Jum, 11-11-23	A-18		1577	1580	3				35.4	35.9	0.5	0.157								
12		A-19						BEUM		35.4	35.9	0.5	0.157								
13	Jum, 27-10-23	A-20		2360	2357	3				29.2	30.0	0.8	0.001				} KURNIAWAN	} Ki			
14	Bel, 25-10-23	A-21		0.344	0.342	3				34.1	34.6	0.5	0.001								
15	Jum, 27-10-23	A-22		5532						31.8	32.0	0.2	0.000								
16	Bel, 25-10-23	A-23		1055	1053	2				31.6	32.0	0.4	0.001								
17	Jum, 27-10-23	A-24		1008	1005	3				29.9	30.6	0.7	0.000								
18	Bel, 25-10-23	A-25		11266	11269	3				45.6	45.0	0.6	0.001								
19	Jum, 27-10-23	A-26		6233	6231	2				46.5	46.0	0.5	0.021								
20	Bel, 25-10-23	A-27		1427	1425	2				28.4	29.9	0.5	0.020								
21		A-28		OVERHAUL																	
22	Jum, 17-11-23	A-29		4273	4270	3				30.3	30.9	0.6	0.011								
23	Jum, 17-11-23	A-30		999				OPERASIONAL		30.3	30.9	0.6	0.011								
24	San, 30-10-23	A-31		3482	3509	17	3509	3509	0	33.9	33.5	0.4	0.084				} Al	} Al			
25	San, 30-10-23	A-32		3805	3813	8	3813	3813	0	31.2	31.8	0.6	0.048								
26	Jum, 17-11-23	A-33		12.257				OPERASIONAL		31.2	31.8	0.6	0.048								

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
27		E-1	POMPA A	OVERHAUL																	
28	Sel, 31-10-23	E-2		8986	8983	-3				39.1			0.010					Y Ak	Y Ak		
29	Sel, 31-10-23	E-3		1223	1224	1				35.9								Y Ak	Y Ak		
30		E-4		OVERHAUL																	
31	Sel, 31-10-23	E-5		10180	10179	-1				48.0			0.109					Y Ak	Y Ak		
32	Sel, 31-10-23	E-6		9949	9947	-2				44.1			0.1042					Y Ak	Y Ak		
33		E-7		OVERHAUL																	
34		T-901		TANK CLEANING																	
35	Rab, 25-10-23	T-902		2975	2978	3				29.6	30.9	1.3	0.867					Y Ak	Y Ak		
36	Rab, 25-10-23	T-903		969	972	3				30.2	30.8	0.6	0					Y Ak	Y Ak		
37	Rab, 25-10-23	T-904		5527	5528	1				32.4	33.4	1	0.998					Y Ak	Y Ak		
38		T-201		OVERHAUL																	
39	Kam, 16-11-23	T-202		6264	6261	-3				31.0			0.035					Y Ak	Y Ak		
40	Kam, 2-11-23	T-203		1058	1060	2				30.8	31.6	0.8	0.218					Y Ak	Y Ak		
41	Kam, 2-11-23	V-1		4367	4368	1				34.7	34.5	0.2	0.021					Y Ak	Y Ak		
42	Kam, 2-11-23	V-2		501	499	-2							0					Y Ak	Y Ak		

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
1	Sen, 30/10/2023	D20-05A	STATION 5	9242	9245	+3				37.1	36.4	0.7	1.196						Behandi	we	
2	Sen, 30/10/2023	D20-05B		2868	2867	-1				32.9	33.1	0.2	1.223								
3	Rob, 25/10/2023	D20-05C		11954	11957	+3				36.4	36.5	0.1	0.003								
4	Jum, 17/11/23	D20-05D		8658			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
5		D20-06A		MODTANK																	
6	Kam, 23/11/23	D20-06B		2975			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN									Handi		
7	Sel, 31/10/2023	D20-07A		1023	1022	-1				49.6			0						401 PW		
8	Rob, 1/11/23	D20-07B		13286	13286	-2				59.1	58.8	0.3	0.159						Ry		
9	Kam, 10/11/23	D20-07C		14998	14998	-2				66.0	66.5	0.5	0						Ry		
10		D20-04A		TANK CLEANING																	
11	Jum, 17/11/23	D20-04B		9581			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
12	Jum, 17/11/23	D20-04C		10746			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
13	Kam, 2/11/2023	D20-01A		10119	10117	-2				33.2	33.3	0.1	0						Behandi		
14	Kam, 2/11/2023	D20-01B		10307	10305	-2				33.4	33.1	0.3	1.195								
15	Jum, 20/10/2023	D20-13A		1092	1095	+3				29.0	29.4	0.4	0.001						Behandi		
16	Jum, 20/10/2023	D20-13B		2398	2399	+1				30.2	30.3	0.1	0								
17		D20-15A		MODTANK																	
18	Jum, 17/11/23	D20-15B		6104			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
19	Sel, 24-10-23	R-1	POMPA R	5602	5601	-1				54.3	55.1	0.8	0						Behandi	we	
20		R-2		MODTANK																	
21	Rob, 01-11-23	R-3		10841	10842	1				47.4			0.290						Ry		
22	Sel, 29-10-23	R-4		680	677	-3				31.8			0						Behandi	we	
23	Jum, 17/11/23	R-5		10145			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
24	Jum, 17/11/23	R-6		7031			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
25	Jum, 27-10-23	R-7		6715	6714	-1				39.1			0						Behandi		
26	Jum, 27-10-23	R-8		10866	10938	72	10938	10938	0	34.9			0						Behandi		
27		R-9		OVERHAUL																	
28		R-10		OVERHAUL																	
29	Jum, 17/11/23	D20-08		10.806			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
30	Jum, 17/11/23	R-11		9.750			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
31	-	V-3	STATION 8 \ POMPA P	OVERHAUL																	
32	-	V-4		OVERHAUL																	
33	-	V-5		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																	
34	Rab. 25/10/23	V-6		2790	2793	+3				34.7			0					3 Rahmadi	3		
35	Rab. 25/10/23	V-7		1510	1513	+3				30.9			0					3 Rahmadi	3		
36	Sen. 13/11/23	N-2		4962	4964	+2				31.6			0					3 Rahmadi	3		
37	Sen. 13/11/23	N-4		3604	3607	+3				31.5			0					3 Rahmadi	3		
38	Rab. 1/11/23	O-1		6887	6890	+3				71.5			0.395					3 Rahmadi	3		
39	Rab. 1/11/23	O-2		9332	9333	+1				68.8			0.716					3 Rahmadi	3		
40	Jum. 10/11/23	O-3		5848	5849	+1				96.4			0					3 Rahmadi	3		
41	Sen. 23/10/23	O-4		5783	5785	+2				97.2			0.388					3 Rahmadi	3		
42	Jum. 10/11/23	O-6		2349	2362	+13	2362	2362	0	56.7			0.999					3 Rahmadi	3		
43	Jum. 10/11/23	O-8		8645	8532	-113	8532	8532	0	64.6			0.610					3 Rahmadi	3		
44	Sel. 3/10/23	O-9		8739	8738	-1				66.5			0.341					3 Rahmadi	3		
45	-	O-10		OVERHAUL																	
46	Sel. 31/10/23	O-11		988	985	-3				29.9			0					3 Rahmadi	3		
47	Sel. 24/10/23	O-12		10.038	10.039	+1				47.8			0					3 Rahmadi	3		
48	Sel. 24/10/23	O-13		3804	3801	-3				37.0			0					3 Rahmadi	3		
49	Sel. 24/10/23	O-14		10.281	10.278	-3	10.278	10.278	0	68.8			0					3 Rahmadi	3		
50	Jum. 17/11/23	D20-17		6950			OPERATIONAL			BERKELOMPOK											
51	Jum. 17/11/23	D20-18		11.254			OPERATIONAL			BERKELOMPOK											
52	Jum. 20/10/23	O-15		1033	1030	-3				31.5			0.004					3 Rahmadi	3		
53	Jum. 20/10/23	O-16		7926	7975	-49				36.2			0.022					3 Rahmadi	3		
54	Jum. 17/11/23	O-17		9.628			OPERATIONAL			BERKELOMPOK											
55	Sel. 24/10/23	O-18		5626	5626	0				36.8			0.327					Rahmadi	3		
56	Jum. 17/11/23	O-19		9.616			OPERATIONAL			BERKELOMPOK											
57	Rab. 1/11/23	O-20		6650	6650	0				31.7	31.9	0.2	0.015					3 Rahmadi	3		
58	Sen. 23/10/23	O-21		6944	6941	-3				54.5	54.6	0.1	0.119	0.020	-99			3 Rahmadi	3		
59	Jum. 23/10/23	O-22		823	821	-2				28.0	29.6	1.6	0.032	0.020	0			3 Rahmadi	3		
60	Jum. 30/10/23	O-23		1029	1031	2				44.9	44.5	0.4	0.330					3 Rahmadi	3		

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			ATG	Manual	Selisih	Pengukuran			Koreksi			Nama	Papar
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
61	Jun/10/11/23	O-24		10.491	10.490	-1				73.8			0.462						Ry	
62		O-25					ATG	MASIH	OFF											
63	Jun/11/11/23	D20-11		9884			OPERATIONAL						BERKELANJUTAN						Ry	
64	Jun/10/11/23	D20-12		7694	7704	10	7704	7704	0	32.2			0.002						Ry	
65	Jun/11/11/23	P-31		2815			OPERATIONAL						BERKELANJUTAN						Ry	
66	Jun/10/11/23	P-32		8737	8735	-2				35.6			0.002						Ry	
67	Jun,27/10/23	P-1		8306	2303	-3				34.3	35.0	0.7	0.012						Soegi	
68	Sel,24/10/2023	P-2		10603	10600	+3				34.7	34.4	0.3	0.012						Rahmat	
69		P-3		MODTANK																
70	Sel,24/10/2023	P-4		2798	2797	-1				30.3	30.5	0.2	0.027						Rahmat	
71	Jun,27/10/23	P-5		11013	11016	+3				38.0	38.2	0.2	0						Soegi	
72	Sen,23/10/23	P-7		2552	2551	-1			2	31.0			0.020						Soegi	
73	Sen,23/10/23	P-8		9057	9055	-2				29.9	29.5	0.4	0.130						Soegi	
74		D20-03					BELUM	SEPAH	TERIMA											
75		D-320-12		11.360			OPERATIONAL						BERKELANJUTAN							
76	Kan,2/11/23	D-320-02A		18533	18530	-3				84.0			0						Soegi	
77	Kan,2/11/23	D-320-02B		8450	8451	+1				74.4			0						Soegi	
78	Sel,7/11/23	C20-01A		605	602	-3				39.0										
79		C20-01B					OPERATIONAL						BERKELANJUTAN							

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS
Rahmat

OM
Rahmat

MA 4
Rahmat