



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : Mei 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Kamis / 11/5/23	U-10	UTL	7645	7635	-10					
2	Kamis / 11/5/23	U-11		7860	7850	-10					
3	Kamis / 11/5/23	U-12		6742	6742	2					
4		U-13		OPERASIONAL			BERKELANJUTAN				
5		U-14		OPERASIONAL			BERKELANJUTAN				

NOTE :

a. U-12 Rooftop tidak stabil dekat GWR

