

# Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Desember 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temperature ( °C )			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
1	Rab / 22-11-23	A-1		1049	1051	2				45.4	45.0	0.4	0.187						Bayu	gn	
2	Rab / 22-11-23	A-2		10826	10828	3				35.8	36.1	0.3	0.001						Riswandi	gn	
3	Rab / 22-11-23	A-3		10679	10685	6	10685	10685	0	47.7	47.0	0.7	0.001						} Bayu	} gn	
4	Rab / 22-11-23	A-4		12490	12489	1				59.8	59.0	0.8	-								
5		A-5					CLEANING							CLEANING							
6		A-6		OVERHAUL																	
7		A-7		MODTANK																	
8	Rab / 22-11-23	A-15		1050	0.968	82	0.968	0.968	0	40.2	39.9	0.3	0.066						Riswandi	gn	
9		A-16		MODTANK																	
10		A-17		OVERHAUL																	
11	Rab / 22-11-23	A-18		1163	1189	26	1189	1189	0	29.9	29.0	0.9	0.155						Riswandi	gn	
12	Minggu / 17-12-23	A-19		8468	8468	0				31.5	31.0	0.5	0.001						Riswandi	gn	
13	Rab / 22-11-23	A-20		2890	2892	2				28.2	28.0	0.2	0.175						Riswandi	gn	
14		A-21					CLEANING			-	-	-	-	CLEANING					KURNIAWAN	} gn	
15	Jum, 24-11-23	A-22		5476	5496	20	5496	5496	0	33.6	33.9	0.3	0.001						KURNIAWAN		
16	Kam, 23-11-23	A-23		10694	10693	-1				37.5	37.0	0.5	0.001						KURNIAWAN		
17	Jum, 24-11-23	A-24		2134	2132	-2				33.1	33.7	0.6	0.001						KURNIAWAN		
18	Kam, 23-11-23	A-25		11296	11309	13	11309	11309	0	49.6	49.1	0.5	0.001						KURNIAWAN		
19	Jum, 24-11-23	A-26		11513	11511	-2				51.8	52.0	0.2	0.021						KURNIAWAN		
20	Kam, 23-11-23	A-27		1431	1428	-3				29.5	30.1	0.6	0.020						KURNIAWAN		
21		A-28	OVERHAUL																		
22	Kam, 23-11-23	A-29	4272	4269	-3				32.3	32.9	0.6	0.011						KURNIAWAN	} gn		
23	Kam, 23-11-23	A-30	6923	6966	-17	6966	6966	0	41.9	41.2	0.7	0.001						Riswandi			
24	Sen, 18-12-23	A-31	2544	2564	20	2564	2564	0	31.9	31.5	0.4	0.081						Riswandi	gn		
25	Sen, 18-12-23	A-32	1935	1905	30	1905	1905	0	27.7	27.0	0.7	0.047						KURNIAWAN	gn		
26	Sen, 18-12-23	A-33	5892	5890	2				31.0	31.5	0.5	-						Riswandi	gn		



[illegible]



No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temperature ( °C )			Level Water (mm)						Operator			
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf		
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih			ATG	Manual
1	Selam, 19/12/23	D20-05A	STATION 5	5.517	-	-	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN												
2	Jum, 1-12-23	D20-05B		12246	12243	-3				35.9			1,223								- Khalel	- Kat.
3	Sel, 20-11-2023	D20-05C		2965	3000	+35	3000	3000	0	33,3	33,1	0,3	0,004								2 ADI PN	2 ADI PN
4	Sel, 28-11-2023	D20-05D		6213	6210	-3				32,7	32,5	0,2	0,004									ADI PN
5		D20-06A		MODTANK																		
6	Sel, 19/12/23	D20-06B		5.520	-	-	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN												
7	Kamis, 30-11-23	D20-07A		1001	1003	+2				51.6			0								- M. Haryanto	- JH
8	Rab, 29-11-23	D20-07B		14519	14520	+1				60,2	59,6	0,6	0,160								- Soegi	- f
9	Jum, 1-12-23	D20-07C		14403	14402	-2				59,6			0								- Khalel	- Kat.
10				TANK CLEANING																		
11	Rab, 29-11-23	D20-04B		9547	9578	+29	9578	9578	0	49,2			0								- Soegi	- f
12	Sel, 19/12/23	D20-04C		6882	-	-	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN												
13	Sen, 4-12-23	D20-01A		10508	10540	+32				31,9			0,004								- Soegi	- f
14	Sel, 19/12/23	D20-01B		10.338	-	-	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN												
15		D20-13A					MAINTANCE															
16	Jum, 24-11-23	D20-13B		2511	2542	+31	2542	2542	0	28.3	28.5	0.2	0								- Soegi	- f
17				MODTANK																		
18	Jum, 24-11-23	D20-15B	6114	6150	+42	6150	6150	0	31.5	30.6	0.9	0,163								- Soegi	- f	
19	Kamis, 30-11-23	R-1	6528	6531	3				39.3	39.0	0.3	0,001								- M. Haryanto	- JH	
20		R-2	MODTANK																			
21	Kamis, 30-11-23	R-3	10026	10025	-1				43,5	39,1	4,4											
22	Rabu, 29-11-23	R-4	684	681	-3				31,1			0								- Soegi	- f	
23	Rabu, 29-11-23	R-5	11059	11055	-4	11055	11055	0	34,7	38,8	4,1	0,080								- Soegi	- f	
24	Senin, 4-12-23	R-6	2030	2033	3				40,7	39,5	0,0	0										
25	Rabu, 29-11-23	R-7	9126	9125	-1				35,5	34,5	1	0										
26	Senin, 4-12-23	R-8	2054	2057	3				32,8	35,7	2,9	0								- Soegi	- f	
27		R-9	OVERHAUL																			
28		R-10	OVERHAUL																			
29	Jumat, 1-12-23	D20-08	3161	3161	0				33,3	33,6	0,3									- Khalel	- Kat.	
30	Sel, 19/12/23	R-11	6047	-	-	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN													



No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temperature ( °C )			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi			ATG	Manual	Selisih	Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf	
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih			
31	—	V-3	STATION 8 \ POMPA P	OVERHAUL																	
32	—	V-4		OVERHAUL																	
33	—	V-5		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																	
34	Rabu, 29-11-23	V-6		2785	2787	+2				32.2			0					3 Sugi	3		
35	Rabu, 29-11-23	V-7		1506	1509	+3				29.3			0								
36	Jum, 8/12/23	N-2		5063	5061	-2				30.9			0					3 ADI PR	3		
37	Jum, 8/12/23	N-4		6344	6345	+1				33.3			Invalid								
38	Jum, 8/12/23	O-1		11.106	11.108	+2				82.1			0.404								
39	Sen, 11/12/23	O-2		9376	9377	+1				77.8			0.62					Rahmadi	3		
40	Seb, 21/11/23	O-06		2334	2335	+1				50.7			0.868					3 Prilly	3		
41	Seb, 21/11/23	O-08		11.116	11.1340	+224	11.340	11.340	0	75.0			0.839								
42	Seb, 21/11/23	O-03		10.839	10.841	+2				83.9			0								
43	Seb, 21/11/23	O-04		6392	6394	+2				97.5			0.383								
44	Rab, 22/11/23	O-9		9255	9252	+3				69.0			0.338					Rahmadi	3		
45	—	O-10		OVERHAUL																	
46	Sen, 27/11/23	O-11		3619	3617	-2				36.1			0.001					- Sugi	-1		
47	Rab, 22/11/23	O-12		9985	9988	+3				44.3			0.001					3 Rahmadi	3		
48	Rab, 22/11/23	O-13		4046	4049	+3				36.6			0.001					- Sugi	-1		
49	Sen, 27/11/23	O-14		9967	9965	-2				80.7			0.398								
50	Jum, 24/11/23	D20-17		7044	7321	277	7321	7321	0	Invalid			0.255					3 Sugi	3		
51	Jum, 24/11/23	D20-18		11256	11257	+1				33.1			0.035					3 Prilly	3		
52	Seb, 21/11/23	O-15		11142	11.137	-5	11.137	11.137	0	32.6			0.004					3 Prilly	3		
53	Seb, 21/11/23	O-16		2680	2678	-2				32.0			0.023								
54	Sal, 19/12/23	O-17		2607	—	—	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN								Sugi	3		
55	Jum, 24/11/23	O-18		9687	9687	0				52.9								Sugi	3		
56	Sal, 19/12/23	O-19		6629	—	—	OPERASIONAL			BERKELANJUTAN								Sugi	3		
57	Jum, 24/11/23	O-20		6985	6984	-1				35.5			0.015					Sugi	3		
58	Kam, 14/12/23	O-21		10.700	10.696	-4	10.696	10.696	0	38.8			0.126					Sugi	3		
59	Seb, 21/11/23	O-22		662	659	-3				38.1			0.034					Prilly	3		
60	Seb, 21/11/23	O-23		1032	1032	0				42.1			0.330					Sugi	3		



No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temperature ( °C )			Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
61	Kam, 19/12/23	O-24		998	998	1				50.3			0.461						Ali	Ali
62		O-25																		
63	Sen, 19/12/23	D20-11		3.398	-	-														
64	Sen, 18/12/23	D20-12		2451	2491	0					28			0.007					Adi PN	Marwan
65	Kam, 11-12-23	P-31		1056	1055	-1					33.7			0.013					Prabhu	Ali
66	Rab, 11.12-23	P-32		9838	9838	0					35.5			0.023					Prabhu	Ali
67	Sen, 21-11-2023	P-1		10670	10689	-1					32.0	32.7	0.7	0.012					Prabhu	Prabhu
68	Sen, 21-11-2023	P-2		1036	1039	-2					30.4	31.3	0.9	0.010					Prabhu	Prabhu
69	Rab, 27/12/23	P-3		6561	6561	0					32.1			0.014					Adi PN	Marwan
70	Sen, 21-11-2023	P-4		2794	2797	-2					30.1	30.8	0.7	0.027					Prabhu	Ali
71	Sen, 4-12-23	P-5		2428	2431	+3					34.4			0					Soegi	Ali
72	Rab, 22-11-23	P-7		2544	2542	-2					28.5	29.3	0.8	0.021					Prabhu	Prabhu
73	Rab, 22-11-23	P-8		8912	8915	+3					29.9	29.5	0.4	0.137					Prabhu	Prabhu
74	Sen, 21-11-23	D20-03		6459	6502	+43	6502	6502	0		30.1			0.015					Prabhu	Prabhu
75	Jum, 15-12-23	D-320-12		2654	2656	+2					44.1			0					Prabhu	Prabhu
76	Rab, 6-12-23	D-320-02A		9003	9000	-3					75.8			0					Prabhu	Prabhu
77	Rab, 6-12-23	D-320-02B		18395	18397	+2					85.5			0					Prabhu	Prabhu
78	Rab, 6-12-23	C20-01A		605	602	3					29.9			0.121					Prabhu	Prabhu
79	Sen, 19/12/23	C20-01B		3.142	-	-														
80	Rab, 27/12/23	D20-15A		11.253	11.254	1					30.6			0.492					Prabhu	Prabhu
81	Rab, 27/12/23	D20-04A		13.921	13.830	-91	13.830	13.830	0		71.7			0					Prabhu	Prabhu

NOTE :

\* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS  
Prabhu

OM  
M. Iqbal W

MA 4  
Prabhu