



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 1 / Juli / 2024
Total Verifikasi : 21
Total Oncall :

Total Kerusakan Sparepart : 2
Total Assist re-Calibration :

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status
		-- MGS & APC	rusak

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
a. Trouble shoot PUL tangki T-904 Koploce board MGS & APC	Done.		

PT. Control Systems

Kerry

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

AFRAN



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 21 Juli / 2024
Total Verifikasi : 10
Total Oncall : 2

Total Kerusakan Sparepart : 1
Total Assist re-Calibration :


On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status
a. Trouble shoot MST Tanggal A-23 b. Verifikasi tanggal D-30-04A	Done Done	a. MST A-23	Full Broken

Pekerjaan lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
a. Pengantian MST A-23 "Full error" b. Pemantangan ATG O-10 c. Pemantangan ATG R-10 d. Drivewerk ATG & MST R-11	Done Done Done Done		

PT. Control Systems


bany

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan


ALFAN



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 3 / Agustus / 2024
Total Verifikasi : 23
Total Oncall : -

Total Kerusakan Sparepart : -
Total Assist re-Calibration :

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status

Pekerjaan lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
a. Inspect MST & PDU ringki D-10 b. Troubleshoot PUL D-10 "Load longer" c. Disman-ke - ATG dan MST. D-10	Dan. Dan. Dan.		

PT. Control Systems

Kasim

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

AUFAN



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 4 / Agustus / 2024
Total Verifikasi : 28
Total Oncall : 34

Total Kerusakan Sparepart : 4
Total Assist re-Calibration :

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status
a. Troubleshoot ATG D-13 dan R-6 Threshold.	Done	a. Baterai Reparat di A-29	Halus Busuk.
b. Resetting A-32	Done	b. Card TIC & TMC D-3	Full Broken.
c. Vahpasi A-33	Done	c. MST R-9	
d. Troubleshoot repater A-33	Done		

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
a. Troubleshoot PUL D-3 "Ganti Card. TIC"	Done.		
b. Troubleshoot PUL R-3 "Ganti 1 Set MST dengan R-9"	Done		
c. Dismantra D-14	Done		
d. Temuwar ATG R-10.	Done.		
e. Troubleshoot repater A-33 "Bare hasil"	Done.		

PT. Control Systems

KORNY

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

ALFAN



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 5 / Agustus / 2024
Total Verifikasi : 12
Total Oncall : -

Total Kerusakan Sparepart :
Total Assist re-Calibration :

On Call		Status	Kerusakan Sparepart		Status
Pekerjaan Lainnya		Status	Assist re-Calibration ATG		Date
Hanya Verifikasi					

PT. Control Systems


Korby

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan


AGAN