



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP , BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 1 / Agustus / 2023
Total Verifikasi : 27
Total Oncall : 1

Total Kerusakan Sparepart :
Total Assist re-Callibration :

On Call	Status
a. Troubleshoot kabel R-8 "Putus"	Done

Kerusakan Sparepart	Status

Pekerjaan Lainnya	Status
a. Terminasi MST, ATG Tanki A-19 "Raptor"	Done

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

ALFAN TR.

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP , BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 2 / Agustus / 2023
 Total Verifikasi : 18
 Total Oncall : 2

Total Kerusakan Sparepart :
 Total Assist re-Callibration :

On Call	Status
a. Troubleshoot kabel R-8 "Putus" dan resetting D20-08, O-21	Done
b. Troubleshoot FJB-02 dan ATG N-2 "MCB Trip"	Done

Kerusakan Sparepart	Status

Pekerjaan Lainnya	Status
a. Troubleshoot kabel tanki R-9 dan R-8 "Putus"	Done
b. Troubleshoot kabel FJB-11 "Pergantian Kabel MA4 lama ke Loading"	Done

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems



Mengetahui,
 PT. Pertamina RU V Balikpapan



Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP , BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 3 / September / 2023
 Total Verifikasi : 14
 Total Oncall :

Total Kerusakan Sparepart :
 Total Assist re-Callibration :

On Call	Status

Kerusakan Sparepart	Status

Pekerjaan Lainnya	Status
a. Upgrading D20-07B	On Progress
b. Troubleshoot FJB-11 & FJB-12, Pergantian Kabel MA4 lama ke Loading	Done
c. Troubleshoot FJB-19, Pergantian Kabel MA4 lama ke Loading	Done
d. Troubleshoot FJB-13, Pergantian Kabel MA4 lama ke Loading	Done

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems



Mengetahui,
 PT. Pertamina RU V Balikpapan



ACRAN 7P.

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP , BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 4 / September / 2023
 Total Verifikasi : 20
 Total Oncall :

Total Kerusakan Sparepart : 2
 Total Assist re-Callibration :

On Call	Status

Kerusakan Sparepart	Status
a. Card Primary Tankhub P-8	Broken
b. Card Primary Side Tankhub O-22	Broken

Pekerjaan Lainnya	Status
a. Pemasangan ATG Tangki D20-03	Done
b. Troubleshoot ATG P-8, O-22 "Card Broken" dan R-8 "Kabel Putus"	Done
c. Troubleshoot R-3 "Div Error" Ganti Power Card	On Progress

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems



Mengetahui,
 PT. Pertamina RU V Balikpapan



Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP , BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 5 / September / 2023
 Total Verifikasi : 1
 Total Oncall :

Total Kerusakan Sparepart :
 Total Assist re-Callibration : 9

On Call	Status

Kerusakan Sparepart	Status

Pekerjaan Lainnya	Status
a. Kalibrasi ATG	On Progress

Assist re-Calibration ATG	Date
N-2, N-4 dan A-6	19/9/2023
TK-101-T1B, TK-101-T1D, TK-101-T1F, TK-101-T1G, R5, R7	20/9/2023

PT. Control Systems



Mengetahui,
 PT. Pertamina RU V Balikpapan



ALPAN TR.