



Control Systems

## Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 1/November/2023  
Total Verifikasi : 47  
Total Oncall : 1

Total Kerusakan Sparepart :  
Total Assist re-Calibration :

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status
a. Trouble shoot ATG R-7 dan R-8 R-7 → migrasi kabel looping R-8 → ganti kabel baru temporary	Done		

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
a. Instalasi MSTE7 dan terminasi b. Trouble shoot P3 "kabel short"	Done Done		

PT. Control Systems

pari.

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan



Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

PT. Control Systems

10-11-2011





**Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance**  
**Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN**

Control Systems

Hari, Tanggal	: Selasa, 21 November 2023	Nama Pekerja				
Jam Masuk	: 07.00	Roby (Site Manager)	✓	David (Teknisi)		✓
Jam Keluar	: 16.00	Titin Agustina (Admin)	✓	Achmad Rudi (Safetyman)		✓
Area	: 6M	Achmad Jainudin (Teknisi)	✓	Arya Buana (Safetyman)		✓
		Maulana Rachman (Teknisi)	✓	Ariyanto (Driver)		✓
		Hendi Adi Gama (Teknisi)	✓	Munadi Iskandar (Driver)		✓
		M Awalludin (Teknisi)	✓			
		Total pekerja		: 11	Orang	
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan		Status	
- Pemasangan MST Tangki E-7		Continue				
- Ventilasi ATG Tangki :		Done				
* O-7		O-14 P-4				
O-4		O-22				
		O-23				
O-6		P-1				
O-8		P-2				
O-16						

PT. Control Systems

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan



# Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Control Systems

Hari, Tanggal	: Rabu, 22 November 2023	Nama Pekerja			
Jam Masuk	: 07.00	Roby (Site Manager)	✓	David (Teknisi)	✓
Jam Keluar	: 16.00	<del>Hiti</del> Agustina (Admin) Xigma Saharany H.	✓	Achmad Rudi (Safetyman)	✓
Area	: OM	Achmad Jainudin (Teknisi)	✓	Arya Buana (Safetyman)	✓
		Maulana Rachman (Teknisi)	✓	Ariyanto (Driver)	✓
		Hendi Adi Gama (Teknisi)	✓	Munadi Iskandar (Driver)	✓
		M Awalludin (Teknisi)	✓		
		Total pekerja		: 11	Orang
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan		Status
* Pemasangan power ATG Tangki E-7		Done			
* Verifikasi Tangki ATG		Done			
O-9	A-4	T-303			
O-12	A-5	T-304			
O-13	T-203	P-7			
A-1	T-202	P-8			
A-3	T-902				

PT. Control Systems

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan





# Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Control Systems

Hari, Tanggal		: Kamis. 23-11-2023					
Jam Masuk	:	07.00		Roby (Site Manager)	✓	David (Teknisi)	✓
Jam Keluar	:	16.00		XigmaSaharany (Admin)	✓	Achmad Rudi (Safetyman)	✓
Area	:	00		Achmad Jainudin (Teknisi)	✓	Arya Buana (Safetyman)	✓
				Maulana Rachman(Teknisi)	✓ <th>Ariyanto (Driver)</th> <th>✓</th>	Ariyanto (Driver)	✓
				Hendi Adi Gama (Teknisi)	✓ <th>Munadi Iskandar (Driver)</th> <th>✓</th>	Munadi Iskandar (Driver)	✓
				M Awalludin (Teknisi)	✓		
Deskripsi Pekerjaan				Status	Deskripsi Pekerjaan		
- Variasi ATG Tangki E-2, E-3, E-5, E-6, A-21 A-23, A-25, A-27, A-29, A-30							
- Input table tangki D20-4B							
- Instal kabel grounding ATG E7							
					Total pekerja : 11 Orang		
					Status		

PT. Control Systems

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan



Control Systems

## Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Hari, Tanggal	: Jumat, 24-11-2023				
Jam Masuk	: 07-30	Roby (Site Manager)	✓	David (Teknisi)	✓
Jam Keluar	: 16-00	XigmaSaharany (Admin)	✓	Achmad Rudi (Safetyman)	✓
Area	: OM7	Achmad Jainudin (Teknisi)	✓	Arya Buana (Safetyman)	✓
		Maulana Rachman (Teknisi)	✓	Ariyanto (Driver)	✓
		Hendi Adi Gama (Teknisi)	✓	Munadi Iskandar (Driver)	✓
		M Awalludin (Teknisi)	✓		
		Total pekerja : 11		Orang	
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan		Status
- Installasi ATG D20-04A		Selesai			
- Verifikasi ATG Taksi: V-1, V-2					
A-22, A-24, A-26, D20-17, D20+8					
D20-15B, D20-13B, O18, O.20					

PT. Control Systems

PT. Control Systems

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan

PT. Pertamina RU V Balikpapan