

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : *November 2023*

| No | Hari / tanggal | Tanki | Area | Level Liquid (mm) | | | | | | Operator | |
|----|-----------------------|-------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------|--------|---------|----------------|--------------------|
| | | | | Pengukuran | | | Koreksi | | | Nama | Paraf |
| | | | | ATG | Manual | Selisih | ATG | Manual | Selisih | | |
| 1 | <i>Rabu, 25/10/23</i> | U-10 | 5 | <i>7600</i> | <i>7590</i> | <i>-10</i> | | | | <i>J. Sada</i> | <i>[Signature]</i> |
| 2 | <i>Rabu, 28/10/23</i> | U-11 | | <i>7499</i> | <i>7486</i> | <i>-13</i> | | | | | |
| 3 | <i>Rabu, 28/10/23</i> | U-12 | | <i>6982</i> | <i>6972</i> | <i>-10</i> | | | | | |
| 4 | <i>Rabu, 12/11/23</i> | U-13 | | <i>9-985</i> | | <i>OPERATIONAL BERKELANDUT</i> | | | | <i>manan</i> | <i>[Signature]</i> |
| 5 | <i>Jum, 17/11/23</i> | U-14 | | <i>13.005</i> | <i>12.995</i> | <i>-10</i> | | | | | |

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

[Signature]
reky

UTL

[Signature]
manan

MA-1

[Signature]
M. P. F. S.