



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Desember - Januari 23

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
1	Des/21-12-22	A-1		1087	1084	3				44.2	45.0	0.8	0.235	-	-	0.235	-	-	J.M. Ramdhan		
2	Des/21-12-22	A-2		10787	10763	27	10763	10763	0	46.7	46.9	0.3	0.000	-	-	0.000	-	-			
3	Des/21-12-22	A-3		1148	1145	3				39.3	40.0	0.7	0.001	-	-	0.001	-	-			
4	Des/21-12-22	A-4		12460	12459	1				58.2	58.9	0.7	0.001	-	-	0.001	-	-			
5	Sel/27-12-22	A-5		10970	10930	40				73.2	73.0	0.2	0.001			0.001					
6	-	A-6		OVERHAUL																	
7	-	A-7		MODTANK																	
8	Des, 23-12-22	A-15		1290	1287	3				33.8	33.0	0.8	0.105	-	-	0.105	-	-			
9	-	A-16		MODTANK																	
10	Des, 23-12-22	A-17		2915	2985	70	2985	2985	1	36.8	37.1	0.3	0.968	-	-	0.968	-	-	J.M. Ramdhan		
11	Des, 23-12-22	A-18		7015	7012	3				32.7	33.5	0.8	0.938	-	-	0.938	-	-			
12	-	A-19		CLEANING																	
13	Des, 23-12-22	A-20		7385	7382	3				28.5	29.0	0.5	0.700	-	-	0.700	-	-			
14	Sel/20-12-22	A-21		0.114	0.117	3				out of range			0.003	-	-	0.003	-	-	Reservat		
15	Des/20-12-22	A-22		3678	3680	2				28.5	29.0	0.5	0	-	-	0	-	-			
16	Des/20-12-22	A-23		1032	1031	1				31.4	31.9	0.5	0	-	-	0	-	-			
17	Des/20-12-22	A-24		1267	1270	3				-	-	-	0	-	-	0	-	-			
18	-	A-25		OVERHAUL																	
19	Des/20-12-22	A-26		11981	11978	3				47.9	47.0	0.9	0.020	-	-	0.020	-	-	Reservat		
20	Des/20-12-22	A-27		11614	11617	3				30.9	30.5	0.4	0.020	-	-	0.020	-	-			
21	Des/20-12-22	A-28		4832	4835	3				30.7	31.2	0.5	0	-	-	0	-	-			
22	Des/19-1-23	A-29		4159	4159	0				BELUM SERAH TERIMA											
23	Sel/20-12-22	A-30		5971	5970	1				26.6	27.0	0.4	0.001	-	-	0.001	-	-	Reservat		
24	Sel, 17-1-23	A-31		7150	8550					36.9	36.9	0	0			0					
25	Sel, 17-1-23	A-32		3617	3505	-32				28.6	28.6	0	0.029			0.029					
26	Ser, 9-1-23	A-33		8317	8316	-1				33.2	33.2	0									

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator			
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi						
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf		
27	Jum, 23-12-22	E-1	POMPA A	2146	2186	+40	2186	2186	0	29.2	29.0	0.2							M. (Signature)	p		
28	Rab, 21-12-22	E-2		9859	9856	-3				43.3	43.8	0.5	0.011			0.011						
29	Rab, 21-12-22	E-3		1979	1971	-3				27.7	27.8	0.1										
30	—	E-4		TANK CLEANING																		
31	Rab, 4-1-23	E-5		1667	1667	0				27.8	27.8	0	0.093			0.093				M. (Signature)	p	
32	Jum, 23-12-22	E-6		9948	9946	-2				46.4	46.2	0.2	0.043			0.043						
33	Rab, 21-12-22	E-7		3546	3547	1				29.0	29.6	0.6	0.217			0.217			M. (Signature)	p		
34	Jum, 23-12-22	T-901		TANK CLEANING																		
35	Ben, 9-1-23	T-902		1093	1096	3				28.1	28.1	0	0.867			0.867			M. (Signature)	p		
36	Rab, 4-1-23	T-903		773	770	-3				24.2	24.2	0	0			0						
37	Rab, 4-1-23	T-904		1563	1563	0				31.3	31.0	0.3	0.484			0.484						
38	Jum, 23-12-22	T-201		11072	11073	1				28.4	28.4	0	0.015			0.015			M. (Signature)	p		
39	Jum, 23-12-22	T-202		2528	2538	10	2538	2538	0	30.6	30.6	0	0.023			0.023						
40	Rab, 21-12-22	T-203		5623	5621	-2				29.8	29.7	0.1	0.283			0.283						
41	—	V-1		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																		
42	—	V-2		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																		

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
1	Jumat 23/12/22	D20-05A	STATION 5	13420	13420	0				38.0	38.0	0	0.483			0.483			Rohmad	[Signature]	
2	Sal, 20-12-22	D20-05B		10967	10966	-1				31.9	31.9	0	1223			1223			Chaleq	[Signature]	
3	Sen, 17-01-23	D20-05C		8177	8160	-17				35.8	35.8	0	0.009			0.009			Rohmad	[Signature]	
4	Kam, 19-1-23	D20-05D		5095	5095	0				OPERASI	BERKELANJUTAN										
5		D20-06A		MODTANK																	
6	Kam, 19-1-23	D20-06B		4574	4574	0				OPERASI	BERKELANJUTAN										
7	Kam, 22-12-22	D20-07A		14001	14000	-1				57.5	57.5	0	0			0			Rohmad	[Signature]	
8	Sen, 2-1-2023	D20-07B		1020	1017	-3				42.9	42.9	0	0			0			Hageni	[Signature]	
9	Rab, 9-1-2023	D20-07C		1674	1671	-3				52	52	0	0			0					
10		D20-04A		TANK CLEANING																	
11	Rabu, 23/12/2022	D20-04B	STATION 5	6559	6870	+311	6870	6870	0	87.8	87.8	0	0.031			0.031			Hageni	[Signature]	
12	Sabtu, 27/12/22	D20-04C		3006	3008	+2				67.3	67.3	0	0.219			0.219			Hageni	[Signature]	
13	Sel, 27/12/22	D20-01A		10317	10319	+2				31.6	31.6	0	0.004			0.004					
14		D20-01B																			
15	Sal, 20-12-22	D20-13A		6809	6806	-3	68			37.9	37.9	0	0.008			0.008				[Signature]	
16	Sal, 20-12-22	D20-13B		11418	11413	-5	11413	11413	0	40.5	40.5	0	0.001			0.001			prad	[Signature]	
17		D20-15A		MODTANK																	
18	Sal, 20-12-22	D20-15B		2577	2577	0				32.2	32.1	0.1	0.123			0.123			Chaleq	[Signature]	
19	Kam, 22-12-22	R-1	POMPA R	1023	1016	-7	1016	1016	0	36.0	36.0	0	0.001			0.001					
20	—	R-2		MODTANK																	
21	Sen, 16-1-23	R-3		10836	10833	-3				39.1	39.1	0	0.484			0.484			ADI PN	[Signature]	
22	Sel, 27-12-22	R-4		733	729	-4				30.6	30.6	0	0			0			Hageni	[Signature]	
23	Kam, 22-12-22	R-5		1951	1945	-6				29.0	29.0	0	0			0			Rohmad	[Signature]	
24	Sen, 16-1-23	R-6		1996	1996	0				OPERASIONAL	BERKELANJUTAN										
25	Sel, 27-12-22	R-7		6989	6991	2				34.9	34.8	0.1	0			0			Hageni	[Signature]	
26	Sen, 16-1-23	R-8		10637	10637	0				35.9	35.9	0	0			0			ADI PN	[Signature]	
27	Sen, 16-1-23	R-9		1909	1906	-3				28.0	28.0	0	0.361			0.361			ADI PN	[Signature]	
28	Kam, 19-1-23	R-10								OPERASIONAL	BERKELANJUTAN								ADI PN	[Signature]	
29	Kam, 22-12-22	D20-08		3476	3479	3				33.3	33.1	0.2							Rohmad	[Signature]	
30	Kam, 19-1-23	R-11		8242	8242	0				OPERASIONAL	BERKELANJUTAN										

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
31	Sel. 3-1-23	V-3	STATION 8 \ POMPA P	8.016	8.016	0				33.2	33.2	0							Ingan	JG	
32		V-4		CLEANING																	
33		V-5		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																	
34	Sel. 3-1-23	V-6		3171	3171	0				32.8	32.8	0							3 Haryani	3 JG	
35	Sel. 3-1-23	V-7		1.551	1.524	-27				31.1	31.1	0	0.01			0.01			3 Haryani	3 JG	
36	Jum. 23-12-22	N-2		1.036	1.026	-10				29.7	29.7	0	0.021			0.021			3 Haryani	3 JG	
37	Jum. 23-12-22	N-4		3.020	3.061	-59				31.6	31.6	0	0.001			0.001			3 Haryani	3 JG	
38	Kam. 22-12-22	O-1		1100	1103	3				45.9	45.9	0	0.496			0.496			3 Rahmadi	3 JG	
39	Kam. 22-12-22	O-2		991	986	-5				42.2	42.2	0	0.596			0.596			3 Rahmadi	3 JG	
40	Sel. 10-1-23	O-3		10.468	10.467	-1				82.3	82.3	0	0.019			0.019			Dede		
41	Sel. 10-12-22	O-4		10801	10796	-5	10796	10796	0	69.6	69.5	0.1	0.497			0.497			Ichell	Ichell	
42	Kam. 22-12-22	O-6		10832	10833	+1				84.30	84.30	0	1.000			1.000			3 Rahmadi	3 JG	
43	Kam. 22-12-22	O-8		11.034	11.035	+1				82.2	82.2	0	0.593			0.593			3 Rahmadi	3 JG	
44	Kam. 22-12-22	O-9		3.036	3.042	+6				66.3	66.3	0	0.423			0.423			3 Rahmadi	3 JG	
45	Sel. 10-12-22	O-10		9914	9912	-2				31.9	31.9	0	0			0					
46	Sel. 10-12-22	O-11		1661	1665	4	1665	1665	0	36.6	36.6	0	0			0					
47	Rob. 18-1-23	O-12		5320	5320	0				31.8	31.8	0	0			0			Rahmadi	me	
48	Sel. 10-12-22	O-13		8327	8337	10	8337	8337		40.7	40.7	0	0			0			Ichell	Ichell	
49	Sel. 10-12-22	O-14		9.986	9.982	-4	9.982	9.982	0	72.7	72.6	0.1	0.585			0.585					
50	Sel. 10-12-22	D20-17		2093	6.694	-393				-	-	-	0.273			0.273					
51	Sel. 10-12-22	D20-18		8.142	8.140	-2				31.8	31.8	0	0.031			0.031					
52	Sel. 10-12-22	O-15		8423	8428	5	8428	8428	0	32.5	32.3	0.2	0.001			0.001					
53	Sel. 10-12-22	O-16		1016	1017	1				28.9	28.2	0.7	0.072			0.072					
54	Kam. 19-1-23	O-17		5994	5994	0				OPERASIONAL			BERKELAMUTAN								
55	Rob. 9-1-23	O-18		10.762	10.765	3				55.8			0.258			0.258			3 Haryani	3 JG	
56	Kam. 19-1-23	O-19		5096	5096	0				OPERASIONAL			BERKELAMUTAN						3 Haryani	3 JG	
57	Rob. 9-1-23	O-20		1002	1002	0				29			0.015			0.015					
58	Sel. 20/12/22	O-21		11.036	11.038	2				60.2	60.2	0	0.067	0.069	0	0.067	0.067	0			
59		O-22		MODTANK																	
60	Sel. 20/12/22	O-23		11.081	10.927	-154	10927	10927	0	65.4	65.2	0.2	0.995			0.995			3 Haryani	3 JG	

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf	
61	Sen, 10-1-23	O-24		1037	1067	30				62.4	62.5	0.1	0.462			0.462			ADI MU	Ju.	
62		O-25		TANK CLEANING																	
63		D20-11		MODTANK																	
64	Rab, 9-1-23	D20-12		3.931	4091	160	4091	4091	0	29.5			0.003			0.003			J. Haryani	J. Haryani	
65	Rab, 9-1-23	P-31		2908	2907	-1				36			0.019			0.014			J. Haryani	J. Haryani	
66	Sen, 10-1-23	P-32		5845	5845	0				-			0			0			ADI MU	Ju.	
67	Rabu, 21-12-2022	P-1		1011	1011	0				31.4	31.4	0	0.012			0.012			Bos	Ju.	
68	Rabu, 21/12/2022	P-2		10602	10600	-2													Bos	Ju.	
69		P-3		MODTANK																	
70		P-4		MODTANK																	
71	Selasa, 3/1/2023	P-5		10795	10798	+3				38.9	38.9	0	0.000			0.000			Haryani	Ju.	
72		P-7		MODTANK																	
73	Rabu, 21/12/2022	P-8		10798	10800	+2				35.9	35.9	0	0.129			0.129			Bos	Ju.	
74	Sel, 3/1/2023	D20-03		11368	11368	0				28.6	28.6	0	0.015			0.015			M. Haryani	Ju.	
75	KAM, 12/1/23	D-320-12		12280	12282	+2				40.3	40.3	0							Haryani	Ju.	
76	KAM, 5/1/2023	D-320-02A		12259	12529	0				71.6	71.6	0							J. Haryani	J. Haryani	
77	KAM, 5/1/2023	D-320-02B		14529	14531	+2				83.1	83.1	0							J. Haryani	J. Haryani	
78	Kam, 19/1/23	C20-01A		OPERATUONAL			BERKELANJUTAN														
79		C20-01B																			
119																					

NOTE :

C-20-01B

Norm position : 1986 m
 meas pos : 1984 m
 Thresh : 500 mv
 A MPL : 638 mv

