



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-Lawe RU V BALIKPAPAN

Bulan : September 2014

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (° C)			Level Water (mm)			Operator				
				Pengukuran			Koreksi			ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih											
1	Kamis, 29-8-24	TK-101-T1A	OM LAWE-Lawe	12,882			OPERASIONAL				BERKECAHUHAN									
2	Kamis, 29-8-24	TK-101-T1B		CLEANING																
3	Kamis 29-8-24	TK-101-T1C		9470				OPERASIONAL				BERKECAHUHAN								
4	Kabu, 28-8-24	TK-101-T1D		16,645	16,644	-1						29,2								
5	Kabu, 28-8-24	TK-101-T1E		17,696	17,693	-3						29,2								
6	Kabu, 28-8-24	TK-101-T1F		17,542	17,541	-1						29,5								
7	Kabu, 28-8-24	TK-101-T1G		11,624	11,625	1						29,3								

NOTE :

PT.CS	Terminal Lawe	MA-4
		Rahmad Darmawan