



Control Systems

# Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Desember 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )			Level Water (mm)			Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Dumiat, 15/12/23	T-01A	DHP	6507	6585	-2				Penny fms	
2	Dumiat, 15/12/23	T-01B		6826	6811	-15					
3	Dumiat, 15/12/23	V-16		3020	2975	-45	2983	2974	-9		
4	Dumiat, 15/12/23	V-17		5018	4830	-188	4840	4830	-10		
5	Dumiat, 15/12/23	V-17B		5265	5260	-5					

NOTE :

\* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

DHP

MA-2