



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : Juli 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih		
1	20m, 14/7/23	U-10	UTL	7660	7652	-8				HARI WIRADO	
2	20m, 14/7/23	U-11		7589	7573	-16					
3	20m, 14/7/23	U-12		6958	6853	-5					
4	20m, 14/7/23	U-13		10511	10501	-10					
5	20m, 14/7/23	U-14		OPERATOR	MAK	BERKELAVAN					

NOTE :

PT.CS

UTL

MA-1