



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance  
Peralatan ATG Area LAWE-Lawe RU V BALIKPAPAN

Bulan : Agustus 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Jum, 28/7/23	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	8506						30,0										
2	Rab, 26/7/23	TK-101-T1B		3952	3755	+3				31,1			0,921					Andhika	h	
3	Kam, 27/7/23	TK-101-T1C		17328	17320	-7	17320	17320	0	30,0			0,256					Arin	h	
4	Jum, 28/7/23	TK-101-T1D		2827																
5	Rab, 26/7/2023	TK-101-T1E		17067	17068	+1				30,5			0,729					Phame	f	
6	Rab, 26/7/2023	TK-101-T1F		13073	13072	-1				31,2			0,052					Arin	f	
7	Jum, 28/7/23	TK-101-T1G		6869																

NOTE :

