



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : *Mei 2029*

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	<i>Komis, 7/3/29</i>	T-01A	DHP	<i>6829</i>	<i>6830</i>	<i>1</i>				<i>6710</i>	<i>6705</i>	<i>-5</i>				<i>PENDRY</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Komis, 7/3/29</i>	T-01B		<i>3400</i>	<i>3300</i>	<i>-100</i>	<i>OPERASIONAL BERKELANJUTAN</i>										
3	<i>Komis, 7/3/29</i>	V-16		<i>658</i>			<i>OPERASIONAL BERKELANJUTAN</i>										
4	<i>Komis, 7/3/29</i>	V-17		<i>4275</i>	<i>4360</i>	<i>85</i>	<i>4360</i>	<i>4360</i>	<i>0</i>								
5	<i>Komis, 7/3/29</i>	V-17B		<i>946</i>	<i>929</i>	<i>-22</i>	<i>926</i>	<i>926</i>	<i>0</i>								

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

