



Control Systems

# Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area UTL RU V BALIKPAPAN

Bulan : September 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Operator	
				Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Senin 18/9/23	U-10	UTL	7830	7870	-10				DESAIR	SL
2	Senin 18/9/23	U-11		7500	7492	-8					
3	Senin 18/9/23	U-12		6501	6492	-9				ASCO-DE	OR
4	Senin 18/9/23	U-13		10.509	10.504	-5					
5	Senin 18/9/23	U-14		5662	5652	-10					

## NOTE :

a. Un. SWR signal strength 1500 mV. Normal.

b. DT : DeepTape / MANUAL SOUNDING

