



Control Systems

# Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Februari 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temperature ( °C )			Level Water (mm)						Operator					
				Pengukuran			Koreksi			ATG	Manual	Selisih	Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih						
1	Sen, 12-2-24	A-1		10271	10273	2				85.8	84.5	0.5							Kurniawan	J				
2	Sen, 19-2-24	A-2		8929	8928	-1				52.4	52.9	0.5												
3	Sen, 12-2-24	A-3		10635	10632	3				48.3	48.0	0.3												
4	Sen, 19-2-24	A-4		1200	1203	3				37.5	38.4	0.9												
5		A-5		CLEANING																				
6		A-6		OVERHAUL																				
7		A-7		MODTANK																				
8	Rabu, 24-1-24	A-15		10864	10862	-2				43.5	42.8	0.7							- Rendi	- off				
9		A-16		MODTANK																				
10		A-17		OVERHAUL																				
11		A-18		CLEANING																				
12	Kam, 15-2-24	A-19		9526	9527	1				34.9	34.0	0.9							KURNIAWAN	Rendi				
13	Rabu, 24-1-24	A-20		6988	6985	-3				29.7	29.2	0.5							- Rendi	- off				
14		A-21		OVERHAUL																				
15	Selasa, 23-1-24	A-22		9384	9381	-3				28.7	29.1	0.4							Rendi	off				
16	Selasa, 23-1-24	A-23		6019	6016	-3				35.1	35.4	0.3												
17	Selasa, 23-1-24	A-24		1004	1003	-1				30.6	30.8	0.2												
18	Selasa, 23-1-24	A-25		1011	1014	3				30.1	30.4	0.3												
19	Selasa, 23-1-24	A-26		5610	5607	-3				45.0	45.6	0.6												
20	Selasa, 23-1-24	A-27		11800	11801	1				33.2	33.7	0.5												
21		A-28		OVERHAUL																				
22	Kam, 15-2-24	A-29		6028	6025	3				33.1	32.8	0.3							KURNIAWAN	Rendi				
23		A-30		CLEANING																				
24	Sen, 19-2-24	A-31		6908			OPERASIONAL			BERSEKUTUTAN									- Rendi	- off				
25	Kamis, 25-1-24	A-32		5328	5326	-2				28.5	28.1	0.4							KURNIAWAN	Rendi				
26	Kam, 25-2-24	A-33		12992	12990	2				33.9	35.4	0.5							KURNIAWAN	Rendi				

[illegible]



No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temperature ( °C )			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
1	Sen, 12/2/24	D20-05A	STATION 5	6263	6266	+3				34.7	34.0	0.7							- ADI PN		
2	Sen, 5/2/24	D20-05B		13263	13260	-3				36.2	36.5	0.3							- Rahma		
3	Kam, 25/1/24	D20-05C		8365	8363	-2				36.6	36.2	0.4							- Rahma		
4	Kam, 25/01/24	D20-05D		8454	8452	-2				34.5	34.8	0.3							- Rahma		
5		D20-06A		MODTANK																	
6	Sen, 19/2/24	D20-06B		9584			OPERASIONAL			BERKELANGUTAN										- Bq	
7	Sen, 23/01/24	D20-07A		5404	5402	-2				59.9	59.0	0.9								- Rahma	
8	Jum, 26/01/24	D20-07B		1039	1037	-2				57.5	57.9	0.4								- Rahma	
9	Sen, 5/2/24	D20-07C		1003	1005	+2				53.7	53.0	0.7								- Rahma	
10	Jum, 16/2/24	D20-04A		1006	1020	+14	1000	1020	0	42.6	42.0	0.6								- Rahma	
11	Sen, 19/2/24	D20-04B		1808			OPERASIONAL			BERKELANGUTAN										- Rahma	
12	Jum, 26/01/24	D20-04C		2725	2722	-3				52.0	52.8	0.8								- Rahma	
13	Sen, 12/2/24	D20-01AB		10446	10449	+3				33.8	34.0	0.2								- ADI PN	
14	Sen, 13/2/24	D20-01BA		10117			OPERASIONAL			BERKELANGUTAN										- Rahma	
15		D20-13A		MODTANK																	
16	Rab, 24/01/24	D20-13B		2771	2768	-3				27.2	27.8	0.6								- Bq	
17	Rab, 24/01/24	D20-15A		2897	2894	-3				25.8	25.0	0.8								- Bq	
18	Sen, 19/2/24	D20-15B					TANKI KOSONG														
19	Senin, 29-1-24	R-1	POMPA R	7195	7196	1				35.3	36.3	1							- ADI PN		
20		R-2		MODTANK																	
21	Senin, 5-2-24	R-3		10825	10822	-3				43.9	44.9	1								- Rahma	
22		R-4		CLEANING																	
23	Senin, 5-2-24	R-5		11131	11129	-2				33.2	34.0	0.8								- Rahma	
24	Senin, 5-2-24	R-6		11007	11004	-3				40.1	39.2	0.9								- Rahma	
25	Senin, 5-2-24	R-7		5670	5669	-1				35.1	36.7	0.6								- Rahma	
26	Selasa, 13-2-24	R-8		10831	10830	-1				40.1	41.0	0.9								- Rahma	
27		R-9		OVERHAUL																	
28		R-10		OVERHAUL																	
29	Selasa, 13-2-24	D20-08		15055	15040	-15	15040	15040	0	33.9	34.1	0.2								- Rahma	
30	Sen, 19-2-24	R-11				ATG	RUSAK														



No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temperature ( °C )			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
31	Res. 14/02/24	V-3	STATION 8 \ POMPA P	9923	9951	+28	9951	9951	0	34,8	34,7	0,1						Ecep			
32	Sen. 19/2/24	V-4		4199			OPERASIONAL				BERKELANJUTAN.										
33		V-5		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																	
34	Sen. 12/02/24	V-6		2777	2780	+3				32,4	31,7	0,7						3 ADI PW	3		
35	Sen. 12/02/24	V-7		1504	1506	+2				29,4	29,9	0,5									
36	Sel. 13/02/24	N-2		5017	5018	+1				30,7	30,5	0,2						3 Rahma	3		
37	Sel. 13/02/24	N-4		6124	6125	+1				30,2	30,6	0,4									
38	Sen. 22/01/24	O-1		1102	1101	-1				72,9	73,5	0,6						3 Andis.c	3		
39	Sen. 22/01/24	O-2		9308	9306	-2				67,8	68,3	0,5									
40	Sen. 29/01/24	O-3		10816	10815	-1				80,7	81,3	0,6									
41	Sen. 29/01/24	O-4		6643	6644	+1				99,4	98,9	0,5						3 ADI PW	3		
42	Sen. 29/01/24	O-6		7713	7711	-2				79,9	79,5	0,4									
43	Sen. 29/01/24	O-8		5831	5832	+1				73,9	73,8	0,1									
44	Sel. 30/01/24	O-9		9131	9129	-2				53,5	53,2	0,3									
45	-	O-10		OVERHAUL																	
46	SEL. 30/01/24	O-11		1433	1431	-2				29,0	29,5	0,5							3 Ecep	3	
47	SEL. 30/01/24	O-12		1195	1194	-1				53,3	53,0	0,3									
48	Jum. 16/02/24	O-13		1784	1785	+1				33,0	32,7	0,3									
49	SEL. 30/01/24	O-14		4554	4553	-1				56,7	56,5	0,2									
50	Sen. 19/2/24	D20-17		1630			OPERASIONAL				BERKELANJUTAN										
51	Res. 24/1/24	D20-18		12812	1213	+1				33,2	32,8	0,4						3 Bq	3		
52	Sen. 19/02/24	O-15		11232	11220	-12	11230	11220	0	35,5	35,6	0,1									
53	Res. 24/1/24	O-16		1656	1653	-3				30,2	29,8	0,4									
54	Sen. 19/2/24	O-17		5760			OPERASIONAL				BERKELANJUTAN										
55	Kan. 28/1/24	O-18		11036	11036	0				59,8	59,7	0,1									
56	Sen. 19/2/24	O-19		6279			OPERASIONAL				BERKELANJUTAN										
57	Kan. 28/1/24	O-20		11095	11092	-3				41,3	41	0,3									
58	Sen. 23/1/24	O-21		11006	11006	0				62,3	62,4	0,1									
59	Sen. 23/1/24	O-22		5005	5002	-3				29,1	29,0	0,1									
60	Sen. 23/1/24	O-23		1805	1815	10	1815	1815	0	54,2	54,0	0,2									

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temperature ( °C )			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
61	Sl, 13/2/24	O-24		9139	9139	0				68.4	68.5	0.1							Rahmaji	me	
62	Sl, 13/2/24	O-25		1015			OPERASIONAL				BERKELANJUTAN										
63	Sl, 13/2/24	D20-11		4762			OPERASIONAL				BERKELANJUTAN										
64	Sl, 13/2/24	D20-12		7755	7752	-3				36.5	36.0	0.5							Rahmaji	me	
65	Sl, 13/2/24	P-31					ATG	RUSAK													
66	Sl, 13/2/24	P-32					ATG	RUSAK													
67	Sen, 22-01-2024	P-1		6128	6125	-3				31.7	31.0	0.7							Ardis	Ardis	
68	Sen, 22-01-2024	P-2		1020	1017	-3				28.2	28.5	0.3									
69	Sen, 22/01/2024	P-3		7407	7405	-2				29.1	29.6	0.5									
70	Sen, 22/01/24	P-4		2773	2776	+3				29.7	30.0	0.3									
71		P-5		OVERHAUL																	
72	Sen, 22/01/24	P-7		2495	2493	+2				28.1	28.9	0.8							Ardis	Ardis	
73	Sen, 22/01/24	P-8		11138	11201	+63				31.2	31.8	0.6									
74	Sl, 23/01/24	D20-03		11983	11986	+3				29.2	29.5	0.3							Ardis	Ardis	
75	Sl, 13/01/24	D-320-12		18382			OPERASIONAL					BERKELANJUTAN									
76	Sen, 12/02/24	D-320-02A		17671	17668	-3				30.2	30.0	0.2							Ardis	Ardis	
77	Sen, 12/02/24	D-320-02B		10320	10319	-1				31.2	30.8	0.4									
78	Sl, 13/2/24	C20-01A					OVERHAUL														
79	Sl, 13/2/24	C20-01B		13.872			OPERASIONAL					BERKELANJUTAN									

NOTE :

\* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS

*[Signature]*

OM

*[Signature]*

MA 4

*[Signature]*