



Control Systems


**Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance**  
**Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN**

Hari, Tanggal	: Senin, 22-01-2024	Nama Pekerja			
Jam Masuk	: 07-00	Roby (Site Manager)	✓	David (Teknisi)	✓
Jam Keluar	: 16-00	XigmaSaharany (Admin)	✓	Achmad Rudi (Safetyman)	✓
Area	: OM	Achmad Jainudin (Teknisi)	✓	Arya Buana (Safetyman)	✓
		Maulana Rachman(Teknisi)	✓	Ariyanto (Driver)	✓
		Hendi Adi Gama (Teknisi)	✓	Munadi Iskandar (Driver)	
		M Awalludin (Teknisi)	✓		
		Total pekerja : 10 Orang			
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan		Status
1. Inspeksi Tank T-901  - Verifikasi ATG Tangki T-902, T-903, T-904, P-1, P2, P3 P-4, P-7, P-8, O-1, O-2					

PT. Control Systems

  
Roby

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan

  
Alan



**Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance**  
**Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN**


Control System

Hari, Tanggal	: Sabtu, 23 Januari 2024	Nama Pekerja			
Jam Masuk	: 07.00	Roby (Site Manager)	✓	David (Teknisi)	✓
Jam Keluar	: 16.00	XigmaSaharany (Admin)	✓	Achmad Rudi (Safetyman)	✓
Area	: OM	Achmad Jainudin (Teknisi)	✓	Arya Buana (Safetyman)	✓
		Maulana Rachman (Teknisi)	✓	Ariyanto (Driver)	✓
		Hendi Adi Gama (Teknisi)	✓	Munadi Iskandar (Driver)	I
		M Awalludin (Teknisi)	✓		
		Total pekerja : 10 Orang			
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan		Status
a. Pengikatan ATG : E2, E3, E5, E6, A22, A23, A24, A25 A26, A27, O21, O22, O23, Doo-7A Doo-03		Done			
b. Instalasi ATG V3		On progress			

PT. Control Systems

  
Roby

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan

  
M. Husein



Control Systems

**Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance**  
**Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN**

Hari, Tanggal	: Rabu, 24-1-2024	Nama Pekerja			
Jam Masuk	: 07:00	Roby (Site Manager)	✓	David (Teknisi)	✓
Jam Keluar	: 16:00	XigmaSaharany (Admin)	✓	Achmad Rudi (Safetyman)	✓
Area	: OM	Achmad Jainudin (Teknisi)	✓	Arya Buana (Safetyman)	✓
		Maulana Rachman(Tekinisi)	✓	Ariyanto (Driver)	✓
		Hendi Adi Gama (Teknisi)	✓	Munadi Iskandar (Driver)	
		M Awalludin (Teknisi)	✓		
		Total pekerja : 10 Orang			
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan		Status
1) Verifikasi ATG Tanki: V-1, V-2, A-15, A-20, D20-13B, D20-15A, O-18, D20-18		Done.			

PT. Control Systems

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan

  
ALFAN TP.




Control Systems

**Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance**  
**Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN**

Hari, Tanggal	: Kamis, 25 - 01 - 2024	Nama Pekerja			
Jam Masuk	: 07.00	Roby (Site Manager)	✓	David (Teknisi)	✓
Jam Keluar	: 16.00	XigmaSaharany (Admin)	✓	Achmad Rudi (Safetyman)	✓
Area	: OM	Achmad Jainudin (Teknisi)	✓	Arya Buana (Safetyman)	✓
		Maulana Rachman(Teknisi)	✓	Ariyanto (Driver)	✓
		Hendi Adi Gama (Teknisi)	✓	Munadi Iskandar (Driver)	
		M Awalludin (Teknisi)	✓		
		Total pekerja : 10 Orang			
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan		Status
- Verifikasi ATG Tangki D20-SC, D20-SD, 0-18, 0-20 T-202, A-32					
- Instal Temperatur Tangki V-3					

PT. Control Systems

  
Roby

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan

  
Arian



**Daily Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance**  
**Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN**

Control Systems

Hari, Tanggal	: Jumat, 26-01-2024	Nama Pekerja			
Jam Masuk	: 07:00	Roby (Site Manager)	✓	David (Teknisi)	✓
Jam Keluar	: 16:00	XigmaSaharany (Admin)	✓	Achmad Rudi (Safetyman)	✓
Area	: OM	Achmad Jainudin (Teknisi)	✓	Arya Buana (Safetyman)	✓
		Maulana Rachman (Teknisi)	✓	Ariyanto (Driver)	✓
		Hendi Adi Gama (Teknisi)	✓	Munadi Iskandar (Driver)	✓
		M Awalludin (Teknisi)	✓		
		Total pekerja : 7 Orang			
Deskripsi Pekerjaan		Status	Deskripsi Pekerjaan		Status
1) Verifikasi ATG Tanki: D20-7B, D20-4C, T-201 (First filling)		Done			
2) Trouble shooting power FJB-11		Done			

PT. Control Systems

Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan

  
ALFAN





Control Systems

## Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP , BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 1 / Januari / 2024  
Total Verifikasi : 43  
Total Oncall :

Total Kerusakan Sparepart :  
Total Assist re-Callibration :

On Call	Status

Kerusakan Sparepart	Status

Pekerjaan Lainnya	Status
a. Inspeksi Tanki T-901	Done
b. Instalasi ATG V-3	Done
c. Troubleshoot Power FJB-11 "Tambah MCB 6A Power SS"	Done

Assist re-Calibration ATG	Date

PT. Control Systems



Mengetahui,  
PT. Pertamina RU V Balikpapan

