




Control Systems

# Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area LAWE-Lawe RU V BALIKPAPAN

Bulan :

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temp ( °C )			Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Set, 30/01/24	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	15176	15178	+2				36.9	36.1	0.8	0.054						Endrikus	
2		TK-101-T1B		CLEANING																
3	Rob 31/1/24	TK-101-T1C		14678	OPERASIONAL BERKELANJUTAN					31.6			0.256							
4	Rob 31/1/24	TK-101-T1D		8033	OPERASIONAL BERKELANJUTAN					32.6			0.039							
5	Rob 31/1/24	TK-101-T1E		4295	OPERASIONAL BERKELANJUTAN					34.0			0.673							
6	Rob 31/1/24	TK-101-T1F		7696	OPERASIONAL BERKELANJUTAN					30.9			0.048							
7	Rob 31/1/24	TK-101-T1G		11489	OPERASIONAL BERKELANJUTAN					32.2			0.156							

NOTE :

