



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area LAWE-Lawe RU V BALIKPAPAN

Bulan : September 2023

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Air (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Kamis, 31/8/23	TK-101-T1A	OM LAWE-LAWE	3202	3202	0				33'6	33'9	0'3	0.102						Telios	[Signature]
2	Kamis, 31/8/23	TK-101-T1B		3002	3006	4				29'9	31'9	2							Telios	[Signature]
3	Kamis, 31/8/23	TK-101-T1C		7601															Telios	[Signature]
4	Rabu, 30/8/23	TK-101-T1D		17114	17111	-3				36.5	36.4	0.1	0.063						Arin	[Signature]
5	Kamis, 31/8/23	TK-101-T1E		19799															Arin	[Signature]
6	Selasa, 29/8/23	TK-101-T1F		12935	12936	1				32'8			0.028						Arin	[Signature]
7	Selasa, 29/8/23	TK-101-T1G		10150	10151	1				31'1			0.025						Arin	[Signature]

NOTE :

DT : Deepdraft / manual sounding

PT.CS
[Signature]

Terminal Lawe
[Signature]
Telios

MA-4
[Signature]