

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : September 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
1	Sen, 26-8-24	A-1		1035	1034	1				34.1	34.5	0.4						} Husein	}		
2	Sen, 26-8-24	A-2		1438	1437	1				37.5	37.0	0.5									
3	Sen, 26-8-24	A-3		1069	1071	2				40.6	40.1	0.5									
4	Sen, 26-8-24	A-4		12771	12770	1				61.5	61.6	0.1					Bayu-s	g			
5	-	A-5		CLEANING																	
6	-	A-6		OVERHAUL																	
7	-	A-7		MODTANK																	
8	Rabu, 21-8-24	A-15		1056	1053	-3				38.6	39.1	0.5						KURNIAWAN	g		
9	-	A-16		MODTANK																	
10	-	A-17		OVERHAUL																	
11	-	A-18		CLEANING																	
12	Rabu, 21-8-24	A-19		9352	9350	-2				28.8	29.1	0.3						KURNIAWAN	g		
13	Rabu, 21-8-24	A-20		12807	12804	-3				28.9	29.5	0.6						KURNIAWAN	g		
14	-	A-21		OVERHAUL																	
15	Rabu, 21-8-24	A-22		958	959	1				28.6	29.0	0.4						} KURNIAWAN	}		
16	Rabu, 21-8-24	A-23		1025	1028	3				27.8	28.1	0.3									
17	Rabu, 21-8-24	A-24		12016	12019	-2				29.8	30.2	0.4									
18	Rabu, 21-8-24	A-25		896	898	2				27.5	27.8	0.3									
19	Rabu, 21-8-24	A-26		12859	12856	2				44.5	45.1	0.6									
20	Rabu, 21-8-24	A-27		3504	3502	-2				28.2	28.6	0.4									
21	-	A-28		OVERHAUL																	
22	Kam, 19-8-24	A-29		6990	6992	2				30.3	30.6	0.3						Bayuwan	g		
23	-	A-30		CLEANING																	
24	-	A-31		OPERASIONAL						BERKELAH OUTAN											
25	Rab, 28-8-24	A-32		8101	8103	2				28.0	28.4	0.4						Bayu-s	g		
26	Ming, 1-9-24	A-33		2325	2322	3				27.8	27.9	0.1						Bayuwan	g		

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
27	Rabu, 21-8-24	E-1	POMPA A	10677	10678	1				27.7	28.1	0.4						KURNIAWAN	S	
28	Rabu, 21-8-24	E-2		1095	1098	3				30.8	31.5	0.7								
29		E-3		OVERHAUL																
30	Rabu, 21-8-24	E-4		3436	3439	3				41.3	41.8	0.5								
31	Rabu, 21-8-24	E-5		10108	10106	-2				35.3	35.8	0.5								
32		E-6		OVERHAUL																
33	Rabu, 21-8-24	E-7		10090	10087	-3				39.1	39.5	0.4								
34	Jum, 23-8-24	T-901		7529	7531	2				31.5	31.8	0.3						Wahyu	OK	
35	Jum, 30-8-24	T-902		10254	10257	3				38.8	39.3	0.5								
36	Jum, 23-8-24	T-903		4958	4961	3				29.5	30.0	0.5								
37	-	T-904					OVERHAUL						OVERHAUL							
38	Rabu, 21-8-24	T-201		206	203	-3				-	-	-						KURNIAWAN	S	
39	Rabu, 21-8-24	T-202		1861	1862	1				27.5	28.1	0.6								
40	Rabu, 21-8-24	T-203		1300	1301	1				27.3	27.8	0.5								
41	Jum, 23-8-24	V-1		4437	4438	1				31.6	31.8	0.2						Wahyu	OK	
42	Jum, 23-8-24	V-2		1124	1122	-2				39.4	40.0	0.6								

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator			
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi						
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama
1	Kam, 5/9/24	D20-05A	STATION 5	2369	2372	+3				28.2	28.8	0.6								Boqor		
2	Sen, 26/8/2024	D20-05B		8992	8988	-3				29.7	29.1	0.6										
3	Sen, 26/8/2024	D20-05C		6558	6555	-3				29.0	29.8	0.8										
4	Sen, 26/8/2024	D20-05D		4576	4578	+2				28.2	28.7	0.5										
5		D20-06A		MODTANK																		
6	Kam, 5/9/2024	D20-06B		784	781	-3				28.8	28.0	0.8									Boqor	
7	Kam, 30/8/24	D20-07A		14649	14669	+20	14669	14669	0	52.2	53.6	0.4									Soeyi	
8	Kam, 29/8/24	D20-07B		974	971	-3				48.3	48.5	0.2									Boqor	
9	Kam, 30/8/24	D20-07C		7665	7663	-2				48.7	48.5	0.2									Soeyi	
10	Jum, 13/9/2024	D20-04A		14450	14460	+10	14460	14460	0	74.2	74.8	0.6									Boqor	
11	Kam, 13/9/24	D20-04B		13974						OPERASIONAL BERKELANGUTAN												
12	Kam, 12/9/24	D20-04C		13008	12720	-288	12720	12720	0	76.9	76.0	0.9									Boqor	
13	Kam, 29/8/24	D20-01A		9822	9825	+3				30.3	30.5	0.2									Boqor	
14	Kam, 5/9/24	D20-01B		9873	9870	-3				33.7	33.5	0.2									Rahmad	
15		D20-13A		MODTANK																		
16	Kam, 19/9/24	D20-13B		2936	2939	+3				30.2	30.8	0.6									Hanyar	
17	Kam, 6/9/2024	D20-15A		895	898	+3				26.3	26.7	0.4									Rahmad	
18		D20-15B		OVERHAUL																		
19	Sel, 3-9-24	R-1	POMPA R	7042	7041	-1				32.7	32.5	0.2										
20	-	R-2		MODTANK																		
21	Sel, 3-9-24	R-3		10883	10886	3				48.3	48.0	0.3										
22	-	R-4		CLEANING																		
23	Sel, 3-9-24	R-5		9953	9959	6	9959	9959	0	41.0	41.5	0.5										
24	Kam, 5-9-24	R-6		2047	2044	-3				40.1	40.3	0.2										
25	Kam, 5-9-24	R-7		3383	3380	-3				35.6	35.5	0.1										
26	Sel, 3-9-24	R-8		10806	10807	1				38.2	38.0	0.2									M. Hanyar	
27	Feb, 11-9-24	R-9		2001	2014	13	2014	2014	0	36.9	36.5	0.4									Boqor	
28		R-10					BELUM SERAH			TERIMA											Rahmad	
29	Kam, 5-9-24	D20-08		826	825	1				28.6	28.5	0.1										
30	-	R-11					OVERHAUL			OVERHAUL												

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
31	Jum, 30/8/24	V-3	STATION 8 \ POMPA P	10570	10571	+1				53.9	53.5	0.4							3 Soey	3	
32	Jum, 30/8/24	V-4		9598	9595	-3				60.1	60.2	0.1							3 Soey	3	
33	—	V-5		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																	
34	Sen, 9/9/24	V-6		2248	2251	+3				33.1	33.5	0.4							3 Soey	3	
35	Sen, 9/9/24	V-7		1495	1498	+3				30.8	30.5	0.3							3 Soey	3	
36		N-2		BLASTING						BLASTING											
37	Jum, 23/8/24	N-4		911	909	-2				27.6	27.8	0.1							3 Haryanto	3	
38	—	O-1		CLEANING																	
39	Jum, 23/8/24	O-2		9323	9321	-2				72.7	72.5	0.2							3 Haryanto	3	
40	Rab, 21/8/24	O-3		9940	9939	-1				88.1	88.3	0.2							3 Soey	3	
41	Rab, 21/8/24	O-4		9671	9672	+1				49.0	49.5	0.5							3 Soey	3	
42	Rab, 21/8/24	O-6		8262	8261	-1				79.4	79.3	0.1							3 Soey	3	
43	Rab, 21/8/24	O-8		5849	5846	+2				76.2	71.0	0.2									
44	Jum, 23/8/24	O-9		9254	9252	-2				61.0	61.5	0.5									
45	Sen, 10/9/24	O-10		9980	9978	-2				46.6	46.0	0.6									
46	Sen, 10/9/24	O-11					OPERASIONAL				BERKELANJUTAN								3 Haryanto	3	
47	Jum, 23/8/24	O-12		555	554	-1				32.8	32.5	0.3							3 Haryanto	3	
48	Jum, 23/8/24	O-13		1734	1732	-2				30.3	30.0	0.3									
49	—	O-14					OVERHAUL				OVERHAUL								3 Haryanto	3	
50	Kam, 19/8/24	D20-17		839	1089	+260	1649	1099	0	Puncak									3 Haryanto	3	
51		D20-18					OVERHAUL				OVERHAUL								3 Haryanto	3	
52	Rab, 29/8/24	O-15		994	996	+2				27.1	27.0	0.1							3 Haryanto	3	
53	—	O-16					OVERHAUL				OVERHAUL								3 Haryanto	3	
54	Kam, 19/9/24	O-17		1654	1655	+1				31.0	31.3	0.3							3 Haryanto	3	
55	Jum, 23/8/24	O-18		1253	1258	6	1258	1258	0	27.4	27.2	0.2							3 Haryanto	3	
56	Jum, 23/8/24	O-19		1001	1004	3				28.4	28.2	0.2							3 Haryanto	3	
57	Jum, 23/8/24	O-20		1040	1043	3				27.1	27.0	0.1							3 Haryanto	3	
58	Rab, 21/8/24	O-21		11299	11300	1				72.8	72.5	0.3							3 Soey	3	
59	Rab, 21/8/24	O-22		918	918	0				26.0	26.4	0.4							3 Soey	3	
60	Rab, 21/8/24	O-23		11266	11266	0				67.4	67.4	0							3 Soey	3	

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temperature (°C)			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
61	Jum, 30/8/24	O-24		3235	3235	0				74	74.3	0.3							Boes		
62	Jum, 30/8/24	O-25		11435	11435	0				72	71.9	0.2							Boes		
63	Jum, 2/9/24	D20-11		2022	2025	3				39.8	39.5	0.3							Boes		
64	Rob, 4/9/24	D20-12		6057	6072	15	6092	6092	0	29.8	29.5	0.3							Boes		
65	Sen, 26/8/24	P-31		513	516	+3				26.5	26.4	0.1							Boes		
66	Sen, 26/8/24	P-32		603	606	+3				26.5	26.4	0.1							Boes		
67	Rob, 21/8/2024	P-1		976	977	+1				27.6	27.5	0.1							Boes		
68	Rob, 21/8/2024	P-2		950	948	-2				27.2	27.3	0.1							Boes		
69	Rob, 21/8/2024	P-3		2875	2878	-2				26.1	26.3	0.2							Boes		
70	Rob, 21/8/2024	P-4		6421	6419	-2				28.6	28.9	0.3							Boes		
71		P-5		OVERHAUL																	
72	Rob, 21/8/2024	P-7		7334	7347	+13	7347	7347	0	24.5	24.1	0.4							Boes		
73	Rob, 21/8/2024	P-8		5313	5306	-7	5306	5306	0	28.2	28.8	0.6							Boes		
74	Jum, 23/8/2024	D20-03		10727	10730	+3				27.8	27.5	0.3							Boes		
75	Kum, 19/9/24	D-320-12		13754	13756	+2				42.1	42.0	0.1							Boes		
76	Jum, 13/9/24	D-320-02A		16447	16445	-2				82.5	82.5	0							Boes		
77	Sen, 2/09/24	D-320-02B		18180	18182	+2				82.3	82.5	0.2							Boes		
78	Sen, 2/9/2024	C20-01A		1793	1791	2				28.9									Boes		
79	Sen, 2/9/2024	C20-01B		620	620	0				27.7									Boes		

NOTE :

* ATG = Automatic Tank Gauge

