



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area LAWE-Lawe RU V BALIKPAPAN

Bulan : Maret - April

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Temp (°C)			Level Water (mm)			Operator	
				Pengukuran			Koreksi									Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih		
1	Selasa, 2/4/24	TK-101-T1A	OM LAWE-Lawe	5107	5186	-1				29.9						Gunawan	G. W.
2	~	TK-101-T1B		C	V	0	A	N	1	N	G						
3	Selasa, 2/4/24	TK-101-T1C		4274	7272	-2				32.0						Gunawan	G. W.
4	Selasa, 2/4/24	TK-101-T1D		8652	8651	-1				31.2							
5	Rabu, 3/4/24	TK-101-T1E		13151	13152	+1				30.8						Gunawan	G. W.
6	Rabu, 3/4/24	TK-101-T1F		15040	15041	+1				30.8							
7	Rabu, 3/4/24	TK-101-T1G		17338	17334	-4				31.6							

NOTE :

PT.CS

Terminal Lawe

MA-4