



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun

: 1 / Aug / 2024

Total Verifikasi

: 5

Total Oncall

Total Kerusakan Sparepart

:

Total Assist re-Calibration


:

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status
0. Verifikasi ATG T-901 "Asam Kerasi rousing"	Selesai		
Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
1) Mengapikan Kabel ATG Tangki 0-10	Selesai		

PT. Control Systems



Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan


A. Faru



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 2 / Desember / 2014
Total Verifikasi : 7
Total Oncall : 2

Total Kerusakan Sparepart :
Total Assist re-Calibration :

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status
a. Physical Check. Assist 2 hari		a. Modul TIC, TMC, SPC, APC, FET Power modul, motor board	Broken

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
a. Dismantle ATG dan MST tangki O-1 b. Memindahkan MST Tangki O-1, DDP-7B, DDP-7C ke meter 123 c. Trouble shooting RDU E-5 "Ganti Spare" d. Trouble shooting Temperature spot 3, 4, 5, 6 tangki DDP-7C "Ganti 1 set module." e. Assist Physical Check.	Selasai Selasai Selasai On progress		

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 3 / April / 2014
Total Verifikasi : 00
Total Oncall :

Total Kerusakan Sparepart :
Total Assist re-Calibration :

On Call		Status	Kerusakan Sparepart		Status
a. Verifikasi A-39		Subsidi			
Pekerjaan Lainnya		Status	Assist re-Calibration ATG		Date
a. Survey tungki O-14		Cleaning			

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

AUFAN



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun

: 4 / July / 2024

Total Verifikasi

: 30

Total Oncall

Total Kerusakan Sparepart

:

Total Assist re-Calibration

:

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
1. Troubleshoot ATG R-9 "Pasar minyak dipompaikan ke kondisi normal"			

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

Atas nama



Control Systems

Weekly Report Pekerjaan TSA Preventive Maintenance

Peralatan ATG Area OM, LAWE LAWE, DHP, BPP I dan UTL RU V BALIKPAPAN

Minggu Ke/Bulan/Tahun : 5 / Juli / 2024
Total Verifikasi : 30
Total Oncall : 0

Total Kerusakan Sparepart : -
Total Assist re-Calibration : -

On Call	Status	Kerusakan Sparepart	Status

Pekerjaan Lainnya	Status	Assist re-Calibration ATG	Date
a. Pengecekan WLS tangki R-3 b. Pengecekan spot 2 temperatur tangki E-4 "dubokir"	"Rusak" Pusat.		

PT. Control Systems

Mengetahui,
PT. Pertamina RU V Balikpapan

Alfan