



Control Systems

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance
Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : Mei 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi			Nama	Paraf
				ATG	Manual	Selish	ATG	Manual	Selish		
1	Kam, 2 / 5 / 24	N-1	Balikpapan 1	9839	9876	-3				Yusman	[Signature]
2	Kam, 2 / 5 / 24	N-3		2068	2066	-2				Yusman	[Signature]
3	206 / 2 / 5 / 24	N-6		588	570	-10				Yusman	[Signature]
4	206 / 2 / 5 / 24	V-10		586	305	-221				Yusman	[Signature]
5	Kam, 2 / 5 / 24	V-11		2632	2632	0				Yusman	[Signature]

NOTE :

* N-6 > standby tpm di ATG bergerak buaya.

* U-10 diceka verifikasi bln dapan, dipertarikan oleh sensor mengentul ppa heater.

PT.CS
[Signature]

Balikpapan 1
[Signature]

MA-1
Abnu .m