

## Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM RU V BALIKPAPAN

Periode Ke : Maret 2024

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temperature ( °C )			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
1	Rab, 21-2-24	A-1		1165	1168	3				38.7	38.0	0.7	0.264	0.280	14				} R. Suman	} 5	
2	Rab, 21-2-24	A-2		3426	3426	0				43.8	43.2	0.6	0.001	0.001	0						
3	Rab, 21-2-24	A-3		9825	9823	2				41.9	41.1	0.8	0.001	0.001	0						
4	Rab, 21-2-24	A-4		9260	9261	1				56.4	56.0	0.4	0.004	0.004	0						
5		A-5		CLEANING																	
6		A-6		OVERHAUL																	
7		A-7		MODTANK																	
8	Sen, 18-3-24	A-15		1032	1031	1				38.3	38.0	0.3	0.059	0.059	0				Wahyu	f.	
9		A-16		MODTANK																	
10		A-17		OVERHAUL																	
11		A-18		CLEANING																	
12	Rab, 18-2-24	A-19		13.017	13.018	1				32.8	32.4	0.4	0.496	0.550	54				3 f	3 f	
13	Rab, 18-2-24	A-20		2023	2026	3				29.2	29.6	0.4	0.029	0.000	29						
14		A-21		OVERHAUL																	
15	Sen, 22-2-24	A-22		11435	11436	1				30.1	30.9	0.8	0.000	0.000	0				J. A. A. A.		
16	Sen, 15-3-24	A-23		1.335	1.332	2				29.9	29.0	0.9							KURNIAWAN		
17	Sen, 22-2-24	A-24		6985	6982	3				31.6	31.9	0.3	0.000	0.000	0				J. A. A. A.		
18	Sen, 15-3-24	A-25		6.276	6.273	3				29.1	28.5	0.6							KURNIAWAN		
19	Sen, 22-2-24	A-26		6.996	6.996	0				35.4	35.0	0.4	0.022	0.025	0.3				J. A. A. A.		
20	Sen, 15-3-24	A-27		12.727	12.726	1				29.3	28.0	1.3							KURNIAWAN		
21		A-28		OVERHAUL																	
22	Sen, 18-3-24	A-29		7526	7523	3				29.8	29.5	0.3	0.014	0.001	14				} Wahyu	} 4	
23		A-30		CLEANING																	
24	Sen, 18-3-24	A-31		2578	2620	102	2680	2680	0	29.3	29.0	0.3	0.097	0.097	0						
25	Sen, 18-3-24	A-32		0725	0722	3				29.4	29.9	0.5	0.912	0.900	12						
26	Sen, 18-3-24	A-33		3740	3737	-3				28.6	28.9	0.3									

[illegible]



No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temperature ( °C )			Level Water (mm)						Operator	
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi				
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf
1	Sen, 18/3/24	D20-05A	STATION 5	0.042	0.042	0				-										
2	Rob, 13/3/24	D20-05B		5140	5142	+2				28.8	28.9	0.1						- pmy		
3	Jum, 15/3/24	D20-05C		5122	5124	+2				32.5	32.7	0.2						- Soepi		
4	Rob, 13/3/24	D20-05D		9800	9803	+3				29.3	29.7	0.4						- jomali		
5		D20-06A		MODTANK																
6		D20-06B		2348			OPERASIONAL			BERKEKLANOUTAN										
7	Jum, 15/3/24	D20-07A		7806	7805	-1				43.8	43.5	0.3						- Soepi		
8	Kam, 22/02/24	D20-07B		1557	1559	+2				47.3	47.0	0.3						- jomali		
9	Kam, 22/02/24	D20-07C		13501	13503	+2				50.7	50.8	0.1								
10	Sal, 19/3/24	D20-04A		894			OPERASIONAL			BERKEKLANOUTAN										
11	Sal, 19/3/24	D20-04B		4486			OPERASIONAL			BERKEKLANOUTAN										
12	Jum, 15/3/24	D20-04C		1318	1321	+3				41.6	41.3	0.3						- Soepi		
13	Jum, 15/3/24	D20-01A		5874	5877	+3				31.4	31.3	0.1						- Soepi		
14	Sen, 18/3/24	D20-01B		8067	8070	+3				32.9	32.9	0.0						- Haryanto		
15		D20-13A		MODTANK																
16	Jum, 22/02/24	D20-13B		5724	5749	+25	5749	5749	0	30.8	30.2	0.6						- Rahmat		
17	Sal, 19/3/24	D20-15A		197	197	0				-										
18		D20-15B					OVERHAUL			OVERHAUL										
19	Sen, 4-3-24	R-1	POMPA R	7711	7713	2				44.0	45.0	1						- Rahmat		
20		R-2		MODTANK																
21	Sal, 19/3/24	R-3		10.851			OPERASIONAL			BERKEKLANOUTAN										
22		R-4		CLEANING																
23	Sal, 19/3/24	R-5		10.860			OPERASIONAL			BERKEKLANOUTAN										
24	Sen, 4-3-24	R-6		2086	2089	3				39.9	40.7	0.8						- Rahmat		
25	Sal, 19/3/24	R-7		10.325			OPERASIONAL			BERKEKLANOUTAN										
26	Sen, 4-3-24	R-8		10819	10821	2				37.2	40.1	2.9								
27		R-9		OVERHAUL																
28		R-10		OVERHAUL																
29	Sen, 18-3-24	D20-08		9746	9742	-4	9742	9742	0	30.1	30.9	0.8						- Ardi		
30	Sal, 27/02/24	R-11		8222	8204	-18	8204	8204	0	52.6	52.3	0.3						- Rahmat		

No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temperature ( °C )			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
31	Jum, 15/3/24	V-3	STATION 8 \ POMPA P	10.500	10.503	+3				41.4	41.1	0.3							- Soeyu	-	
32	Jum, 23/2/24	V-4		8780	8779	-1				35.1	34.9	0.2									
33	-	V-5		TANKI KOSONG / ATG DIMATIKAN																	
34	Jum, 23/2/24	V-6		2772	2780	+3				34.5	34.9	0.4									
35	Jum, 23/2/24	V-7		1505	1507	+2				32.4	32.2	0.2									
36	Jum, 15/3/24	N-2		2718	2721	+3				31.2	32.1	0.3									
37	Jum, 15/3/24	N-4		5104	5107	+3				33.6	33.8	0.2									
38	Sen, 20/2/24	O-1		601	599	-2				37.6	38.0	0.4									
39	Sen, 20/2/24	O-2		8361	8359	-2				31.4	31.9	0.5									
40	Rab, 21/2/24	O-3		8163	8164	+1				33.7	33.5	0.2									
41	Rab, 21/2/24	O-4		7022	7020	-2				61.4	61.9	0.5									
42	Rab, 21/2/24	O-6		7719	7717	-2				78.2	78.0	0.2									
43	Sen, 4/03/24	O-8		9723	9724	+1				61.7	62.1	0.4									
44	Kam, 22/02/24	O-9		8121	8120	-1				62.3	62.6	0.3									
45	-	O-10		OVERHAUL																	
46	Kam, 22/02/24	O-11		6350	6348	-2				38.3	38.7	0.4									
47	Kam, 22/02/24	O-12		345	346	+1				39.2	39.4	0.2									
48	Kam, 22/02/24	O-13		8594	8595	+1				42.9	42.5	0.4									
49	Sen, 4/03/24	O-14		6808	6800	-8				64.0	63.7	0.3									
50	Sen, 19/3/24	D20-17					OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
51	Kam, 14/03/24	D20-18		6801	6891	-2				32.7	32.5	0.2									
52	Kam, 14/03/24	O-15		1000	1003	+3				28.3	28.8	0.5									
53	Kam, 14/03/24	O-16		1.025	1.026	+1				28.7	28.2	0.5									
54	Sen, 19/3/24	O-17		9078			OPERASIONAL			BERKELANJUTAN											
55	Jum, 18/3/24	O-18		1074	1073	-1				32.3	32.5	0.2									
56	Sen, 21/2/24	O-19		7179	7182	3				55.8	55.1	0.7									
57	Sen, 21/2/24	O-20		9537	9537	0				31.9	31.3	0.6									
58	Sen, 20/2/24	O-21		2.155	2.156	1				43.9	43.2	0.7									
59	Sen, 20/2/24	O-22		1451	1460	-1				28.6	28.7	0.1									
60	Sen, 20/2/24	O-23		1046	1043	-3				36.9	36.7	0.2									



No	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid ( mm )						Temperature ( °C )			Level Water (mm)						Operator		
				Pengukuran			Koreksi						Pengukuran			Koreksi					
				ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	ATG	Manual	Selisih	Nama	Paraf	
61	Kam, 21/2/24	O-24		6982	6981	-1				70'8	70'5	0'3							Johny		
62	Kam, 22/2/24	O-25		8351	8351	0				81'9	81'7	0'1									
63	Sen, 18/3/24	D20-11		1279	1280	1				-										Johny	
64	Sen, 18/3/24	D20-12		2898	2838	-10	2838	2838	0	32'4	32'2	0'2								Johny	
65	Rab, 13/3/24	P-31		10.804	10.810	6	10810	10.810	0	29'6	29'5	0'1								Johny	
66	Rab, 13/3/24	P-32		6.724	6721	-3				28'8	28'5	0'3								Johny	
67	Sen, 20-02-24	P-1		10543	10541	-2				31'5	31'2	0'3								Johny	
68	Sen, 20-02-24	P-2		10580	10583	+3				32'3	32'8	0'5								Johny	
69	Rab, 13/3/24	P-3		5311	5308	-3				26'3	26'5	0'2								Johny	
70	Rab, 21-02-24	P-4		2784	2781	-3				29'7	29'3	0'4								Johny	
71		P-5		OVERHAUL																	
72	Rab, 21/02/24	P-7		8583	8586	+3				24'9	24'9	0								Johny	
73	Rab, 13/3/24	P-8		11237	11239	+2				36'1	36'2	0'1								Johny	
74	Sen, 14/3/24	D20-03		120A1	120A2	+1				29'6	29'8	0'2								Johny	
75	Sen, 18/3/24	D-320-12		14.099	14.101	+2				41'8	41'8	0'0								Johny	
76	Jum, 15/3/24	D-320-02A		15955	15952	-3				84'4	83'9	0'5								Johny	
77	Sen, 18/3/24	D-320-02B		11.097	11.098	+1				74'5	74'3	0'2								Johny	
78		C20-01A					BLASTING				BLASTING										
79	Sen, 19/3/24	C20-01B		7325			OPERATIONAL				BERKELANDUTAN										

NOTE :

\* ATG = Automatic Tank Gauge

PT.CS  
Johny

OM  
Kudiyah

MA 4  
Ridwan S.